



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

## РЕШЕНИЕ № ПН ..... П / 2022 г.

### ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес, 22.08.2022 г., долуподписаната инж. Зорница Йоткова, Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен), като взех предвид следното:

I. Процедурата по чл. 5, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (НУРИОВОС – приета с ПМС № 59/2003 г., обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006 г., бр.80/2009 г., бр.29/2010 г., бр.3/2011 г., бр. 94/2012 г., бр. 12/2016 г., бр. 55/2017 г., бр. 3/2018 г., бр. 31/2019 г.) и по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР), по уведомяване за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на обект с чисто производствено предназначение – инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“ в ПИ с идентификатор 15165.83.18, местността „Капитанско пърдище“, с. Гложене, община Тетевен, е започнала с внасяне на уведомление с вх. № 3630/07.06.2022 г., съгласно изискванията на чл. 4 от НУРИОВОС, с възложител: „БРАЙТ СЪЛЮШЪН“ ООД, ЕИК 201095925, със седалище и адрес на управление: район „Изгрев“, ул. "Самоков" № 28 А, гр. София.

II. ИП предвижда изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност до 10 MW в ПИ № 15165.83.18, с. Гложене, община Тетевен, който е с площ 109631 кв.м. Съгласно уведомлението за ИП, фотоволтаичната електроцентрала ще отдава произведената електроенергия в разпределителната и преносна мрежа.


ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП **попада** изцяло в границите на следната защитена (Натура 2000) зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG0002109 „Васильовска планина“, за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ, бр. 48/25.06.2010 г.).

Извършената проверка за допустимост на ИП по реда на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Наредбата за ОС, установи следното:

- ИП „Изграждане на обект с чисто производствено предназначение – инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (фотоволтаична електроцентрала до 10 MW)“, ПИ № 15165.83.18, с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч **е недопустимо спрямо режима на дейности в ЗЗ BG0002109 „Васильовска планина“**, определен от Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ, бр. 48/25.06.2010 г.) за обявяване на защитената зона, тъй като в границите на зоната се забранява изграждането на фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно захранване на обекти (т. 6.5. от заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002109 „Васильовска планина“).



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



III. Съгласно писмо на Община Тетевен с изх.№2332(1)/05.08.2022г. за ПИ с идентификатор 15165.83.18, с. Гложене, община Тетевен, по одобрения с Решение №645/31.03.2022г. и обявен в ДВ бр.33/29.04.2022г. ОУП на община Тетевен, не е предвидена устройствена зона и ИП е **недопустимо** съгласно предвижданията на действащия ОУП.

На основание чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от *НУРИОВОС*, във връзка с чл.13, ал.1 и чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, и изложените фактически основания по т. II и т.III,

### РЕШИХ:

**ПРЕКРАТЯВАМ** процедурата по чл. 5, ал. 1 от НУРИОВОС, по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и съвместената процедура по оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект с чисто производствено предназначение – инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“ в ПИ с идентификатор 15165.83.18, местността „Капитанско пърдище“, с. Гложене, община Тетевен, с възложител: „БРАЙТ СЪЛЮШЪН“ ООД, ЕИК 201095925, със седалище и адрес на управление: район „Изгрев“, ул. "Самоков" № 28 А, гр. София.

**Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на недопустимост** спрямо режима на дейности в 33 ВГ0002109 „Васильовска планина“, определен със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 48/25.06.2010 г.) за обявяване на защитената зона, тъй като в границите на зоната се забранява изграждането на фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно охраняване на обекти (т. 6.5. от заповедта за обявяване на 33 ВГ0002109 „Васильовска планина“) и **недопустимост** съгласно предвижданията на действащия ОУП на община Тетевен.

*Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд София- град или пред министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
**Директор на РИОСВ - Плевен**

Дата: *22.08.*.....2022 г.

