

РИОСВ - Плевен
ул. "Ал. Стамболовски" №1
вх.№ 710911.12.2020
изх.№ 20 а.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

МСНД

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от "ЧЕЗ Разпределение България" АД гр. София

с адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №159, тел: 0878 80 14 15

(име, адрес и телефон за контакт,
гражданство на възложителя – физическо лице,

гр. София, бул. "Цариградско шосе" №159, ЕИК 130277958;

(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 1000 гр. София, бул. "Цариградско шосе" №159

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0878 801415

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Петър Холаровски и Виктор Станчев, с пълномощник – Ц Ралчев

Лице за контакти: Валентин Митев, 0878 801415

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "ЧЕЗ Разпределение България" АД гр. София има следното инвестиционно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 20 KV - ВЛ "БЪРКАЧ", ВЛ "ТРАКИЯ", ВЛ "ПЕРЛА", ВЛ "ДУНАВИЯ" И КАБЕЛ 20 KV КЪМ МТТ, КОИТО ЩЕ СЕ ЗАСЕГНАТ ОТ БЪДЕЩ ОБЕКТ В ИМОТ 56722.351.971 В МЕСТНОСТ "ТЕКИЙСКИ ОРМАН", В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛЕВЕН

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение на Възложителя е реконструкция на въздушни електропроводи 20кV – ВЛ "БЪРКАЧ", ВЛ "ТРАКИЯ", ВЛ "ПЕРЛА", ВЛ "ДУНАВИЯ" и кабел 20 KV към МТТ, които ще се засегнат от бъдещ обект в имот 56722.351.971 в местност "Текийски орман", в землището на гр. Плевен;

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

(

)

Въздушни линии:

През имота преминават четири електропровода 20 KV, кабел 20 KV ОТ ВЛ „Тракия" и МТТ. В имота има два портални стълба с пет електропровода към тях. За изместването им има одобрено предложение за нови трасета от ЧЕЗ Разпределение България, на базата на което разработен и одобрен ПУП-ПП.

В рамките на имота, в който се намират електропроводите, южната част на имота се монтират два стълба за две тройки електропроводи ЪМ 60° 952.

Стоманорешетъчните стълбове ще се нивелират в изкопи и потопят така, че върховете на основите да останат на височина 0,70 м от терена с което се спазва условието височината на окачване на проводника на най ниско разположената фаза да бъде 9,3 м. Изкопите се запълват бетон Б - 10.

Изолацията на опъващите стоманорешетъчните стълбове ще се изпълни с верижни опъващи изолатори. Всички верижни изолатори ще бъдат съставени от по два елемента ПС - 70Д. В междустълбията ще се изтегли проводник 2 x 3 x АС - 95, натегнат по нормативи за трети климатичен район. Всички мостове и снаждания ще се кербоват.

Заземителната система ще се изгради от стандартни поцинковани колове 63/63/6 mm - 1,5m и свързваща поцинкована шина 40/4. Връзките ще се изграждат, чрез заварка с дължина на заваръчния шев, равна на двойната ширина на заваряваните ленти или шест кратния диаметър за кръгло сечение, минизирани и боядисани при полагане над земята и минизирани и покритие с асфалт при полагане в земя за осигуряване необходимото съпротивление на преходите. На стоманорешетъчните стълбове ще се монтират метални предупредителни табели „Не се качвай !" „Високо напрежение" „Опасно за живота".

Кабел 20kV:

В имота има изграден МТТ / метално табло трансформатор/. Същото е захранено от ВЛ „ Тракия", чрез монтаж в гръбнака на ел. провода на нов стоманорешетъчен стълб. Изместването на четирите ел. провода, вкл. ВЛ „ Тракия „ и бъдещите инвестиционни намерения за имота, налага промяна на захранването на МТТ. Демонтира се стълба от който се захранван МТТ с кабел СрН. В частта за изместването на въздушните ел. проводи са дадени новите стълбове и новите трасета на ел. проводите. От Стълб 1 през нова тръбна мрежа ще се изтегли нов кабел СрН до МТТ. Върху стълба да се монтират ел.апаратите и съоръженията, съгласно даденото разположение в чертежа - конзоли за окачване на изолаторните вериги с изолатори композитни за открит монтаж, конзолите за монтаж на подпорните изолатори ИНК 20, разединител РОМзК 20/200, конзола с три броя импулсни разрядници, с изградени между тях ел.връзки със съответните проводници.

От стълб 1 / в южната част на имота/ до МТТ ще се изгради нова тръбна мрежа. По трасето на новата тръбна мрежа ще се изградят 3 бр.тройни кабелни шахти по изискванията на „ЧЕЗ Разпределение България " АД. Ще се използват едножилни кабели 12/20 KV тип САХЕк(ВН)п 1x185 с алуминиеви многожични жила, вътрешен екструдиран полупроводим слой, с изолация от химически омрежен полиетилен, външен екструдиран полупроводим слой, водоблокираща полупроводима лента, екран от медни телове със спирално навита медна контактна лента и външна обвивка от поливинилхлорид, съгласно изискванията на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Въздушните линии, предмет на настоящето инвестиционно предложение са част от електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България" АД София.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в

)

)

БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ПИ 56722.351.971 в местност "Текийски орман", в землището на гр. Плевен

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществоено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

В хода на строителството ще се използа вода за питейно-битови нужди, предоставена чрез извозване;

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма такива.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Образуваните строителни отпадъци ще са от изкопани земни маси. Образуваните строителни отпадъци ще са пригодни за повторно оползотворяване на площадката.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Не се налага;

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се налага;

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (*не е задължително за попълване*)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

)

)

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. . - неприложимо

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. . - неприложимо

Дата: 11.12.2020

Уведомител:
(подпись)