



**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен**  
5800 гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” № 1А, e-mail: [riosvpl@yahoo.com](mailto:riosvpl@yahoo.com)

Деловодство тел./факс 064 800 711/064 806 951

Експерт “ОХВ и УР” 064/ 806 -949

**УТВЪРДИЛ**  
**ДИРЕКТОР:**  
**ИНЖ. РЕНИ**



## ДОКЛАД

от инж. Красим Нанов – председател на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ – Плевен

**Основание:** Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г.).

**Цел:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 62 от 2007 г. на предприятие: “Лесопласт” АД, гр. Троян с оператор “Лесопласт” АД, гр. Троян.

**Адрес на оператора:** 5600 гр. Троян, ул. “Акад. Ангел Балевски”, п.к. 411, гр. Троян, област Ловеч.

Представяван от Цветомир Стойков Цочев – Изпълнителен Директор на “Лесопласт” АД, гр. Троян, тел: 0670 64666; факс: 0670 62846;

В изпълнение изискванията на чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г.), с писма са уведомени Областна администрация - Ловеч, Община Троян, Звено “Пожарна безопасност и спасяване” - Ловеч, Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Плевен; Областно управление “Гражданска защита” – Ловеч; Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Ловеч, за извършване на съвместни проверки на операторите с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

В писмата за сведение на компетентните органи са изпратени копия от:

1. Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;
2. Приложение 9 към Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. – Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен;

3. Заповед № РД – 907/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;

За датата на проверката операторът е уведомен предварително, с писмо на РИОСВ – Плевен с изх. № ИК 143/15.02.2010 г. В писмото за сведение са изпратени копия от:

1. Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;
2. Приложение 9 към Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. – Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр.

Плевен;

3. Заповед № РД – 907/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 18.03.2010 г. е проведена подготвителна среща, относно организацията на работа и обхвата на инспекциите на комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на “Лесопласт” АД, гр. Троян.

Членовете на комисията бяха запознати с:

- Преглед на условията в разрешителното за експлоатация № 62 от 2007 г. по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие: “Лесопласт” АД, гр. Троян;

- Запознаване с констатациите направени в констативен протокол № 9 от 2009 г. по чл. 157б, ал. 1 от ЗООС;

Междуведомствената комисия определи на 18.03.2010 г., в “Лесопласт” АД, гр. Троян да се извърши инспекция на място в следните области:

- Физически оглед на съоръженията, процесите и дейностите в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария;

- Изпълнението на задълженията на оператора по условията в разрешителното и свързаните с тях документи;

- Предприетите от оператора мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;

- Предоставяне на засегнатата общественост информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случаи на авария; доклада за безопасност; списък на опасните вещества.

Проверката се извърши от комисия в състав:

Председател: инж. Красим Борисов Нанов - РИОСВ Плевен;

Членове:

1. инж. Йорданка Русинова Хайгъррова - РИОСВ гр. Плевен;
2. Боряна Иванова Христова - РИОКОЗ – Ловеч;
3. инж. Бисер Василев Бъчев, Областна администрация - Ловеч;
4. инспектор Петър Стефанов Петров - РУ “ПБС” – Троян;
5. инж. Веселин Годоров Димитров, ОУ “Гражданска защита” - Ловеч;
6. инж. Лъчезар Александров Минков – РО “Инспекция Държавен технически надзор” – Ловеч;
7. Таня Минкова Рогачева – община Троян.

Присъстващо лице, представител на оператора “Лесопласт” АД, гр. Троян:

инж. Пламен Милков Пандурски на длъжност началник отдел “Екология” на “Лесопласт” АД, гр. Троян.

#### **Констативна част:**

Съгласно чл. 16, т. 2 от Наредбата всеки член на комисията проверява дейността на оператора на предприятието и/или съоръжението в рамките на своята компетентност.

На площадката са налични документите подадени от оператора за издаване на разрешително за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие “Лесопласт” АД, гр. Троян и са предоставени на комисията при извършване на инспекцията.

Има утвърдена програма от Изп. Директор с основни правила и изисквания, свързани със съответната дейност и професия на площадката.

- Основни правила и изисквания, свързани със съответната дейност и професия;
- Конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за цеха, работните места, технологичните процеси, машините, съоръженията, инсталациите и видовете дейности;

- Ремонтните работи и технически прегледи;

- Съоръжения с повишена опасност;

- Енергийни уредби и съоръжения на работното място;

- Идентификация на рисковете и опасностите за здравето на работното място;
- Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа;
- Организация на транспортната дейност в участъка;
- Опасни химични вещества и препарати, корозивни материали и др.;
- Пожарна и взривна безопасност на работното място и др.;

Със заповед № 231/04.03.2010 г. на Изп. Директор е разпоредено реда и начина за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Служителите и работниците са инструктирани срещу подпис относно безопасната работа, съхранение и в случай на авария с опасни химични вещества.

В обекта се експлоатират съоръжения с повишена опасност по смисъла на чл.32 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Операторът съхранява ревизионни актове за извършени периодични прегледи по техническото състояние от РО "ИДТН" гр. Плевен както следва:

- Ревизионен акт № 21/07.09.2009 г. за извършени периодични прегледи на водотръбен котел – "Гариболди" с констатация за техническа изправност;
- Ревизионен акт № 18/08.07.2009 г. за извършен периодичен преглед на ресивер за съгъстен въздух с констатация за техническа изправност;

Има назначено отговорно техническо лице за извършване на месечни проверки на парна инсталация и безаварийна експлоатация на парните котли и съдове под налягане, резултатите от проверките се отразяват в ревизионен дневник.

Има разработен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, на територията на "Лесопласт" АД, гр. Троян, планът е утвърден от Изп. Директор и съгласуван с ОУ "Гражданска защита"- гр. Ловеч.

Проведени са две занятия през 2009 г. с практическо проиграване на плана за действие при кризисни ситуации и е направен извод, че ръководството на "Лесопласт" АД, гр. Троян е създадо необходимите условия за безопасно и своевременно евакуиране на пребиваващите в сградата хора.

Операторът представи протоколи от 12.03.2009 г., 09.06.2009 г., 09.09.2009 г. и 08.12.2009 г. за извършени проверки на комплектността и техническото състояние на изградената в завода за шпертплат противопожарна спринклерна инсталация. Направено е заключение, че автоматичната пожарогасителна система се намира в добро състояние и е годна да изпълнява предназначението си.

При проверката комисията установи, че наличното досие регламентиращо пожарната безопасност е необходимо да се актуализира. Дружеството е информирано относно изготвяне на план за поддържане в изправност на автоматична противопожарна гасителна инсталация.

Отговорностите са разпределени между всички лица свързани с организацията на работа, както и на лицата свързани с транспорт и работа с химикали. Регламентиран е пропускателния режим на територията на предприятието и задължението на охранителното звено по безопасността.

От служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч е издадена скица № 4559/20.12.2007 г., удостоверяваща местоположението на "Лесопласт" АД, както и разположените в съседство обекти.

Извършена е оценка на вероятността от замърсяване на повърхностните води и почвата с опасни химични вещества във връзка със сценариите за възникване на аварии. Около резервоарите на площадката за съхранение на 25 % воден разтвор на амоняк във връзка с направено предписание на РИОСВ гр. Плевен е изградена вторично задържаща система (обваловка), в случай на инцидент и/или аварийен разлив да поеме количеството на 25 % воден разтвор на амоняк.

На интернет страницата на "Лесопласт" АД е публикувана следната информация:

- Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии;

- Външен аварийен план;
- Изявление на ръководството за политиката за предотвратяване на големи аварии.

С Решение № 126 от 26.06.2008 г. на сесия на общински съвет е приет план за защита при бедствия на община Троян. В раздел "Аварии с изтичане на промишлени отровни вещества" В "плана за защита при промишлени аварии" са описани последователността от дейности при авария.

Подадено е в Министерство на околната среда и водите с вх. № 26-00-4268/16.11.2009 г. заявление за преразглеждане на разрешителното за експлоатация във връзка с промяна на съхраняваните и употребявани химичните вещества и препарати на площадката.

В резултат на проверката са издадени следните предписания на Изпълнителния Директор на "Лесопласт" АД, гр. Троян:

- Да се актуализира досието за пожарна безопасност с РУ "ПБС" гр. Троян;
- Да се изискат актуализирани информационни листове за безопасност съгласно Регламент 1907/2006;
- Да се осигурят на площадката два броя изолиращи противогази;
- Да се преразгледа и при необходимост до се актуализира информацията по чл. 116а, ал.1, т. 1 от Закон за опазване на околната среда;

#### **Заключение:**

При извършената проверка се установи, че ръководството на "Лесопласт" АД, гр. Троян е предприело необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с прилагането на Системата за управление на мерките за безопасност с цел предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последиците от тях за човека и околната среда.

Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и заведен с вх. № 20/18.03.2010 г. на "Лесопласт" АД, гр. Троян.

"Лесопласт" АД, гр. Троян в писмо с вх. № 1499/06.04.2010 г. в РИОСВ гр. Плевен уведомява, че са настъпили промени в работата с опасните химични вещества поради което не се налага осигуряване на изолиращи противогази на площадката.

В отговор РИОСВ гр. Плевен в писмо с изх. № 1499/09.04.2010 г., информира, че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и индивидуални средства за защита е регламентирано в Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997 г.с. изм. и доп.), Закон за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г. с изм. и доп.), и под законовата нормативна уредба.

Необходимостта от осигуряване на изолиращи противогази се основава на разработена от "Лесопласт" АД, гр. Троян оценка на риска (включваща Програма за извършване на оценка на риска, самата оценка на риска и Програма за предотвратяване или намаляване на риска във връзка с направената оценка).

#### **Предложение за дейности за последващ контрол:**

- Проследяване изпълнението на направените предписания;
- Във връзка с подадено в Министерство на околната среда и водите, заявление за преразглеждане на разрешителното по чл. 104, ал. 1 от ЗООС с вх. № 26-00-4268 от 16.11.2009 г. и при промяна на класификацията на "Лесопласт" АД, гр. Троян ще бъде предприета превантивна административна мярка от РИОСВ гр. Плевен с цел недопускане на неправилна класификация и произтичащите задължения.

ин

24.03.2010 г. \{

и ОХВ"