



Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" № 1А, e-mail: riosvpl@yahoo.com

Деловодство тел./факс 064 800 711/064 806 951

Експерт "ОХВ и УР" 064/ 806 -949

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от инж. К. Нанов – председател на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ – Плевен

Основание:

Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г.)

Цел:

Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията в разрешително за експлоатация № 45 от 2007 г. на предприятие: "Складова база за втечнен газ пропан – бутан – с. Ясен на фирма "Газтрейд Плевен" ООД.

Адрес на оператора: гр. Плевен, ул. "Ресен", № 4;

Адрес: Обектът е разположен в имот 123001, м. "Деловете" в землището на с. Ясен, община Плевен, скица - К01658/13.01.2005 г.;

Представяван от инж. Тодор Иванов Иванов и Данаил Ангелов Колов – управители на "Газтрейд Плевен" ООД – гр. Плевен;

В изпълнение изискванията на чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.), с писма са уведомени Областна администрация Плевен, Община Плевен, ОД "Пожарна безопасност и спасяване" – Плевен, РО "Инспекция за държавен технически надзор" – Плевен; ОД "Гражданска защита" – Плевен; Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Плевен, за извършване на съвместни проверки на операторите с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

В писмата за сведение на компетентните органи са изпратени копия от:

1. Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;
2. Приложение 9 към Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. – Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен;
3. Заповед № РД – 907/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 15.04.2010 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на предприятието: “Складова база за втечен газ пропан – бутан – с. Ясен на фирма “Газтрейд Плевен” ООД.

Цел на подготвителната среща:

- Запознаване на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС с дейността и характеристиката на обекта и обхвата на инспекцията.
- Запознаване на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС с промените в наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. Бр. 39/12.05.2006 г., изм. ДВ. Бр. 5/19.01.2010 г., изм. ДВ. Бр. 25/30.03.2010 г.
- Запознаване на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС с представените копия от документи с вх. № 2419/02.06.2009 г. в РИОСВ гр. Плевен, във връзка с извършената проверка на 15.04.2009 г.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително, с писмо на РИОСВ – Плевен с изх. № ИК 172/05.03.2010 г. в писмото за сведение са изпратени копия от:

- Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;
- Приложение 9 към Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. – Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен;
- Заповед № РД – 907/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;

На 15.04.2010 г., на основание чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ 906, 907/30.12.2009 г. Министъра на околната среда и водите се извърши инспекция в “Складова база за втечен газ пропан – бутан – с. Ясен на фирма “Газтрейд Плевен” ООД.

Проверката се извърши от комисия в състав:

Председател: инж. Красим Борисов Нанов – РИОСВ гр. Плевен;

Членове:

- Д-р Крася Георгиева Симеонова - РИОКОЗ – Плевен;
- Инж. Йорданка Русинова Хайгъррова – старши експерт РИОСВ гр. Плевен;
- Г-н Евгени Николов Петков, Областна администрация - Плевен;
- инспектор Златко Емилов Гицов - РС “ПБС” – Левски;
- инж. Пенка Илиева, ОУ “Гражданска защита” - Плевен;
- инж. Иван Огнянов Заров – РО “Инспекция Държавен технически надзор”

Плевен;

- г-жа Димана Христова Николова – община Плевен.

Присъстващо лице при проверката – инж. Тодор Иванов Иванов, управител “Газтрейд Плевен” ООД.

Констативна част:

В момента на инспекцията на индустриален железопътен клон с. Ясен на площадката на фирма “Газтрейд Плевен” ООД няма ЖП цистерни за втечен газ пропан – бутан. Г-н Тодор Иванов Иванов, управител декларира, че на обект “Складова база за втечен газ пропан – бутан” в с. Ясен, област Плевен, е преустановена всякаква товаро – разтоварна дейност на газ пропан – бутан. Не е започнало строителството на нова складова база.

На основание чл. 157б ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25.09. 2002 г. изм. и доп.) са направени следните предписания:

- След изграждане и преди въвеждане в експлоатация инвестиционно предложение за “Изграждане складова база за петролни продукти /пропан бутан и течни

горива/ с общ обем 1000 куб. м.”, да се информират: Областен Управител на област Плевен; Кмет на община Плевен; “Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен”; “Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Плевен”; РУ – “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Плевен; Дирекция “Гражданска защита” – област Плевен и РО – “Инспекция за държавен и технически надзор”, гр. Плевен.

○ При въвеждане в експлоатация на “Складова база за втечен газ пропан-бутан” в с. Ясен да се спазват изискванията на наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане (ДВ.Бр. 64/2008 г.).

Заключение:

○ Инвестиционно предложение “Изграждане складова база за петролни продукти /пропан бутан и течни горива/ с общ обем 1000 куб. м.”, с вх. № 0207/20.01.2005 г. в РИОСВ - Плевен е проведена процедура за преценяване необходимостта от ОВОС. Издадено е решение ПН-18/2005 г. с изх. № 0207/21.02.2005 г. Към датата на проверката инвестиционното предложение не е реализирано.

Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на управителя на “Газтрейд Плевен” ООД

инж. К. Ганов, и.к. отдел “УО и ОХВ”
15.04.2010 г.