



УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от инж. Надежда Стефанова Борисова – координатор на комплексна проверка във връзка с контрол изпълнението на условията от комплексно разрешително (КР) №35-НО/2007г. на оператора “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен

Основание: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД-0075/22.02.10г.

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №35-НО/2007г. на оператора “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен.

Адрес на оператора: 5800 гр. Плевен, Западна индустриална зона №128.
Представяван от Валентин Георгиев Терзийски – Изпълнителен Директор на “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен, тел: 064 895-205; факс: 064 895-289.

За предстоящата проверка са информирани с писмо изх.№ ИК-157/22.02.10г. операторът и Басейнова Дирекция Дунавски район, гр. Плевен.

Проверката е извършена на 25.02.2010г. на площадката на “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен в следния състав:

Координатор: инж. Надежда Стефанова Борисова – старши експерт “Превантивна дейност” и следните експерти по компоненти и фактори на околната среда:

1. инж. Стефан Цанков Цанев - гл. експерт “Контрол на околната среда”
2. инж. Вѝтослава Христова Найденова – гл.експерт “Контрол на околната среда”
3. инж. Йорданка Русинова Хайгърѝрова – гл. експерт в отдел “Управление на отпадѝците и опасни химични вещества”
4. Иванка Ненкова Цолова - ст. експерт “Контрол на околната среда”
5. инж. Веселка Енчева - гл. експерт БДДР Плевен

Присъстващи лица, представители на оператора “Топлофикация Плевен” ЕАД:

- инж. Данаил Рангелов Каменов на длѝжност Директор Производство в “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен и

- инж. Ердинай Рашид Муратов – началник ПТО в “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. из и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД-0075/22.02.10г. във връзка с контрол по изпълнението на условията от КР №35-НО/2007г.

В момента на проверката на площадката на “Топлофикация Плевен” ЕАД работят ПГ3, ПГ4, ТГ1 и ТГ2. Газовата турбина с котел утилизатор е спряна за ремонт от края на декември 2009г. ЕПГ2, ЕПГ5 и ТГ3 са в резерв. Няма увеличение на производствения капацитет. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Води се отчетност на използваните водни количества. Операторът има разрешително за водовземане №003716/21.09.05г. и изменения с Решение №26/22.03.07г. с лимит на разрешеното водно количество 650 000 куб. м. и разрешително №11430007/23.12.2009г. с лимит на разрешеното водно количество 50 000 куб. м., издадени на основание сключен договор с “Напоителни системи” ЕАД Плевен от 04.01.2010г. Дружеството има актуален договор с “ВиК” ЕООД Плевен от 04.01.2010г. Спазват се условията в разрешителните.

Води се отчетност на използваните количества топлоенергия, електроенергия, спомагателни материали и горива. Представени са данни от оператора за месец януари 2010г. Няма констатирани несъответствия. Проверени са площадките за съхранение на спомагателни материали и горива. Около надземните резервоари за съхранение на мазут е изградена непропусклива обваловка, съгласно усл. 8.3.4.4.2. от КР.

Представени са ИЛБ за наличните на площадката опасни химични вещества.

Проверени бяха пречиствателните съоръжения за отпадъчните води – неутрализационна яма, шламоутиатели и сепарираща шахта. Операторът извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води. Представени са резултати само по показатели рН и неразтворени вещества. Анализите са от акредитирана лаборатория – няма превишения на индивидуалните емисионни ограничения за неразтворени вещества и рН.

Операторът извършва СНИ и СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух чрез комини №№1, 2 и 3. Представени са в РИОСВ Плевен 12 бр. месечни доклади за СНИ и годишен доклад за СНИ за 2009г., както и два доклада за СПИ за прах и SO_x за 2009г. Няма превишения на НДЕ.

Проверени бяха площадките за временно съхранение на отпадъците. В момента на проверката на площадката се съхраняват временни следните отпадъци: 20 01 21*, 19 09 03, 13 01 10* и 17 06 01*. Съхранението е на определените за целта места. Не се смесват опасни с неопасни отпадъци. Води се отчетност по Наредба №9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

През 2009г. операторът е извършил измерване нивото на шум по измерителния контур и е определена общата звукова мощност на площадката. Представен е протокол от изпитване №378/17.06.2009г. Не са констатирани отклонения от нормите, съгласно комплексното разрешително.

В резултат на проверката са издадени следните предписания на Изпълнителния Директор на “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен:

1. Операторът да предприеме коригиращи действия по условие 10.1.4.1. от КР при спазване на изискванията, посочени в таблица 10.1.4.1. и таблица 10.1.4.1 – продължение. Резултатите да се представят ежемесечно в РИОСВ Плевен.

2. Предстоящото през 2011г. СПИ на параметрите на шум в околната среда да се проведе през активния отоплителен сезон, като с цел спазване изискванията на чл.18 от Наредба 2/05.04.06г. измерването да се извърши в периода между 17ч. и 20ч.

Съставен е констативен протокол №КП-1-КР-2 и списък за проверка изпълнението на условията в КР №35-НО/2007г., който е неразделна част от протокола.






Заключение:

При извършената проверка се установи, че ръководството на “Топлофикация Плевен” ЕАД е предприело необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР №35-НО/2007г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълнението на направените предписания;
- Осъществяване на последващ контрол.

Изготвили:

инж. Надежда Борисова 
инж. Стефан Цанев 
инж. Вѓтослава Найденова 
инж. Йорданка Хайгѓрова 
физик Иванка Цолова 
инж. Веселка Енчева - гл. експерт БДДР Плевен
26.02.2010 г.