




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация
№55/2007г. на "ГАЗОХРАНИЛИЩЕ ЛИТЕКС" АД, гр. Ловеч
издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №55/2007г. на предприятието "Газохранилище Литекс" АД, гр. Ловеч с оператор "Литекс" АД, гр. София.

В изпълнение изискванията на чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г.), с писма с изх. № ИК-038/12.01.2011г. са уведомени Областна администрация Ловеч, Община Ловеч, ОУ "ПБЗН" Ловеч, РО "ИДТН" – Плевен, РЗИ – Ловеч за контролна дейност за 2011г. на обектите в Ловешка област с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС.

В писмата за сведение на компетентните органи са изпратени копия от Заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите, относно утвърждаване на годишен план за контролната дейност през 2011г. на комисията и определен поименен състав за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен.

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 25.03.2011г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на "Газохранилище Литекс" АД с оператор "Литекс" АД, гр. София.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително, с писмо на РИОСВ – Плевен с изх. № ИК -173/11.03.2011 г. в писмото за сведение са изпратени копия от Заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г.

На 25.03.2011 г., на основание чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в "Газохранилище Литекс" АД, гр. Ловеч.

Съгласно чл.16, т.2 от Наредбата всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария: Представител на фирмата направи преглед на организационните и технически мерки за безопасност и характеристика на



дейността на обекта. Предмет на дейност на „Газохранилище Литекс“ АД е приемане, временно съхранение и експедиция на втечен газ - пропан-бутан.

Комисията извърши физически оглед на следните съоразения и дейности в „Газохранилище Литекс“ АД, Ловеч - газоклонки за зареждане на автомобили, пълначно за зареждане на битови и туристически бутилки, складово стопанство с резервоари за съхранение на втечен газ- пропан- бутан, помпено - компресорна станция, ж.п. и авто наливн- изливно устройство, тръбопреносна система, заземителна, мълниезащитна система и пожарогасителна система.

Пасивната бариера (навес, бетонова обваловка и пясъчен насип) на надземните резервоари за съхранение на пропан- бутан са налични и в добро състояние. Резервоарите са снабдени със спирателна арматура, предпазна арматура и КИП. За предпазване от корозия е монтирана катодна защита. Наличен е заземителен контур и мълниезащитна система.

На възловите места в складовото стопанство са разположени средствата за пожарогасене. Районът на газохранилището е ограден и е изградена зелена буферна зона.

На монтираните манометри и газсигнализатор на технолагичните съоразения е извършена проверка за годност и отговарят на изискванията. Всички съоразения, подлежащи на държавен технически надзор са проверени за настоящата година и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация.

2. Констатации относно изпълненията на условията в Разрешително с № 55/03.07.2007 г. и свързаните с тях документи:

В дружеството се съхраняват документите, подадени за издаване на Разрешително по чл. 104 от ЗООС.

На територията на предприятието е създадена пътна инфраструктура със знаци и символи за обозначаване на пожарна и аварийна безопасност и схеми за евакуиране. Има поставени поведенчески бариери като: “Пушенето забранено”, “Внимание взривоопасен материал” и др.

През 2010 г. на територията на фирмата не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

На обекта се провеждат задължителни инструктажи по безопасност на изпълнителския и ремонтен персонал. Водят се записи в книга за начален и периодичен инструктаж. Документите, удостоверяващи провеждането на дейностите по условие 2 се съхраняват на площадката на предприятието и и предоставиха на контролните органи.

Операторът представи утвърдени общи правила и инструкции за безопасност при експлоатация на съоразенията. Служителите на газохранилището са запознати с инструкциите срещу подпис.

Във връзка с изпълнение на условия 3 и 4 операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг. В ревизионни актове на всички съоразения, подлежащи на държавен технически надзор е вписано заключение за извършените прегледи – “технически изправни и годни за експлоатация”. На площадката е въведен дневник за отчитане на ремонта на съоразенията. За проверявания период няма извършени ремонтни дейности на съоразенията на площадката.

Операторът е утвърдил процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката и процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим разпространяващ се извън територията на газохранилището, както и процедура за оповестяване и реагиране при възникване на опасност за пътната инфраструктура в случай на аварийна ситуация. За проверявания период не са отчетени такива. Не е било необходимо извършване на преразглеждане на СУМБ от «Газохранилище Литекс» АД.

Към момента на проверката е не извършен одит на СУМБ за 2010г.

Изготвен е План - програма за обучение на персонала за 2010/2011г. и са представени протоколи, удостоверяващи проведени курсове на обучение.

Във връзка с изпълнение на Условие 11 фирмата извършва периодични проверки на противопожарна техника, газсигнализаторна инсталация, мълниезащитни пилони. Протоколите се съхраняват на територията на предприятието. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност.

Има разработен и съгласуван през 2010г. с ОУ "ГЗ"- Ловеч "План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи" на "Газохранилище Литекс" АД, във връзка с чл. 35, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

Операторът представи съгласуван с РС ПБЗН - Ловеч и утвърден от Директора "План за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари" на основание чл.6 т.2 от Наредба № I-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 07.12.2004 г.) и актуализирано противопожарно досие. На 28.07.2010г. е проведено съвместно обектово учение с ОУ ГЗ - Ловеч на тема: "Привеждане в действие на Плана за защита при бедствия на Газохранилище Литекс АД при обгазяване". Представени са Протоколи от проиграване на Аварийния план.

На площадката се съхранява актуален информационен лист за безопасност на пропан-бутан, който отговаря на изискванията на чл.31 на Регламент 1907/2006 (REACH). Служителите на фирмата са запознати с ИЛБ, което е документирано срещу подпис.

Операторът е осигурил на производствения персонал индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии. Направена е оценката на необходимостта от използване ЛПС.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в капацитета на съхраняваното опасно вещество, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/ или при промени в нормативната уредба по околна среда.

Заклучение:

От направения преглед при проверката се констатира, че операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110, ал.2 от ЗООС.

Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Управителя на "Газохранилище Литекс" АД.