



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №54/2007г. на "ПЕТРОЛНА БАЗА- ЛЕВСКИ" с оператор "Литекс" АД, гр. София, издадено по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №54/ 2007г. на предприятие "Петролна база- Левски" с оператор "Литекс" АД, гр. София.

В изпълнение изискванията на чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, РИОСВ - Плевен уведоми Областна администрация Плевен, Община Левски, ОУ ПБЗН - Плевен, РС ПБЗН-Левски, РО ИДТН - Плевен, РЗИ - Плевен за извършване на съвместни проверки на операторите с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС.

На 08.04.2011г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС с цел запознаване на членовете с обхвата на проверката. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на Петролна база - Левски. С писмо изх. № ИК -173/11.03.2011 г. на РИОСВ – Плевен е уведомен предварително оператора за датата на проверката .

На 08.04.2011 г., на основание чл. 157а от ЗООС, чл. 14 от Наредбата и заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите, се извърши проверка от междуведомствената комисия по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №54/2007г. на "Петролна база- Левски". Съгласно чл.16, т.2 от Наредбата всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

Представител на фирмата направи преглед на организационните и технически мерки за безопасност и характеристика на дейността на обекта. Предмет на дейност на "Петролна база-Левски" АД, гр. Левски е приемане, временно съхранение и експедиция на горива - дизелово гориво и газьол за промишлени и комунални цели.

Комисията извърши физически оглед на основните съоръжения с потенциал за възникване на авария - резервоарен парк, ж.п и автоестакада за горива, тръбопроводна система и помпени отделения. Резервоарите за съхранение на горива са оборудвани с необходимата за нормалната експлоатация на съоръженията и инсталацията спирателна арматура, предпазна арматура, контролно измерителни прибори за ниво на запълване. Всички резервоари са заземени към контур и са оборудвани с мълниезащита (мълниезащитни



прътове). За ограничаване на евентуални разливи на ж.п. естакадата чрез открит бетонов канал се осъществява връзка с подземни резервоари с общ обем от 60 м³. При визуалния мониторинг на тръбопроводната система, помпите, крановете и резервоарите не се установи наличие на течове. На площадката има осигурени противопожарни средства и външно противопожарно водоснабдяване във връзка с общоприетите противопожарни норми.

В обекта не се експлоатират съоръжения с повишена опасност по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86/1999 г. с изм. и доп.).

На площадката има създадена пътна инфраструктура със знаци и символи за обозначаване за пожарна и аварийна безопасност и схеми за евакуиране.

II. Констатации относно изпълнението на условията в Разрешително № 54/2007 г. и свързаните с тях документи:

Операторът представи документите по чл. 110, ал. 1 от ЗООС, подадени за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС. През 2010г. на територията на „Петролна база - Левски“ АД не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайн или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и / или при промени в нормативната уредба по околна среда.

Операторът декларира, че няма наличие на нови данни или научна информация свързана с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него.

Във връзка с изпълнение на условия 3, 4 и 11 на площадката се извършва превантивен мониторинг и операторът представи документация, удостоверяваща прилагането му. Копия от представените документи са приложени към констативния протокол.

Оператора към момента на проверката не представи протоколи за извършени проверки за 2011г. на защитната заземителна инсталация и мълниезащита.

Операторът е утвърдил процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката и процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим, установяване на причините за тяхното възникване. За проверявания период не са отчетени такива. Не е било необходимо извършване на преразглеждане на СУМБ от «Петролна база- Левски» АД.

За 2010г. дружеството не е извършил одит на Системата за управление на мерките за безопасност.

Във връзка с изпълнение на Условия 10 и 18 е изготвен и утвърден от Изп. Директор „План – програма за обучение на персонала за 2011г.“ с определени теми за безопасна експлоатация и безопасност при работа. Проведените обучения на персонала са документирани в протоколи.

В петролната база се съхранява информационен лист за безопасност (ИЛБ) на “Дизелово гориво” с дата на последно издание – 04.12.2009 г. от производител “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, отговарящ на изискванията на чл.31 на Регламент 1907/2006г.

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала. На обекта се провеждат на изпълнителския и ремонтен персонал задължителните инструктажи по безопасност като се водят се записи в книга за инструктаж. На 23.04.2010г. е проведено пожаротактическо занятие съвместно с РСПБЗН- Левски.

Аварийният план не е проиграван съгласно чл.251 от “Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване” (ДВ, бр. 88/1999 г.). За 2011г. не е извършено обучение на работещите за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия във връзка с чл. 35, ал.1, т.4 от Закона за защита при бедствия. Петролната база има План за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари, съгласно чл.6 т.2 от Наредба № I-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в

експлоатация и актуализирано противопожарно досие. Планът не е актуализиран, във връзка с изменение и допълнение на Закона за МВР.

Представен е Вътрешният аварийен план, съгласно чл. 35 ал.1 т.10 от Закона за защита при бедствия. Фирмата поддържа списък на индивидуалните средства за защита, във връзка с конкретните опасности.

В резултат на проверката комисията даде предписания с отговорници и срокове за изпълнение на «Петролна база- Левски» АД, гр. Левски:

Заключение: Операторът спазва частично експлоатационните изисквания за безопасност на съоразенията в предприятието. През 2011г. дружеството ще извърши техническо обслужване на съоразенията по отношение на съответствието им със съществуващите нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация и оценка на ефективността на СУМБ. Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Управителя на Петролна база – Левски.