



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регистър на дейностите Инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ  
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



### ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 89 от 31.10.2007 г. на "Газохранилище" на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД, индустриален комплекс "БЕТА", землището на с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен, с оператор "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Съгласно изискването на чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС-РИОСВ Плевен, РЗИ-Плевен, ОУ "ПБЗН"-Плевен, РС "ПБЗН"-Червен бряг; РО "ИДТН"-Плевен, Областна администрация Плевен, Община Червен бряг, с цел запознаване с дейностите и характеристиките на обекта и уточняване обхвата на проверката. Всеки член на комисията и председателя писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на "Газохранилище" на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД в гр. Червен бряг, с оператор "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД, гр. София.

Операторът писмено е уведомен за датата на проверката. В писмото за сведение са изпратени копия от Заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите относно утвърждаване на годишен план за контролната дейност на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и определен поименен състав за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен.

На 20.05.2011 г., на основание чл. 157а от ЗООС, чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите е извършена проверка на "Газохранилище" на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД в гр. Червен бряг от комисията чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност.

#### **Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:**

Газохранилището на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД е разположено на територията на Индустриален комплекс БЕТА.", южно от изградените производствени мощности на "Палфингер Продукционстехник България" в землището на община Червен бряг.

Предмет на дейност на "Газохранилище" за втечен пропан – бутан на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД в гр. Червен бряг е приемане, съхранение и експедиция на пропан-бутан до производствените подразделения при понижено налягане от 0,5 атм.

Комисията извърши физически оглед на резервоарите за съхранение на втечен газ пропан-бутан, машинно отделение, тръбопреносна мрежа, изпарителна станция, авто разтоварище и на съоръжения и апаратура, предназначени да поддържат и контролират технологичните процеси.

По време на проверката, по искане на комисията, практически е проверена работата на оросителната инсталация на резервоарите и функционирането на газоанализаторите. Системата сработи според изискванията.

В изправност е и наличния преносим газ детектор. Манометрите са метрологично осигурени.



Антикорозионното покритие на резервоарите и тръбопроводите не е нарушено. Изграден е заземителен контур на всички съоръжения. Осигурена е мълниезащита. На възловите места в газохранилището са разположени необходимите средства за пожарогасене. На площадката е изградена защитна пасивна бариера от земно насипна маса. Поставени са поведенчески бариери. Площадката е почистена от растителност.

Комисията не констатира нарушения в начина на съхранение на пропан – бутан. Спазени са експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията.

**От извършения преглед на условията в Разрешително с № 89 от 31.10.2007 г. и свързаните с тях документи се установи:**

Декларираните от оператора в подадените документи по чл. 11, ал.2 от ЗООС управленски и технически мерки се прилагат. Служителите са запознати срещу подпис с изявлението и декларацията на ръководството на газохранилището на “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД за политиката за предотвратяване на големи аварии.

Операторът е изготвил информация за вредните за здравето ефекти от “Пропан-Бутан”, която е включена в план-програмата за обучение на персонала за 2011г. Проведен е курс за обучение на работещите по утвърдена от изпълнителния директор процедура. Води се периодичен интруктаж.

На персонала са предоставени индивидуални средства за защита. Осигурен е достъп до информационния лист за безопасност за пропан – бутан, последна редакция 28.01.2010 г.

Операторът е разработил и утвърдил процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката и разпространение извън нея. За проверявания период не са отчетени аварии.

При проверката се констатира, че прилагането на превантивен и коригиращ мониторинг се извършва в съответствие със съществуващите нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения и апаратура.

В момента на проверката е представен вътрешен аварийен план, актуализиран 2011 г.

Представен е протокол от проиграване аварийна ситуация в обекта.

Създадена е необходимата организация за осигуряване на пожарна безопасност, осигурени са необходимите уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене и персоналят е инструктиран за работа с тях.

Операторът декларира, че през периода май 2010 г.-май 2011 г на територията на “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива, не са планирани и няма промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта и в количествата на съхраняваните опасни вещества, няма наличие на нови данни или научна информация свързана с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него.

В резултат на проверката е съставен констативен протокол по чл. 157б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на изпълнителния директор с предписание и конкретен срок за изпълнение.

#### **Заключение:**

В резултат на извършената проверка на място на документи, съоръжения и апаратура комисията по чл.157б, ал.1 от Закона за опазване на околната среда констатира, че операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110, ал.1 от ЗООС. Няма констатирани аварии, не са установени нарушения на изискванията на нормативната уредба.