




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №151/2010г. на "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Плевен издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №151/2010г. на предприятие "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД с оператор "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Плевен.

В изпълнение изискванията на чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г.), с писма с изх. № ИК-037/12.01.2011г. са уведомени Областна администрация Плевен, Община Плевен, ОУ "ПБЗН" – Плевен, РО "ИДТН" – Плевен и РЗИ – Плевен, за извършване на съвместни проверки на операторите с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

В писмата за сведение на компетентните органи са изпратени копия от Заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите, относно утвърждаване на годишен план за контролната дейност на комисията и определен поименен състав за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен.

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях на 25.02.2011 г. е проведена подготвителна среща на комисията с цел запознаване с дейностите и характеристиките на обекта и за обхвата на проверката. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД с оператор "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Плевен.

На 11.03.2011 г., на основание чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в "Метекно България" АД, гр. Плевен.

Констативна част:

Съгласно чл.16, т.2 от Наредбата всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност.

На участниците в проверката беше проведен начален инструктаж, който се документира в книга за инструктаж. Представители на фирмата направиха преглед на организационните и технически мерки за безопасност и дейностите свързани със съхранението и употребата на материали и суровини.



Предмет на дейност на „Метекно България“ АД е производство на покривни и стенни панели тип „сандвич“ - ламарина – полиуретан – ламарина. За производствената дейност дружеството използва следните химични вещества и смеси – пентан, полиол и изоцианат.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

На площадката на “Метекно България” АД е обособено складово стопанство - резервоари и складово помещение. Използваните резервоари за съхранение на химикали са стоманени, вертикални и цилиндрични. Имат изградени «превантивни бариери» за предотвратяване на аварии - спирателна и предпазна арматура; контролно- измерителни прибори за температура, налягане и ниво на запълване; заземителна и пожароизвестителна система; автоматична блокировка при достигане на максимално ниво на запълване. Резервоарите са обозначени за вида на съхраняваните вещества и са оградени с бетонови обваловки с изискваща се височина. На местото са налични инструкции и копия от информационни листове за безопасност на използваните химикали. В склад се съхранява катализатор, в опаковки на производителя. Стените и тавана на склада са изградени от негорими строителни материали, монтирана е пожароизвестителна система. Тръбопреносна мрежа осигурява връзката на технологичните съоръжения.

На територията на предприятието е създадена пътна инфраструктура със знаци и символи за обозначаване на пожарна и аварийна безопасност. Има поставени поведенчески бариери като: “Пушенето забранено”, “Внимание взривоопасен материал”, “Внимание територията се защитава с пожарогасителна система при изтичане на газ”, “Свържи заземяване” и др.

При извършения визуален мониторинг от комисията на складовото стопанство и тръбопреносната система не се установи наличие на течове.

2. Констатации относно изпълнението на условията в Разрешително № 151/2010 г. и свързаните с тях документи:

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала. Водят се записи в книги за начален, периодичен и ежедневен инструктаж. При провежданите начални и периодични инструктажи работниците са запознати с безопасната работа с опасните химични вещества, които се употребяват и/или съхраняват на територията на завода. Във Дружеството е въведена система за качество ISO 9001:2008, която обхваща и прилагането на СУМБ. Има изготвен и одобрен от директора на “Метекно България” АД “План за обучение на работниците за 2011г” с определени теми за безопасна експлоатация на съоръженията и безопасност при работа. Операторът представи утвърдени общи правила и инструкции за безопасност при експлоатация на съоръженията. Служителите на “Метекно България” АД са запознати с инструкциите срещу подпис.

Има разработен и съгласуван с ОУ ”ГЗ”- Плевен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на “Метекно България” АД, във връзка с чл. 35, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

Операторът представи съгласуван с РС ПБЗН - Плевен и утвърден от Директора “План за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари” във връзка с чл.6 т.2 от Наредба № I-209/22.11.204 г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация и актуализирано противопожарно досие. За 2010г. е проиграна аварийна ситуация, съставен е протокол. Представиха се ежемесечни протоколи, удостоверяващи състоянието на пожароизвестителната, пожарогасителната инсталации и уредите за първоначално пожарогасене. Наличните противопожарни уреди по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Документите, удостоверяващи провеждането на дейностите по условие 1 се съхраняват на площадката на предприятието и и предоставиха на контролните органи.

В изпълнение на Условие 3 е изготвен и утвърден от Изп. Директор „План за обучение на персонала за 2011 г”. Операторът е изготвил и утвърдил за 2011 г. „План за

проверка на безопасността на предприятието”, съдържащ вида на съоръженията, датите на извършени прегледите, регулярна и извънредна поддръжка. Представена е и Програма за преценка на риска за здравето и безопасността при работа в «Метекно България» АД, утвърдена от Изп. Директор. Плановете по условие 3 се съхраняват на площадката на предприятието.

Дружеството е въвело процедура за мониторинг и измерване на параметри по безопасност, свързани с работата и дейността на фирмата. Представи се документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг - сертификати за контрол на заземителна и мълниезащитна уредба, издаден от акредитиран орган; Протокол за контрол съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба; Протокол за проверка на газоизвестителната система, издаден от лицензирана фирма. Операторът представи ревизионна книга на съдовете, работещи под налягане.

Извършени са профилактични прегледи на електротабла и помпи. В дневник се води периодичен мониторинг за недопускане на изпускания и разливи от технологичните съоръжения. Направена е оценката на необходимостта от използване ЛПС във връзка с конкретните опасности.

Към момента на проверката дружеството не е извършило годишен преглед на плана за обучение на персонала и годишен преглед на ефективността на плана за проверки на безопасността на обекта, тъй като не е приключила отчетната 2011г.

«Метекно България» АД представи и съхранява документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг по условие 5. Копия от представените документи са прилагани към констативния протокол.

Операторът е разработил и прилага процедура «Несъответствия, коригиращи и превантивни действия». Води се Формуляр в който се документират случаите на аварии, инциденти и/или нарушения на технологичния режим, установяване причините за възникването им и мероприятията за отстраняването им. На комисията е представен «Регистър на коригиращи и превантивни действия», не са отчетени несъответствия.

Операторът е утвърдил процедура, включваща коригиране (преразглеждане) на системата за управление на мерките за безопасност. От датата на издаване на разрешително №151/2010 г. оператора декларира, че не е било необходимо извършване на преразглеждане на СУМБ от «Метекно България» АД.

Води се дневник за периодична проверка на комуникационните връзки и технически съоръжения с цел оценка на вероятността от замърсяване на атмосферния въздух, повърхностни и/или подземни води и почвата в следствие на попадане на опасни вещества и/или замърсени пожарни води в тях, с дата и подпис от отговорните лица.

Във връзка с изпълнение на Условие 10 фирмата извършва ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника. Протоколите се съхраняват на територията на предприятието.

На площадката се съхраняват актуални информационни листи за безопасност за съхраняваните химични вещества и смеси, които отговарят на изискванията на чл.31 на Регламент 1907/2006 (REACH). Служителите на фирмата са запознати с ИЛБ, което е документирано срещу подпис.

Операторът е осигурил на площадката резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии - пожарогасители, пожарогасителна инсталация, противопожарни табла, хидранти и индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии. Направена е оценката на необходимостта от използване ЛПС, утвърдена от началник-производството.

Разработени са и утвърдени от Изп. Директор процедури за одит и за преразглеждане на ДППГА и на СУМБ. Към момента на проверката не е извършен одит за 2011г., тъй като не е приключила отчетната по разрешителното година.

През 2010г. на територията на „Метекно България” АД не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и / или при промени в нормативната уредба по околна среда.

Операторът представи документите по чл. 110, ал. 1 от ЗООС, подадени за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС. Заявлението за издаване на разрешително и Уведомление за класификация на предприятие или съоръжение са с подпис и печат на Изп. Директор. Изявлението на ръководството на предприятието за «Политиката за предотвратяване на големи аварии» (ППГА) е поставено на достъпно за работещите в базата място, служителите са запознати с изявлението срещу подпис. Операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110, ал.2 от ЗООС.

Операторът декларира, че няма наличие на нови данни или научна информация свързана с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него.

Заключение:

При извършената проверка се установи, че ръководството на «Метекно България» АД, гр. Плевен е предприело необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с прилагането на Системата за управление на мерките за безопасност.

Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Изпълнителния директор на «Метекно България» АД.