Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт, "Българска Петролна Рафинерия" ЕООД, гр. София.

Дата на извършване на проверката: 22.08.2012 г.

Място на извършване на проверката: имот № 013068, местност "Вълова могила" в землището на с. Дисевица, община Плевен.

Основание за проверката: чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0621/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2012 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 246–Н0/2008г. на оператор "Българска Петролна Рафинерия" ЕООД, гр. София.

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност "Българска Петролна Рафинерия" ЕООД е преработка на нефт и кондензат чрез атмосферна дестилация до производство на нефтени продукти. В момента на проверката, Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт е в непрекъснат режим на работа. Определеният капацитет по **Условие 4.1** на КР не е превишен за проверявания период.

Изготвена е заповед със списък на персонала, подписана от управителите на БПР ЕООД. Представен е план – програма за обучение на персонала за настоящата година. Има едно проведено обучение за второто тримесечие. Представен е актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталациите.

Операторът декларира, че няма регистрирани аварийни ситуации към момента на проверката и не планира промяна в работата на инсталациите по **Условие 2.**

Не се превишава количеството използвана вода за производствени нужди. Представен е попълнен формуляр за отчитане консумацията на вода за производствени нужди (включително охлаждане). Отчитането на изразходваната вода става чрез водомер. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират и съхраняват в Дневник за комуникационни връзки и технически съоръжения. Операторът е докладвал годишната консумация на електро/топлоенергия за производството на единица продукт в ГДОС за 2011г.

Употребяваното при работата на инсталациите по Условие 2 гориво, не се различава по вид и употребата му не е в по-големи количества, от посочените в съответната таблица в комплексното разрешително. Води се отчетност в електронен вариант.

Всички ОХВ и смеси се съхраняват, съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (ИЛБ). Представени са ИЛБ на произвежданите опасни вещества, изготвени по Регламент 453/2010г. Съхранението на добавки, масло и деемулгатор за Инсталация по **Условие 2**, се осъществява съгласно Условие 8.3.4.2. Складът е с бетонна основа, без връзка с канализацията. Съхранението на течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти се осъществява единствено в резервоарите, посочени в Таблица 8.3.4.4. Към момента на проверката, дружеството не произвежда и не съхранява посочените в таблицата автомобилен бензин и добавки за бензини. Проверките на техническото състояние на съоръженията и площадките се извършва ежедневно от отговорен персонал и резултатите се документират в дневник "Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения". Няма констатирани несъответствия. Обобщени данни за 2011г. от извършените проверки съгласно Условие 8.3.4.10, са докладвани в ГДОС .

Извършен е емисионен контрол съгласно Условие 9.2.2: Направени са СПИ на 22.12.2011 г. на К1 и К2. Не е констатирано превишение на определените норми. Не са установени при проверката миризми извън границите на производствената площадка по условие 9.4: За доставените ежемесечни количества природен газ се прилагат сертификати от акредитиран орган за състава на горивото и протокол за контрол на природен газ. По Условие 9.6.2.4 не са регистрирани интензивно миришещи вещества и не се налага предприемане на коригиращи мерки. Технологичната инсталация се контролира с проверка за херметичност. Проверката се прави ежегодно.

Операторът на комплексното разрешително зауства смесен поток (производствени и дъждовни) отпадъчни води в канализационна система. Извършва се ежемесечен мониторинг. Няма констатирани отклонения. Прилага се инструкция за изчисляване на количествата заустваны като смесен поток (производствени и дъждовни) отпадъчни води. Изпълнено е условие 10 за отпадъчно производствени и битови води.

В дружеството е въведена и действа система за разделно съхранение на отпадъците – на обособени, обозначени площадки. Осигурени са съдове за съхранение на отпадъците и са взети мерки за предотвратяване и ограничаване на разливи. Води се отчетност за генерираните отпадъци съгласно изискванията на Наредба 9. За 2011 г. са представени годишни отчети, вх. № 982/07.02.2012 г. В отчетна книга, заверена в РИОСВ Плевен, има записи при движение на отпадъците поне веднъж месечно.

За периода от предходната проверка на площадката не са монтирани нови съоръжения, източници на шум в околната среда. Площадката е оградена с плътна ограда от стоманобетонни панели, с височина 3 метра. Граничните стойности за нива на шум по Условие 12.1.1 не са превишени, съгласно резултати от проведено СПИ. Докладът за резултатите е представен в РИОСВ – Плевен.

По компонент почви е констатирано, че 3 пункта за мониторинг на почвите са обозначени с табели върху терена. През 2011 г. е извършен собствен мониторинг на почвите по показателите, посочени в таблица 13.9.2. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите. Не е констатирано несъответствие. Оценката за съответствие е в електронен вид.

Представен е План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съгласуван от ОУПБЗН. Представи се протокол от 13.10.2011г. от проведено обучение на персонала съгласно чл.35, ал.1, т.4 от ЗЗБ. За проверявания период в дружеството няма възникнала аварийна ситуация.

Операторът на комплексното разрешително прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2**. Води се "Дневник на началник смяната".

Операторът декларира, че няма решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в **Условие 2** на комплексното разрешително или на части от тях.

В РИОСВ - Плевен е представен ГДОС за 2011г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР с придружително писмо вх. № 1745/12.03.2012г. и допълнение към него с вх. № 2959/21.04.2012г.

Съставен е констативен протокол № КП–14–КР–10/22.08.2012г. и списък за проверка на изпълнението на условията на комплексно разрешително № 246-Н0/2008г. на оператор "Българска Петролна Рафинерия" ЕООД, гр. София, съдържащ 16 бр. листове.

Заключение:

Във връзка с констатирано при проверката несъответствие с условията в комплексното разрешително, на Управителите на "Българска Петролна Рафинерия" ЕООД, гр. София е дадено предписание с конкретен срок за изпълнение.

Приоритети за последваща контролна дейност:

Проследяване и контрол по изпълнение на предписанието.