



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен**

**УТВЪРДИЛ**  
**ДИРЕКТОР:**

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**



**ДОКЛАД**

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 89//2007 г. на "Газохранилище" на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД с оператор "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

**Основание:** Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.).

**Цел:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 89/2007 г. на предприятие "Газохранилище" на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД с оператор "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД, гр. София

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите.

На 12.04.2012г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл.15, т.3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на петролната база.

На 12.04.2012 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите, се извърши проверка в "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД.

Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно изискванията на чл.16, т.2 от Наредбата.

**Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:**

Предмет на дейност на "Газохранилище" за втечен пропан – бутан на "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД в гр. Червен бряг е приемане, съхранение и експедиция на пропан-бутан до производствените подразделения.

Комисията извърши физически оглед на резервоари за съхранение на втечен газ пропан-бутан, помпено отделение, тръбопреносна мрежа, изпарителна станция и авто разтоварище. За изминалия период от предходната проверка на площадката няма изградени нови съоръжения за съхранение на пропан-бутан.

Резервоарите за съхранение са оборудвани със спирателна, предпазна и контролно измерителна арматура за температура, налягане и ниво на запълване. Изградена е блокировка със звуков сигнал за ниво на запълване на резервоарите. За предпазване от корозия на външната повърхност на резервоарите е нанесено защитно покритие в светли тонове. Манометрите са метрологично осигурени. Осигурена е система за сигнализация в случай на изтичане на пропан бутан.

Тръбопроводите са почистени и защитени с антикорозионна изолация.

На площадката е изградена защитна пасивна бариера от земно насипна маса. На възловите места в газохранилището са разположени необходимите средства за пожарогасене. Осигурен е заземителен контур на всички съоръжения и мълниезащита. Налице е преносим газ детектор.

Води се и съхранява дневник за извършване на газоопасни дейности и профилактично обслужване.

На обекта има създадена пътна инфраструктура със знаци и символи за обозначаване за пожарна и



аварийна безопасност. Територията на площадката е почистена от растителност.

## **2. Констатации относно изпълнението на условията в Разрешително № 89/2007 г. и свързаните с тях документи:**

“БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД е изпълнило даденото предписание с констативен протокол № 6/20.05.2011г. по чл.157б, ал.1 от ЗООС.

Дружеството декларира, че от 20.05.2011 г. (датата на предходната проверка по изпълнение на условията в Разрешително № 89/2007г.) до момента на настоящата проверка на територията на обекта не са въвеждани в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и съществена промяна в количеството съхраняваното опасно химично вещество- пропан-бутан, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и / или при промени в нормативната уредба по околна среда.

Операторът декларира, че няма наличие на нови данни или научна информация свързана с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него. Не е било необходимо извършване на преразглеждане на СУМБ от “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД. За проверявания период не са отчетени случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката

Във връзка с изпълнение на условия 6 и 7 на площадката се извършва превантивен мониторинг. В момента на проверката операторът представи:

- ревизионни книги на съдовете, работещи под налягане;
- протоколи за предаване в експлоатация на настроени клапани № № от 67 до 73 от месеци април и май 2011 г.
- монометрите са проверени, имат стикер за валидност.
- сертификат за контрол на защитна заземителна уредба и мълниезащитна заземителна уредба, валиден към момента на проверката.
- дневник за газоопасни работи и наряди по образец за извършване, издадени от лице определено със заповед от ръководството

Представи се „План – програма за обучение на персонала за 2012 г.” с определени теми за безопасна експлоатация и безопасност при работа. Проведени са обучения на персонала, документирани в протоколи.

Представен е протокол от извършен одит за 2011г. на ефективността на СУМБ- годишен преглед на ефективността на плана за проверки на безопасността на предприятието и годишен преглед на плана за обучение на персонала за 2011г., съгласно изискванията на Условие 6 от разрешителното.

В обекта се съхранява информационен лист за безопасност на “пропан- бутан”, отговарящ на изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) 453/2010 г.

“Бета индъстрис корп.” АД има актуален План за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари, съгласно изискванията на Наредба № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите и актуално противопожарно досие в съответствие с условие 8 на разрешителното.

По изпълнение на Условие 10 операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала. На обекта се провеждат задължителни инструктажи по безопасност на персонала, водят се записи в книги за периодичен инструктаж. Създадена е необходимата организация за осигуряване на пожарна безопасност, осигурени са необходимите уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене и персонала е инструктиран за работа с тях.

Представен е протокол за проведено обучение на персонала и проиграване на аварийния план в съответствие с чл.35, ал.3, т.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Има изградена локална система за оповестяване, съгласно ч.35, ал.3, т. 5 от ЗЗБ. Фирмата е осигурила необходимите индивидуални средства за защита на персонала, съгласно чл.13, ал.2, т.4 на Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита.

На територията на обекта има изградено и се поддържа в готовност колективно средство за защита.

Документите, удостоверяващи провеждането на дейностите по условие 8 и 10 се съхраняват на площадката на предприятието и се предоставиха на контролните органи.

### **Заклучение:**

Операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110, ал.1 от ЗООС. Няма констатирани аварии, не са установени нарушения на изискванията на нормативната уредба. Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на изпълнителния директор.