



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



За Директор РИОСВ Плевен

Гл. експерт

Заповед за заместване

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Млекопреработвателно предприятие, стопанисвано от "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ"
ЕООД с.Старо село

Дата на извършване на проверката: 24.07.2012 г.

Място на извършване на проверката: с.Старо село, област Ловеч

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2012 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води;
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени следните участъци и документи:

Производствени цехове;

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води;

Участъци за временно съхранение на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството;

Документи относно управление на отпадъците;

Протокол от проведен мониторинг на отпадъчни води за 2012 г.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 т.2 от Закона за водите, относно контрол на обектите формации отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води

1."КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие с.Старо село, в дере Селешки дол, приток на р.Калник, поречие Вит. Разрешителното е с краен срок на действие 31.12.2013 г.

2.В РИОСВ Плевен са представени протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води от предприятието и годишен доклад, по изпълнение условията от разрешителното за заустване за 2011 г. При проверката беше представен протокол от изпитване на отпадъчни води за 2012 г. Констатирани са отклонения от ИЕО (индивидуални емисионни ограничения), определени с разрешителното за заустване.



3. Отпадъчните води от обекта постъпват за пречистване в ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води), която включва мазноуловител и съоръжение за биологично пречистване. С наличните съоръжения не се постига необходимия ефект на пречистване в мястото на заустване, за което на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС.

4. Дружеството е възложило обследване на отпадъчни води от предприятието, във връзка с условие от разрешителното за реконструкция на локална пречиствателна станция за отпадъчни води.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 113 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

1. Дружество "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" е класифицирало отпадъците, които се генерират на площадката по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците.

2. На площадката на млекопреработващото предприятие "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД – с. Старо село се извършват дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуването им. Въведена е система за разделно събиране на отпадъците.

3. "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД предава генерираните отпадъци за последващо третиране по договор на лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци по ЗУО. До момента на проверката не са предавани утайки от локалната пречиствателна станция за отпадъчни води за оползотворяване чрез употребата им в земеделието.

4. Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ бр.95/2004 г.). Представена е отчетна книга. За 2011 г. са представени годишни отчети за дейности с отпадъци.

Заключение:

При провеждане на производствена дейност в Млекопреработвателно предприятие с. Старо село, "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД допуска нарушения на Закона за водите, за което има текуща санкция. Във връзка с установените при проверката пропуски на Управителя на дружеството са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

1. Контрол по изпълнение на условие от разрешителното за заустване, относно реконструкция на локална пречиствателна станция за отпадъчни води.

2. Проследяване и контрол по изпълнение на предписанията.