



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

**УТВЪРДИЛ**  
**ДИРЕКТОР:**

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**



**ДОКЛАД**

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 54/2007 г. на предприятие "Петролна база Левски", гр. Левски с оператор "Литекс" АД, гр. Ловеч, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

**Основание:** Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.).

**Цел:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 54/2007 г. на предприятие "Петролна база Левски", гр. Левски с оператор "Литекс" АД, гр. Ловеч.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите.

На 03.04.2012г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл.15, т.3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на петролната база.

На 03.04.2012 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите, се извърши проверка в "Петролна база Левски", гр. Левски.

Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно изискванията на чл.16, т.2 от Наредбата.

**1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности на площадката:**

Предмет на дейност на Петролна база Левски е приемане, временно съхранение и експедиция на горива - дизелово гориво за извън пътна техника.

Комисията извърши физически оглед на резервоарен парк, автоестакада, тръбопроводна система и помпени отделения. За изминалия период от предходната проверка на площадката няма изградени нови съоръжения за съхранение на нефтопродукти. Резервоарите за съхранение на горива са оборудвани с необходимата за нормалната експлоатация на съоръженията и инсталацията спирателна арматура, предпазна арматура. Всички резервоари са заземени към контур и са оборудвани с мълниезащита (мълниезащитни прътове). За ограничаване на евентуални разливи на ж.п. естакадата са осигурени резервоари за съхранение. При визуалния мониторинг на тръбопроводната система, помпите, крановете и резервоарите не се установи наличие на течове. На площадката са осигурени необходимите противопожарни средства и външно противопожарно водоснабдяване във връзка с общоприетите противопожарни норми.

**2. Констатации относно изпълнението на условията в Разрешително № 54/2007 г. и свързаните с тях документи:**

"Литекс" АД е изпълнил дадените предписанията в констативен протокол № 3/08.04.2011г. по чл.157б, ал.1 от ЗООС.

Управителят на базата декларира, че от 08.04.2011 г. (датата на предходната проверка по изпълнение на условията в Разрешително № 54/2007г.) до момента на настоящата проверка на



територията на Петролна база Левски не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и / или при промени в нормативната уредба по околна среда. Операторът декларира, че няма наличие на нови данни или научна информация свързана с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него.

Във връзка с изпълнение на условия 3, 4 и 11 на площадката се извършва ежемесечен мониторинг на следните съоръжения и инсталации- помпени отделения; автохидранти; разпределително табло; нефтопроводи; заземление; мълниезащитен пилон; противопожарни хидранти; пожарогасители и оросителна система. Резултатите се документират в работна карта с подпис от управителя на петролната база.

Операторът представи протокол №10316/13.02.2012г. за измерване на съпротивлението на защитната заземителна уредба, издаден от акредитиран орган.

За проверявания период на територията на обекта няма случаи на възникнали аварии и/или нарушение на технологичния режим,. Не е било необходимо извършване на преразглеждане на СУМБ на «Петролна база Левски» АД.

Към момента на проверката не е извършен одит на ефективността на СУМБ за 2011г., съгласно изискванията на Условие 6 от разрешителното.

Във връзка с изпълнение на условие 10 и 18 се представи „План- програма за обучение на персонала за 2012 г.” Проведени са обучения на персонала за - вредни за здравето ефекти на опасните вещества, за безопасна работа със съоръжения и процедура за действия при аварийни ситуации. В петролната база се съхранява информационен лист за безопасност на дизелово гориво, отговарящ на изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) 453/2010г. По изпълнение на Условие 12 операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала. На обекта се провеждат задължителни инструктажи по безопасност на изпълнителския персонал. Водят се записи в книги за периодичен и извънреден инструктаж.

Ежемесечно се провеждат курсове на обучение на персонала за защита при бедствия и аварии, в съответствие с чл.35, ал.3, т.7 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Представен е протокол от 27.02.2012 г. за практическо обучение и проиграване на Аварийния план в съответствие с чл.35, ал.3, т.2 от ЗЗБ. Дружеството има актуализиран през 2011г. вътрешен аварийен план.

В Петролната база има план за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари, който не е актуализиран, съгласно изискванията на Наредба № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите и не актуализирано противопожарно досие.

Фирмата е осигурила необходимите индивидуални средства за защита на персонала, които не са обслужени в съответствие с чл.13 на Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита ( изм. ДВ, бр.7 от 21.01.2011г.).

Операторът декларира, че няма въведени нови модификации през 2011г., наличие на нови данни свързани с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него, поради което не е било необходимо преразглеждане и коригиране на СУМБ на “Петролна база Левски” АД. Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Управителя на петролната база.

На собственика на “Петролна база Левски”, гр. Левски са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение.