



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация
№55/2007г. на "ГАЗОХРАНИЛИЩЕ ЛИТЕКС" АД, гр. Ловеч
издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №55/2007г. на предприятие "Газохранилище Литекс" АД, гр. Ловеч с оператор "Литекс" АД.

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 23.03.2012г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на "Газохранилище Литекс" АД, гр. Ловеч.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо изх. № 1225/16.02.2012 г. с приложения за сведение копия от Заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите.

На 23.03.2012 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в "Газохранилище Литекс" АД, гр. Ловеч.

Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно чл.16, т.2 от Наредбата.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

Предмет на дейност на „Газохранилище Литекс“ АД е приемане, временно съхранение и експедиция на втечен газ - пропан-бутан.

Комисията извърши оглед на съоръженията с потенциал за възникване на голяма авария на територията на обекта.

Във връзка с общоприетите противопожарни норми в обекта са осигурени необходимите противопожарни средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии.

На площадката има създадена пътна инфраструктура със знаци и символи за обозначаване за пожарна и аварийна безопасност и схеми за евакуиране.

2. Констатации относно изпълненията на условията в Разрешително № 55/2007 г. и свързаните с тях документи:

"Литекс" АД е изпълнил даденото предписание с констативен протокол № - 2/25.03.2011г. за извършване на одит на СУМБ на обекта.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта.

Управителят на "Газохранилище - Литекс" АД декларира, че от 25.03.2011 г. (датата на предходната проверка по изпълнение на условията в Разрешително № 55/2007г.) до момента на настоящата проверка, на територията на газохранилището не са въведени в експлоатация нови



технологии, оборудване и горива. Няма и промяна в капацитета на съхраняваното опасно вещество, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники.

На изпълнителския и ремонтен персонал се провеждат инструктажи по безопасност и се отразяват в книга за начален и периодичен инструктаж. Служителите на газохранилището са запознати срещу подпис с инструкциите за безопасност при експлоатация на съоръженията

Във връзка с изпълнение на условия 3 и 4 операторът представи на комисията документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг, изброени в констативния протокол.

За проверявания период не са извършени ремонтни дейности на съоръженията.

Съгласно изискванията на Условия 3 и 10 операторът е изготвил План за обучение на персонала за 2011г./2013г. в който са определени темите, вида и продължителността на обученията. Представени са протоколи по условие 18, удостоверяващи проведените курсове на обучение.

Във връзка с Условие 5 има въведена процедура за докладване за случаи на аварии и/или нарушения на технологичния режим, като за проверявания период не са отчетени такива.

Фирмата извършва периодични проверки на наличните инсталации и съоръжения за аварийни ситуации-противопожарна техника, газсигнализаторна инсталация, мълниезащитни пилони, съгласно Условие 11 от разрешителното. Представени са протоколите от извършените проверки за периода април 2011 – март 2012г. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност.

Във връзка с изискванията на Условия 12, 15 и 16 операторът представи:

- Актуален към 2012г. Аварийен план, съгласно изискванията на чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия;

- План за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари актуализиран, съгласно изискванията на Наредба № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите и актуализирано противопожарно досие.

- Протоколи от 11.05.2011г.и 1.09.2011г.за проведено практическо упражнение “Годишна тренировка за проиграване на План за ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи”.

На площадката се съхранява информационен лист за безопасност на пропан- бутан предоставен от доставчик, изготвен по Приложение II на Регламент 1907/2006 (REACH). Служителите на фирмата са запознати с ИЛБ, което е документирано срещу подпис.

На персонала са осигурени индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии.

На проверката са представени разработените процедури, определени в условия 20,21,22 и 24.

Дружеството е извършил одит на СУМБ за 2011г.

Заклучение:

От направения преглед при проверката се констатира, че операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110, ал.2 от ЗООС.

Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Управителя на “Газохранилище Литекс”АД.