



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация
№151/2010г. на "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Плевен
издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №151/2010г. на предприятие "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД с оператор "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Плевен.

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 05.06.2012г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД. За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо изх. № 3339/09.05.2012 г. с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите.

На 05.06.2012 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Плевен

Всеки член на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно чл.16, т.2 от Наредбата.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

Предмет на дейност на „Метекно България” АД е производство на покривни и стенни панели тип „сандвич” - ламарина – полиуретан – ламарина.

Комисията извърши оглед на съоръженията и местата, съхраняващи опасни химични вещества и смеси с потенциал за възникване на голяма авария.

Във връзка с общоприетите противопожарни норми в обекта са осигурени пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника за ликвидиране на евентуално възникнали аварии.

На площадката има създадена пътна инфраструктура със знаци и символи за обозначаване за пожарна и аварийна безопасност и схеми за евакуиране.

2. Констатации относно изпълненията на условията в разрешително № 151/2010 г. и свързаните с тях документи:

"Метекно България" АД е изпълнил дадените предписания в констативен протокол № - 1/11.03.2011г. по чл.157б, ал.1 от ЗООС.



Изпълнителният директор на "Метекно България" АД декларира, че от 11.03.2011 г. (датата на предходната проверка по изпълнение на условията в Разрешително № 151/2010г.) до момента на настоящата проверка, на територията на площадката не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

Във връзка с Условие 1 и 2 на комисията се представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала. В дружеството е въведена система за качество ISO 9001:2008, която обхваща и прилагането на СУМБ. Водят се записи в книги за начален и периодичен инструктаж като при които работниците са запознати с безопасната работа с опасните химични вещества, които се употребяват и/или съхраняват на територията на обекта. Има изготвен и одобрен "План за обучение на работниците за 2012г." с определени теми за безопасна експлоатация и безопасност при работа като за проведените обучения са представени протоколи. Дружеството има утвърдени общи правила и инструкции за безопасност при експлоатация на съоръженията.

Представен е вътрешен аварийен план, неактуализиран съгласно изискванията на чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). На 24.06.2011г. е проведено обучение на работниците и служителите за действия при сигнали за оповестяване на населението при възникване на бедствия и аварии.

Операторът представи план за действие на личния състав при гасене на пожари и план за евакуация на работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар и аварии на основание чл.9, ал.1, т.1, 2 и 4 от Наредба № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. На 23.12.2011г. е извършено проиграване на вътрешния аварийен план за провеждане на СНАВР.

Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние. Съставят се ежемесечни протоколи, удостоверяващи състоянието на пожароизвестителната, пожарогасителната инсталации и уредите за първоначално пожарогасене. На територията на обекта има изграден площадков водопровод с ПХ в изправно работно състояние. Наличните противопожарни уреди по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност.

Представен е „План за обучение на персонала за 2012 г“. За изминалия период на 2012г. са извършени обучения на персонала за оказване на първа долекарска помощ, за безопасна работа с повдигателни съоръжения и обучение по безопасност и здраве при работа.

В изпълнение на Условие 3 операторът е изготвил и утвърдил за 2012 година „План за проверка на безопасността на предприятието“, съдържащ вида на съоръженията, датите на извършени прегледите, регулярна и извънредна поддръжка. Извършена е оценка на риска за здравето и безопасността при работа в "Метекно България" АД. оператора е въвел процедура за мониторинг и измерване на параметри по безопасност, свързани с работата и дейността на фирмата, във връзка са изискванията на условия 5 и 6 от разрешителното.

Относно прилагането на превантивен мониторинг е извършена проверка на заземителна и мълниезащитна уредба. Представени са съответните сертификати и протокол, издадени от акредитиран орган.

Операторът представи ревизионни книги на съдовете работещи под налягане, газопровод и промишлена газова инсталация. Издаден е акт за първоначален технически преглед на промишлената инсталация за пентан от РО ИДТН - Плевен. Редовно са извършвани периодични прегледи на СПО.

В дневник се води периодичен мониторинг за недопускане на изпускания и разливи от технологичните съоръжения. Няма констатирани разливи от опасни химични вещества и смеси на територията на обекта.

Представена е оценка на необходимостта от използване ЛПС във връзка с конкретните опасности.

Операторът представи план за вътрешен одит на СУМБ и формуляр за извършения преглед с констатирани несъществени несъответствия - за органограма, извънпланови

обучения. Ще се предприемат коригиращи действия за отстраняването им.

Операторът е разработил и прилага процедура 7 “Несъответствия, коригиращи и превантивни действия”. На комисията е представен “Регистър на коригиращи и превантивни действия” като за проверявания период не са отчетени такива.

Операторът е утвърдил процедура, включваща коригиране (преразглеждане) на системата за управление на мерките за безопасност. От датата на издаване на разрешително №151/2010 г. оператора декларира, че не е било необходимо извършване на преразглеждане на СУМБ от “Метекно България” АД. Извършен е одит от сертифициран външен одитор със заключение, че СУМБ се оценява като ефикасна.

Във връзка с изискванията на условие 9 от разрешителното се води дневник за периодична проверка на комуникационните връзки и технически съоръжения с цел оценка на вероятността от замърсяване на атмосферния въздух, повърхностни и/или подземни води и почвата с опасни вещества и/или замърсени пожарни води в тях, с дата и подпис от отговорните лица. Не са констатирани замърсявания на компонентите на околната среда.

Фирмата извършва ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника, във връзка с изпълнение на условие 10. Протоколите се съхраняват на територията на предприятието.

На площадката се съхраняват актуални информационни листове за безопасност за съхраняваните химични вещества и смеси, които отговарят на изискванията на Регламент 453/2010г.

Операторът е осигурил резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии - пожарогасители, пожарогасителна инсталация, противопожарни табла, хидранти. На производствения персонал са осигурени индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии. Направена е оценката на необходимостта от използване ЛПС, утвърдена от началник- производството.

Разработени са и утвърдени процедури за одит и за преразглеждане на ДППГА и на СУМБ. През 2012г. е извършен одит на СУМБ от сертифициран външен одитор със заключение, че СУМБ се оценява като ефикасна.

Заключение: От направения преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието.

През 2011 г. на територията на „Метекно България” АД не са въвеждани в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/или при промени в нормативната уредба по околна среда.

Операторът декларира, че няма въведени нови модификации през 2011г., наличие на нови данни свързани с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него, поради което не е било необходимо преразглеждане и коригиране на СУМБ на “Метекно България” АД.

На собственика на “Метекно България” АД е дадено предписание да актуализира аварийния план на обекта на основание чл.35, ал.1 от ЗЗБ.

Приоритети при провеждане на следваща планова проверка:

- Проследяване и контрол по изпълнение на предписание;
- Проверка състоянието на съоръженията, относно контрол, поддръжка и експлоатация;
- Спазване на условията в разрешителното.