



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: “Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) от Централна градска част на кв.Центъра” гр.Априлци

Дата на извършване на проверката: 16.03.2012 г.

Място на извършване на проверката: гр.Априлци, област Ловеч

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2012 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води;
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Извършени дейности:

Проверено е Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води;

Води

Община Априлци има разрешително за ползване на воден обект №13110125/01.09.2011 г. за заустване на отпадъчни води от: Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) от Централна градска част на кв.Центъра, гр.Априлци, във воден обект. ПСБОВ включва първичен утайтел и 2 броя биофилтри. Няма съоръжение за обезводняване на утайки и устройство за измерване количествата пречистени отпадъчни води. Отпадъчните води заустват в р.Острешка, приток на р.Видима, поречие Янтра.

Съоръженията от биологичното стъпало не работят поради технически проблем с помпи за оросяване. Община Априлци няма договор с ВиК оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация на Канализационна мрежа и ПСБОВ от Централна градска част на кв.Центъра, гр.Априлци. Предприети са действия за предоставяне на тези дейности на ВиК АД гр.Ловеч.

С представените протоколи от мониторинг на отпадъчни води за 2010 г. и 2011 г. не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения по изпитваните показатели. Сключен е договор с акредитирана лаборатория за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води през 2012 г.



Упразнение на отпадъците

При проверката на място се констатира, че се генерират отпадъци от решетки и утайки след биологично пречистване на битови отпадъчни води. Отпадъците не са класифицирани по реда на Наредба 3 за класификация на отпадъците. Не се води отчетна книга по чл. 25 от ЗУО. До момента на проверката, по данни на общината, не са предавани отпадъци за последващо третиране.

Заключение:

Община Априлци е предприела действия за предоставяне на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на "Канализационна мрежа и ПСБОВ от Централна градска част на кв.Центъра, гр.Априлци" на ВиК АД гр.Ловеч.

Във връзка установени пропуски, от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда, на Кмета на Община Априлци са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Проследяване и контрол по изпълнение на предписанията;
- Проверка, относно поддръжката и експлоатацията на съоръженията от ПСБОВ;
- Законосъобразно третиране на генерираните на площадката отпадъци.