



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

Обект: Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 466 MW – производство на топлинна енергия, намираща се в Източна индустриална зона № 128, гр. Плевен.

Основание за проверката: Заповед № РД-806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД 0086/17.02.2012г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен.

Цел:Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 35-Н0/2007г. на оператор “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0086/17.02.2012г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен във връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни: Комплексно разрешително (КР) № 35-Н0/2007г. на оператор “Топлофикация – Плевен” ЕАД

При извършената проверка е констатирано следното:

При проверката на площадката на “Топлофикация – Плевен” ЕАД работят енергийни парогенератори: ЕПГ №2 и ЕПГ №3, турбогенератори № 1 и №2 и газовата турбина с котел утилизатор (ГТКУ). Няма увеличение на производствения капацитет.

“Топлофикация – Плевен” ЕАД притежава Разрешително за водовземане № 003716/21.09.05г (изменено с Решение №26/22.03.07г.), което е изменено и е с продължен срок на действие (21.09.2012г.) с Решение №304/11.10.2011г. на Министъра на МОСВ. Представен е актуален сключен договор с “Напоителни системи” ЕАД, Плевен от 17.02.2011 г., във връзка с доставянето на води за производствени нужди от яз. Горни Дъбник.

Има осигурен достъп до измервателните устройства. Води се отчетност на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Води се отчетност на количествата използвани електроенергия, топлоенергия, суровини и спомагателни материали.



Представен е актуален договор с "ВиК" ЕООД, гр.Плевен за заустването на дъждовните и отпадъчните битово-фекални води.

За проверявания период в дружеството няма регистрирани разливи на агресивните реагенти (сярна киселина, натриева основа). Във връзка с Условие 5.8.5. на КР дружеството представи съгласуван Вътрешен аварийен план от ОУ ГЗ Плевен. Представи се и аварийен план за САВР при работа с природен газ. На 20.05.2011г. е извършено обучение на персонала за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност, документирано с протокол. Определени са необходимите СЛЗ, извършена е проверка и поддръжка на средствата. На работещите е усигурен безпрепятствения достъп до местата за съхранението им. Определените средства за пожарогасене са налични и изправни, извършена е техническа проверка.

Във връзка с Условие 8.3.1.3. на КР операторът уведоми РИОСВ Плевен (писмо вх.№ 1910/19.04.2011г.) за монтиране на пункт за зареждане на собствените автомобили с горива на територията на обекта. Представени са ИЛБ за наличните на площадката опасни химикали. Използваните спомагателни материали и горива, класифицирани като опасни се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. Извършва се периодично проверка и поддръжка на резервоари и обваловки с цел недопускане, откриване и отстраняване на течове.

Във връзка с Условие 14.4 на КР оператора води дневник за аварийни ситуации. На 03.02.2012г. в дневника е регистрирано спукване на мазутна линия в мазутно стопанство, което е довело до разлив на мазут. Оператора е направил заключение, че няма въздействие върху околната среда. Предприети са коригиращи действия по отстраняване на теча и събиране на разлива в дренажните канали.

Във връзка с Условие 14.7. дружеството е уведомило с писмо вх. № 1910/19.04.2011г. на РИОСВ Плевен, за използване и съхранение на автомобилен бензин и дизелово гориво в два броя подземни резервоара с капацитет на съхранение общо 10 м³. Посочените горива са опасни химични вещества, попадащи в обхвата на Приложение 3, табл.1 на ЗООС. Използваният капацитет на съхранение на автомобилен бензин и дизелово гориво е под посочения праг за класификация по Приложение 3 на ЗООС, за което не е необходимо издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС.

Горивната инсталация работи с употреба на гориво природен газ. За периода 03 – 07 февруари 2012 г., в изпълнение на разпоредбите на МИЕТ за компенсиране на производството на енергия чрез използване на резервно гориво, ЕПГ № 2 и № 3 са преминали на смесено горене с използване на мазут. Употребени са 650 тона мазут. РИОСВ – Плевен е уведомен с писмо вх.№ 1161/14.02.2012 г.

Операторът извършва СНИ на емисиите от азотни оксиди и въглероден оксид, като за 2011 г. е представил в РИОСВ – Плевен 12 бр. месечни доклади за СНИ и годишен доклад за СНИ за 2010 г.

Извършени са СПИ на емисии от серен диоксид и прах за I и II полугодие на 2011г., представени са доклади в РИОСВ – Плевен. Не са констатирани превишения на НДЕ.

Във връзка с непълния обем на представените данни за газова турбина с котел-утилизатор в годишния доклад за СНИ за 2010 г., в процес на изпълнение е предписание, дадено с писмо на Директора на РИОСВ – Плевен № ИК-531/19.08.2011 г, за предприемане на мерки за привеждане софтуера на ГТКУ в съответствие с Инструкция №1/2003г., със срок 31.03.2012 г.

Не е проведена проверка за правилно калибриране на средствата за СНИ през 2011г.

Граничните стойности за нива на шум в околната среда (през деня) не са превишени, съгласно резултати от проведена проверка на РИОСВ – Плевен с контролно измерване, документирано с Протокол № 1004/08.12.2010 г. на ИАОС РЛ - Плевен. При настоящата

проверка се установи, че през 2011 г. операторът не е провел СПИ на показателите за шум и не са документирани резултати от наблюдение на показателите за шум в околна среда. съгласно изискването на Условие 12.2.1 – на всеки две години. Последното проведено СПИ на шум е през 2009 г., представено в РИОСВ с доклад вх. №2839/09.07.2009 г. Не е изпълнено предписание № 2, дадено с Констативен протокол № КП-1-КР-2/25.02.2010 г. - предстоящото през 2011 г. СПИ на параметрите на шум в околна среда да се проведе през активния отоплителен сезон, в периода между 17 и 20 ч., в срок до 31.03.2011г. Предписанието е напомнено на оператора с Констативен протокол № КП-1-КР-1/23.02.2011 г.

При проверката на място е констатирано наличие на минимални количества отпадъци от филтърни материали от филтър за въздух към газовата турбина, ръкавици, замърсени с опасни вещества и отпадъци от опаковки, хартия и картон, различни от посочените в КР. Управлението на отпадъците се извършва във връзка с утвърдена от РИОСВ-Плевен ПУО по чл. 29 от ЗУО с Решение № 08-ПУО-611-01/16.06.2010 г. със срок на действие 16.06.2015 година.

Въведена е система за разделно събиране на отпадъците на участъци, изградени в съответствие с КР. Участъците за съхранение на не опасни отпадъци не са маркирани.

В момента на проверката е констатирано наличие на не опасни отпадъци от изолационна вата на места, различни от определените за съхранението им. Взети са незабавни мерки за отстраняване на несъответствието.

Операторът е разработил инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия и инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Не са представени документи, доказващи извършването на периодични оценки по инструкциите.

Отпадъците се предават по договор на лица притежаващи разрешение за дейности с отпадъци по чл. 12 от ЗУО.

Водят се отчетни книги по чл.25 от ЗУО, които не отговарят в пълна степен на изискванията за воденето им по реда на чл.7 на Наредба 9/28.09.2004 год. за реда и образците, по които се води отчетността и информацията за управлението на дейностите по отпадъците.

Операторът “Топлофикация – Плевен” ЕАД е депозирал в РИОСВ – гр.Плевен ГДОС за 2010г. (вх. № 1590/31.03.2011г.). В процес на изготвяне е ГДОС за 2011г.

Съставен е констативен протокол № КП - 1 - КР - 1/23.02.2012г. и Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексно разрешително № 35-Н0/2007г. на оператор “Топлофикация – Плевен” ЕАД, съдържащ 20 бр. листа.

Предписания, срокове, отговорници:

1. Да се проведе проверка за правилно калибриране на средствата за СНИ, в съответствие с изискванията на Условие 9.6.3 от КР и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 6/1999г.
Срок: 31.03.2012 г.

2. Да се проведе СПИ на показателите за шум в околната среда, посочени в Условие 12.2.1 от КР, през активния отоплителен сезон – до 31 март 2012 г., в съответствие с

нормативните изисквания на чл. 18 от Наредба №54/2010г. и Наредба №6/2006г., за дневен и вечерен период - между 17 ч. и 20 ч.

Срок: 31.03.2012 г.

3. Да се представят копия на протоколите от проведения мониторинг на отпадъчните води в РИОСВ – Плевен.

Срок: 01.03.2012г.

4. Да се доразработи и представи в РИОСВ – Плевен инструкция по Условие 10.1.1.2.2.

Срок: 15.03.2012г.

5. Да се представят копия от протоколи за собствен мониторинг на суровата вода от яз. Горни Дъбник и яз. Мъртва Долина в БДУВДР – гр. Плевен. За изпълнението да се уведоми писмено РИОСВ – гр. Плевен.

Срок: 01.05.2012г.

6. Да се изготвят и внесат за заверка в РИОСВ-Плевен Работни листи по чл. 6 от Наредба 3 за класификация на отпадъците за новогенериращите се на площадката отпадъци.

Срок: 31.03.2012г.

7. Да се маркират участъците за съхранение на не опасни отпадъци. За изпълнението да се уведоми писмено РИОСВ – гр. Плевен.

Срок: 01.03.2012г.

8. Да се заведат дневници за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия и за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За изпълнението да се уведоми писмено РИОСВ – гр. Плевен.

Срок: 01.03.2012г.

9. Отчетните книги да се водят съгласно изискванията на Наредба 9/28.09.2004 год. за реда и образците, по които се води отчетността и информацията за управлението на дейностите по отпадъците.

Срок: постоянен

10. Във връзка с монтиране на пункт за зареждане на собствените автомобили с горива на територията на производствената площадка, да се информира МОСВ, съгласно Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Срок: 31.03.2012

Отговорник за изпълнение на предписанията: Изпълнителен Директор на “Топлофикация – Плевен” ЕАД

Заключение:

При извършената проверка се установи, че операторът “Топлофикация – Плевен ” ЕАД е предприел необходимите организационни и технически мерки за изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 35-Н0/2007г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- ◆ Проследяване изпълнението на направените предписания;
- ◆ Осъществяване на последващ контрол.