



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



### ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в Разрешително за експлоатация № 91/2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал, Петролна база на "Бент Ойл" АД с оператор "Бент Ойл" АД, гр. София, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

**Обект:** Петролна база в гр. Плевен на "Бент Ойл" АД, гр. София

**Дата на извършване на проверката:** 09.11.2012 г.

**Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата** – писмо с изх. № 6740/16.10.2012 г. на РИОСВ - Плевен

**Информация за проведена подготовка за извършване на проверката** - на 09.11.2012 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС.

**Дата на последна проверка** – 13.05.2011 г

**Обхват на проверката** - текущ, планов контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 91/2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал, Петролна база на "Бент Ойл" АД, гр. Плевен с оператор "Бент Ойл" АД, гр. София

**Данни за оператора и предприятието:** "Бент Ойл" АД, гр. София

**номер на издаденото разрешително** - Разрешително за експлоатация № 91/2007 г. на предприятието с нисък рисков потенциал, Петролна база на "Бент Ойл" АД в гр. Плевен с оператор "Бент Ойл" АД, гр. София

**Предмет на дейност на предприятието** - приемане, съхранение и експедиция на течни горива - автомобилни бензини и дизелово гориво

**Изпълнение на предишни предписания** - извършен е последващ контрол за изпълнение на предписание, дадено с КП-№ 5/13.05.2011 г. "Бент Ойл" АД е изпълнило даденото предписание в поставения срок. За изпълнение на предписанието РИОСВ Плевен е уведомена с писмо вх. № 2532/08.06.2011 г.

#### Констатации:

##### 1. Изпълнение на условия в разрешителното

При проверката комисията констатира, че операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл. 110, ал. 1 от ЗООС.



Операторът представен актуализиран "План за развитие и поддържане на компетентността на персонала за 2012 г.". Проведени са практически упражнения на персонала по отношение на безопасната експлоатация на съоръженията, опасностите при работа с горива, способности за защита и оценка на състоянието на съоръженията и на СУМБ, за което са представени протоколи. Проведени са и обучения от плана за компетентност на тема "Изпълнение на правилника за периодични технически прегледи и ремонт на оборудването".

При провежданите начални и периодични инструктажи работниците са запознати с безопасната работа с опасните химични вещества, които се употребяват и/или съхраняват на територията на базата. Водят се записи в книги за начален, периодичен и ежедневен инструктаж. Представени са протоколи за проведени обучителни курсове с практически упражнения и изпити.

Операторът представи утвърдени общи правила и инструкции за безопасност при експлоатация на съоръженията. В дружеството е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, която обхваща и прилагането на СУМБ (система за управление на мерките за безопасност).

При проверката са представени документи, удостоверяващи прилагането на превантивен мониторинг - утвърден "Правилник за периодични технически прегледи и ремонт на оборудването в петролна база "Бент Ойл" и график за периодични технически прегледи и ремонт на оборудването за 2012г. Видовете ремонт на оборудването се документира в протоколи и актове. Представени са протоколи за поведен контрол на защитна заземителна уредба и мълниезащитна заземителна уредба и за проведен безразрушителен контрол - ултразвукова дебелометрия за проверена нагревателна линия към резервоарите. Представена е и ревизионна книга на съоръжение с повишена опасност. Представен е утвърден от управителя оперативен план за периодична проверка и контрол за течове по свързващите линии на тръбопроводите в ПБ. В сменния дневник се записват резултатите от визуалния мониторинг на оборудването в ПБ като за проверявания период не са отчетени такива.

Операторът декларира, е за периода от предходната проверка до момента не са въведени нови технологии и оборудване, суровини и материали, няма съществени промени в конструкцията, дизайна на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники, че няма наличие на нови данни или научна информация свързана с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него.

## **2. Констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието**

В обекта са осигурени необходимите съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии. В наличност са пожарни хидранти и табла с пожаро технически средства за първоначално гасене на пожари. За носимите и возимите пожарогасители, осъществения контрол (извършените периодични проверки) и техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, са удостоверени съответно в дневник и протоколи. Прегледите на огнепреградителите се извършват по график и резултатите от проверките се отразяват в протоколи. Осигурени са пожаро технически средства за първоначално гасене на пожари в пълен обем, съгласно изискванията на чл.15 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011 г.

Представен е протокол от проиграване на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обекта в изпълнение на Заповед на управителя, както и актуализиран аварийен план на обекта по с чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия.



На работещите в петролната база са осигурени лични (по утвърден от управителя списък) и индивидуални (противогаз, маски, дихатели) средства за защита и портативен газсигнализатор за работа в среда с летливи органични съединения.

#### **Заклучения:**

От направения преглед на обекта и документация при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието.

За периода от предходната проверка до момента на площадката на Петролна база "Бент Ойл" АД, гр. Плевен няма изградени нови съоръжения за приемане, съхранение и експедиция на течни горива, не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива. Операторът декларира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и наличие на нови данни или научна информация свързана с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него.

Няма констатирани нарушения на законодателството по предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

#### **Последващ контрол и коригиращи мерки:**

За констатирани несъответствия на представляващия дружеството са дадени предписания с конкретен срок за изпълнение и уведомяване на РИОСВ Плевен за предприетите мерки.

#### **Приоритет за последващи проверки:**

– проследяване и последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.