



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително за изграждане и експлоатация № 15/2006 г. на "Петролна база Плевен" с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.).

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на Разрешително за изграждане и експлоатация № 15/2006 г. на предприятие "Петролна база Плевен" с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна.

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 18.04.2012г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на Петролна база Плевен.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо изх. № 1225/16.02.2012 г. на РИОСВ Плевен..

На 18.04.2012 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди и заповеди с №№ РД-884 и РД-885 от 06.12.2011 на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в Петролна база Плевен, гр. Плевен. Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно чл.16, т.2 от Наредбата.

1. Констатации от оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

Предмет на дейност на Петролна база Плевен е приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти.

Комисията извърши оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на авария. Няма нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения. Не се установи наличие на течове. В обекта са осигурени необходимите съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии.

Операторът е изпълнил дадените предписания от предишната проверка на 28.10.2012г., заведени с вх. № 552/20.01.2012г. за РИОСВ Плевен.

2. Констатации относно изпълнението на условия в решение №01-15/2010г. за изменение на разрешително №15/2006 г. и свързаните с тях документи:

В изпълнение на Условие 2 операторът е изготвил и одобрил за 2012 г. „План за обучение на персонала“ в който са определени темите, вида и продължителността на обученията. Проведени са следните обучения на персонала- инструктаж на работниците по безопасност и здраве при работа, оказване на първа долекарска помощ, знаци и сигнали за безопасност при работа, документирани с протокол.

Има изготвен и одобрен „План за проверка на безопасността на предприятието за 2012г.“, съдържащ типа на проверката, периодичност и начина на документиране.



Във връзка с изпълнение на Условия 4 и 5 дружеството провежда ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника. Представени са протоколите от тестовете за месеците 01, 02 и 03. 2012г..

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала, извършени за периода от предходната проверка, съгласно условие 6. Водят се записи в книги за начален и периодичен инструктаж.

Във връзка с годишния график за провеждане на периодични технически прегледи на оборудването за 2012 г., заложен в Правилника за ремонт на оборудване в петролните бази на „Нафтекс Петрол” ЕООД, са извършени технически прегледи на съоръженията. При проверката са представени дневници за провеждане на периодични технически прегледи, след прегледни и аварийни ремонти за всеки използван резервоар в който са документирани проведените техническа поддръжка на технологичното оборудване - на 21.03.2012г. е проверена поддръжка на входно-изходна спирателна арматура.

Дружеството провежда ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника с цел поддържане на постоянна готовност за противопожарни и аварийно-спасителни дейности в случай на авария. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи (ПИС) се извършва в съответствие при спазване изискванията на стандарт за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

Във връзка с изискванията на условие 9 и 10 в рамките на превантивния мониторинг, операторът представи документи за извършен контрол от акредитиран орган на импеданса Z_s на контура "фаза- защитен проводник", контрол на съпротивление на заземителна инсталация със заключение "Съответства".

Извършена е оценка на състоянието на управленската система за безопасност за 2011г., съгласно условие 9.2 на разрешителното.

На комисията е представена информационна книга за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаите на причинени екологични щети на «Нафтекс Петрол» ЕООД. Няма констатирани случаи на аварии и причинени екощети за проверявания период октомври 2011- април 2012г. Към момента не е необходимо коригиране на СУМБ.

По изпълнение на условие 13 са осигурени на персонала индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии. Осигурени са и се поддържа резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии - пожарогасители, пожарогасителна инсталация, противопожарни табла, хидранти.

Водят се ежедневни записи в дневник за сменен рапорт на петролната база за проведени наблюдения на състоянието на резервоари, тръбопроводи и кранове в съответствие с условие 14.

Извършено е практическо занятие за проиграване на аварийния план на обекта и запознаване на персонала с противопожарните уреди и съоръжения на всички служители на дата 03.05.2011г. Проведено е учебно практическо занятие за проиграване на евакуационния план и запознаване на обучение на персонала с действия при заметресения и наводнения, съгласно чл.35, ал.3, т.7 от ЗЗБ от 09.05.2011г.

На площадката се съхраняват информационни листи за безопасност за дизелово гориво и автомобилен бензин, отговарящи на Приложение I на Регламент 453/2010г.

Към момента на проверката оператора извършва дейности по актуализация на документите, отнасящи се до създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност по условие 17..

На територията на обекта има локална система за оповестяване на работещите.

При проверката операторът декларира, че за изминалия период от предходната проверка:

- няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта;
- няма промени в работата на предприятието. Не е извършвано спиране или модификация на действащи съоръжения, както и изграждането на нови съоръжения и/или инсталации;
- няма промени в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/или при промени в нормативната уредба по околна среда;
- не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали;
- няма промяна в капацитета на съхранение на нефтопродуктите.

Заключение: Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС. В резултат на проверката комисията даде предписания с отговорник и срокове за изпълнение.

Няма констатирани аварии, не са установени нарушения на изискванията на нормативната уредба.