



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



За Директор РИОСВ Плевен
Директор дирекция „ПД“: инж. Ст. Цанев
Заповед за заместване: РД-11/04.01.2013г.

ДОКЛАД

от

извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 89/ 2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал: “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД с оператор “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД, гр. София,
издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Обект: “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД, гр. София

Дата на извършване на проверката: 08.05.2013 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 2496/09.04.2013 г. с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-844 и РД-847 от 12.11.2012г. на Министъра на околната среда и водите.

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 25.03.2013 г. и 29.03.2013 г.е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

Дата на последна проверка - 12.04.2012 г.

Обхват на проверката - текущ планов контрол по изпълнение на условията в Разрешително за експлоатация № 89/2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД с оператор “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД, гр. София

Предмет на дейност на предприятието – газохранилище за втечен газ (пропан-бутан)

Констатации:

1. Изпълнение на условия в разрешителното

В периода от 12.04.2012 г. (датата на предходната проверка по изпълнение на условията в Разрешително № 89/2007 г.) до 15.01.2013 г. резервоарите за съхранение на втечен газ (пропан-бутан) са стопанисвани и експлоатирани от “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД на база договор за наем.

От 15.01.2013 г. до момента на проверката “Газохранилище” за втечен пропан – бутан, стопанисвано и експлоатирано от “БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.” АД на база договор за наем не приема и не експедира пропан-бутан. Представи се уведомително писмо за прекратяване на договора за наем и предаването на използваните резервоари на собственика на съоръженията - БЕТА АД (в несъстоятелност).

С вх. № 2320/01.04.2013 г. за РИОСВ Плевен, синдика на БЕТА АД уведомява МОСВ и РИОСВ Плевен за настъпили изменения и обстоятелства в съответствие с чл. 115, т.2 от ЗООС. Резервоарите за съхранение на втечен газ (пропан-бутан) са временно изведени от експлоатация



и "БЕТА" АД (в несъстоятелност) не планира осъществяване на съхранение на вещества в количества, определени в Приложение №3 към чл. 103, ал.1 на ЗООС.

Комисията извърши физически оглед на основните съоръжения с потенциал за възникване на авария: резервоари за съхранение на втечен газ пропан-бутан; помпено отделение, тръбопреносна мрежа, изпарителна станция.

За изминалия период от предходната проверка на площадката няма изградени нови съоръжения за съхранение на пропан-бутан.

Резервоарите за съхранение са оборудвани със спирателна, предпазна и контролно измерителна арматура – за температура, налягане и ниво на запълване. При проверката се извърши тестване на газсигнализаторите и сигнална уредба, които работят.

По данни предоставени от представител на "БЕТА" АД към момента на проверката в резервоарите се съхранява само газова фаза поддържане на съоръженията в готовност. Представителят на "БЕТА АД" декларира, че в периода от 15.01.2013 г. до момента на проверката не се извършва приемане и съхранение на пропан - бутан в посочените резервоари.

"БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД има разработена и утвърдена процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката и разпространение извън нея във връзка с условие 4. За проверявания период не са отчетени такива.

В момента на проверката операторът представи на комисията документация удостоверяваща прилагането на превантивния мониторинг определен в условия 6 за проверявания период от 12.04.2012 г. до 15.01.2013 г., съгласно условие 7 на разрешително № 89/2007 г.

Във връзка с изпълнение на условие 6 е изготвен и утвърден от Изпълнителния директор „План – програма за обучение на персонала за 2012 г.” с определени теми за безопасна експлоатация и безопасност при работа за периода януари – април 2012 г. Проведените обучения на персонала, документирани в протоколи са представени при предходната проверка с КП № 4/12.04.2012г.

В обекта се съхранява информационен лист за безопасност на "пропан- бутан", отговарящ на изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) 453/2010 г.

Документите, удостоверяващи провеждането на дейностите по условие 8 и 10 се съхраняват на площадката на предприятието и се предоставиха на контролните органи.

2. Констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието

"Бета индъстрис корп." АД има актуализирано противопожарно досие на обекта, съгласно изискванията на Наредба № Из-2377 за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите в съответствие с условие 8 на разрешителното.

Създадена е необходимата организация за осигуряване на пожарна безопасност, осигурени са необходимите уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене и персонала е инструктиран за работа с тях за проверявания период.

Представен е протокол от 27.03.2012 г. за проведено обучение на персонала и проиграване на аварийна ситуация при надпроектни динамични натоварвания при възникване на земетресения на съоръженията и инсталацията на обекта в съответствие с чл.35 от ЗЗБ.

За проверявания период фирмата е осигурила необходимите индивидуални средства за защита на персонала..

Заклучения:

На основание чл.158, т.4 от ЗООС и със Заповед № РД 0353/27.05.2013 г. на Директора на РИОСВ Плевен на дата 28.05.2013 г. е наложена принудителна административна мярка - пломбиране на три броя резервоари за съхранение на втечен газ (пропан-бутан) с максимален капацитет 120 тона, находящи се на територията на област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, индустриален комплекс БЕТА и собственост на "БЕТА" АД (в несъстоятелност).

Приложената принудителна административна мярка е във връзка с постъпилото писмо от БЕТА АД (в несъстоятелност) уведомяване за прекратяване на ползване на резервоари на база договор за наем от "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП." АД, с разрешително № 89/2007 г. за експлоатация, издадено по чл.104 от ЗООС и констатираните обстоятелства при проверката, че в