




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект : Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Троян

Дата на извършване на проверката: 06.08.2013 г.

Място на извършване на проверката: гр. Троян

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите и разрешително за заустване на отпадъчни води
- ✓ Закон за управление на отпадъците и псд законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и по пътя на утайката;
- Участъци за съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на води и управление на отпадъци.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

ВиК – Стенето ЕООД гр.Троян експлоатира съществуващата канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Троян. За канализационната система на гр.Троян има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в р.Осъм. Разрешителното е с краен срок на действие 19.12.2016 г.

ГПСОВ Троян е с механично и биологично стъпало с включено отстраняване на биогенни елементи. Съоръженията на ПСОВ са: решетки, пясъко и мазнино задържател, ПРУ (първични радиални утайтели), комбинирано съоръжение с биобасейн, вторичен утайтел и зона за отстраняване на биогенни елементи, стабилизатор за утайки, утайкоуплътнител, буферен резервоар за утайки, инсталация за обезводняване на утайки с лентова филтър преса. Първичните радиални утайтели не са включени в технологичната схема на пречиствателната станция. Към момента на проверката съоръженията по пътя на водата и утайката са в техническа изправност и нормален режим на работа.

ВиК Стенето ЕООД гр.Троян представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ГПСОВ. Собственият мониторинг на отпадъчни води се провежда с честота и по показатели, съгласно разрешителното за заустване. Не са констатирани са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване.



Дружеството е включено в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2013 г. При проверката е взета проба отпадъчни води на изход ПСОВ за изпитване от РЛ Плевен..

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

“ВиК – Стенето” ЕООД, гр.Троян притежава разрешение за дейности с отпадъци по отменения ЗУО, Решение № 08-ДО-085-02 от 07.11.2011 г. за обособена площадка на ГПСОВ. Разрешени са дейности по събиране и предварително третиране на отпадъци от утайки от пречистване на отпадъчни води, транспортиране на отпадъци от решетки и сита, пясъкоуловители и утайки от ПСОВ. Срокът на действие на разрешението е до 10.02.2015 г.

При проверката на място на площадката не е констатирано наличие на отпадъци различни от класифицираните от дружеството по реда на Наредба 3 за класификация на отпадъците. Изградена е система за разделно събиране на отпадъци. Отпадъците се съхраняват предварително на обособени участъци и в съдове, маркирани с код и наименование на отпадъка. Участъците за съхранение на опасни отпадъци са с изолиран достъп, трайна настилка, сорбент и обваловка за поемане на евентуални разливи

Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. Представен е протокол от последно изпитване на утайки № 01-0267 от 15.04.2013 г. на ГД ”ЛАД” към ИАОС, МОСВ.

При проверката са представени договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците за предаване за последващо третиране на отпадъци.

Отчетност: На площадката на ГПСОВ се води заверена от РИОСВ Плевен отчетна книга по отменената Наредба № 9 за отпадъците. Има записи за всеки отпадък и поне веднъж месечно. Дружеството е подготвило и завершило в РИОСВ отчетни книги по образци на Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. Изготвени са годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2012 г. по реда на отменената Наредба 9 и са изпратени в ИАОС.

Заклучение:

ВиК Стенето ЕООД гр.Троян организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Троян при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски и/или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение условията в разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.