



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



ДОКЛАД

от

извършен контрол по изпълнение на условията в Разрешително
№ 55/2007 г. за експлоатация на предприятие
“Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Обект: “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч

Дата на извършване на проверката: 10.04.2013 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо с изх. № 1581/05.03.2013 г. на РИОСВ Плевен

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 25.03.2013 г. и 29.03.2013 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

Дата на последна проверка - 23. 03.2012 г.;

Обхват на проверката - текущ планов контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 55/2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч с оператор “Литекс” АД.

Данни за оператора и предприятието: “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч

Номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение - разрешително за експлоатация № 55/2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч с оператор “Литекс” АД.

Предмет на дейност на предприятието - приемане, временно съхранение и експедиция на втечен газ - пропан-бутан.

Изпълнение на предишни предписания - извършен е последващ контрол за изпълнение на предписание, дадено с КП - 2/23.03.2012 г. - операторът е изпълнил даденото предписание в поставения срок.

Констатации:

1. Изпълнение на условия в разрешителното

Комисията извърши оглед на технологичните съоръжения на територията на обекта. Няма нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения. В обекта са осигурени необходимите съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали пожари и аварии.

Във връзка с изпълнение на условие 2 на изпълнителския персонал се провеждат инструктажи по безопасност и се отразяват в книга за начален и периодичен инструктаж. Служителите на газохранилището са запознати срещу подпис с инструкциите за безопасност при експлоатация на съоръженията.

Във връзка с изпълнение на условия 3 и 4 операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг – сертификати за контрол на заземителна и мълниезащитна система, ревизионни книги на СПО. Всички съоръжения, подлежащи на държавен технически надзор са проверени за настоящата година и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация.



За проверявания период не са извършени ремонтни дейности на съоръженията.

Извършен е годишен преглед на системата за управление на мерките за безопасност за 2012 г., които включва преглед на организационната структура, на наличните средства за безопасна работа на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбните пътища, на плана за обучение и инструктаж на персонала, на средствата за защита в случай на бедствия и др. Изготвен е доклад от вътрешния одит със заключение – съответства СУМБ.

Във връзка с Условие 5 има въведена процедура за докладване за случаи на аварии и/или нарушения на технологичния режим като за проверявания период не са отчетени такива.

В изпълнение на Условие 6 е извършен одит на системата за управление на мерките за безопасност за 2012 г.

Проведено е обучение на персонала за вредните за здравето ефекти на опасните вещества в предприятието на 01.04.2012г. и 06.05.2012г., представени са протоколи от обучението.

Съгласно изискванията на условие 10 операторът е изготвил План за обучение на персонала за 2013г.-2014г., в който са определени темите, вида и продължителността на обученията. Представени са протоколи по условие 18, удостоверяващи проведените обучения .

Във връзка с изпълнение на изискванията на Условия 12 служителите са инструктирани за опасните свойства на веществата, съхранявани на площадката, работещите са запознати с дължостните си характеристики срещу подпис.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Управителят на “Газохранилище - Литекс” АД декларира, че не са въвеждани в експлоатация нови технологии, оборудване и горива. Няма и промяна в максималния капацитет на съхраняваното опасно вещество, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники.

Операторът декларира, че няма въведени нови модификации през 2012г., наличие на нови данни свързани с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него, поради което не е било необходимо преразглеждане и коригиране на СУМБ на “Газохранилище Литекс” АД. Дружеството има проведен за 2012 г. одит на СУМБ.

2. Констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието

Фирмата извършва периодични проверки на наличните инсталации и съоръжения за аварийни ситуации - противопожарна техника, газсигнализаторна инсталация, мълниезащитни пилони, съгласно Условие 11 от разрешителното. Представени са протоколите от извършените проверки за периода март 2012 г. – април 2013 г. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност.

На 29.03.2013 г. в изпълнение на изискванията на чл.35, ал.3, т. 2 от ЗЗБ е проигран аварийния план на обекта. По условие 15 и 16 операторът представи - актуален аварийен план, съгласно изискванията на чл. 35, ал.1 от ЗЗБ, план за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари актуализиран, съгласно изискванията на Наредба № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите и актуализирано противопожарно досие и протокол от 29.03.2013 г. за проиграване на аварийния план. На персонала са осигурени индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии.

Заключения:

Няма констатирани нарушения на законодателството по предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични вещества. От направения преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Констатираните факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието отговарят на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в ДППГА.

Последващ контрол и коригиращи мерки - няма дадени предписания при извършената проверка.

Приоритет за последващи проверки - изпълнение на условията в разрешителното.