



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: "Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) от Централна градска част на кв.Центъра" гр.Априлци

Дата на извършване на проверката: 30.05.2013 г.

Място на извършване на проверката: гр.Априлци, област Ловеч

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води;
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Извършени дейности:

Проверено е Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води;

Води

Община Априлци има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води от Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) от Централна градска част на кв.Центъра, гр.Априлци, в р.Острешка приток на р.Видима, поречие Янтра.

Съоръженията от биологичното стъпало не работят поради технически проблем с помпи за оросяване. Община Априлци е предприела действия за предоставяне на дейностите за стопанисване, поддържане и експлоатация на Канализационна мрежа и ПСБОВ от Централна градска част Априлци на ВиК АД гр.Ловеч.

В РИОСВ Плевен са представени протокол от мониторинг на отпадъчни води за 2012 г. и доклад за изпълнение на условия от разрешителното за заустване през 2012 г. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения по изпитваните показатели. При проверката не бяха представени протоколи от мониторинг на отпадъчни води за 2013 г.



Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

На площадката на ПСБОВ, гр. Априлци не се извършват дейности по третиране на отпадъци. Пречиствателната станция е с механично и биологично стъпало. Няма съоръжение за обезводняване на утайки.

При проверката на място не е констатирано наличие на отпадъци, различни от класифицираните от дружеството по реда на Наредба 3 за класификация на отпадъците. Въведена е система за разделното им предварително съхраняване. До момента на проверката не са предавани отпадъци за последващо третиране.

Води се отчетна книга за отпадъците по отменената Наредба № 9, заведена в РИОСВ Плевен. Има записи за всеки отпадък и поне веднъж месечно.

Изготвени са и са представени в ИАОС към МОСВ годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2012 г.

Заклучение:

Община Априлци е предприела действия за предоставяне на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на "Канализационна мрежа и ПСБОВ от Централна градска част на кв.Центъра, гр.Априлци" на ВиК АД гр.Ловеч.

За установените пропуски от приложимите норми за компонент води на Кмета на Община Априлци са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Проследяване и контрол по изпълнение на предписанията;
- Законосъобразно третиране на генерираните на площадката отпадъци.

