



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



За Директор РИОСВ Плевен
Директор дирекция „ПД“: инж. Ст. Цанев
Заповед за заместване: РД-11/04.01.2013г.

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч

Дата на извършване на проверката: 30.07.2013 г.

Място на извършване на проверката: с.Умаревци, общ.Ловеч

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води;
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и утайката;
- Участъци за съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

Констатации:

В пречиствателната станция постъпват за пречистване отпадъчни води от канализацията на гр.Ловеч. В периода от предходната до настоящата проверка на площадката на обекта не е извършвано ново строителство и/или реконструкция на съоръжения от пречиствателната станция.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

“Водоснабдяване и канализация” АД гр.Ловеч е В и К оператор, експлоатиращ канализационната система на гр.Ловеч (Канализационна мрежа с ПСОВ), за което има



актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - р.Осъм. Разрешителното е с краен срок на действие 31.12.2015 г.

ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало и включва следните съоръжения: пясъкозадържатели, биобасейни, вторични радиални утайтели, уплътнители, аеробен стабилизатор, инсталация за обезводняване на утайки с центрофуги. Пречиствателната станция не включва съоръжения за отстраняване на фосфор. Към момента на проверката съоръженията на ГПСОВ Ловеч са в нормален режим на работа.

ВиК АД гр.Ловеч представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ГПСОВ. От началото на 2013 г. до момента собственият мониторинг на отпадъчни води се провежда с честота и по показатели, съгласно разрешителното за заустване. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване.

Дружеството е включено в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2013 г. При проверката е взета проба на изход ПСОВ - пречистени отпадъчни води за изпитване от РЛ Плевен.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

“ВиК” АД, Ловеч притежава разрешение за дейности с отпадъци по отменения в ДВ, бр. 53/13.07.2012 г. ЗУО, Решение № 08-ДО-271-00 от 13.01.2012 г. за площадката с изградена ГПСОВ Ловеч. Разрешени са дейности по третиране на отпадъци от утайки от пречистване на отпадъчни води. Срокът на действие на разрешението е до 13.07.2015 г.

Изградена е система за разделно събиране на отпадъци. Отпадъците се третират на обособени участъци, маркирани с код и наименование на отпадъка.

Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. Представен е протокол на акредитирана лаборатория от изпитване на утайки от ГПСОВ Ловеч през 2013 г.

Отпадъците, генерирани на площадката се предават за последващо третиране по договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците. При проверката са представени договори.

На площадката на ГПСОВ се водят заверени от РИОСВ Плевен отчетни книги по отменената Наредба № 9 за отпадъците. Има записи за всеки отпадък и поне веднъж месечно. Дружеството е подготвило и внесло за заверка отчетни книги по образци на Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ, бр.10/05.02.2013 г.), вх. № 4736/29.07.2013 г. за РИОСВ Плевен. Изготвени са годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2012 г. по реда на отменената Наредба 9 и са изпратени в ИАОС.

Заклучение:

ВиК АД гр.Ловеч организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Ловеч при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски и/или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията от разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.