



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



За Директор РИОСВ Плевен
ректор дирекция „ПД“: инж. Ст. Цанев
Заповядал за заместване: РД-11/04.01.2013г.

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води Плевен

Дата на извършване на проверката: 23.07.2013 г.

Място на извършване на проверката: с.Божурица, общ.Долна Митрополия

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух
- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за чистотата на атмосферния въздух и свързаните с него наредби
- ✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води;
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и утайката;
- Участъци за съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

Констатации:

В пречиствателната станция постъпват за пречистване отпадъчни води от канализацията на гр.Плевен и промишлената зона на гр.Долна Митрополия. В периода от предходната до настоящата проверка на площадката на обекта не е извършвано ново строителство и/или реконструкция на съоръжения от пречиствателната станция.

Атмосферен въздух

1. Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО) № 1005/2009 г. за контрол и управление на вещества нарушаващи озоновия слой.



В Лаборатория за изпитване на отпадъчни води към ВиК ЕООД Плевен се прави определяне на въглеродороди от нефтопродукти на постъпващите отпадъчни води. ВиК ЕООД Плевен има разработена методика за използване от началото на 2013 г. на вещества, които нямат озоноразрушаващ потенциал **съгласно Регламент(ЕО) № 1005/2009 г. за контрол и управление на вещества нарушаващи озоновия слой.**

В ЛИОВ няма остатъчни количества и не се съхранява тетрахлорметан.

На територията на ПСОВ не се експлоатират съоръжения съдържащи, зависещи или работещи с вещества, подлежащи на контрол по Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

На площадката са изградени парокотелна инсталация с 2 бр. парни котли за технологични нужди. Съоръженията са спрени от експлоатация за неопределено време и са консервирани.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

ВиК ЕООД Плевен има актуално разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от Канализационна система на гр.Плевен в р.Вит. Разрешителното е с краен срок на действие 07.05.2023 г.

ПСОВ Плевен е с механично и биологично стъпало и включва следните съоръжения: пясъкозадържатели, първични радиални утайтели, биобасейни, вторични радиални утайтели, калоуплътнители, изсушителни полета, метантанкове, инсталация за обезводняване на утайки. Пречиствателната станция не включва съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Към момента на проверката съоръженията по пътя на водата и утайката са в изправност. Не работи инсталация за обезводняване на утайки - излишната активна утайка се обезводнява на изсушителни полета. Пломбиран е савак на аварийен канал на ПСОВ в затворено положение.

Титулярът на разрешителното за заустване представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ГПСОВ. От началото на 2013 г. до момента собственият мониторинг на отпадъчни води се провежда с честота и по показатели, съгласно разрешителното за заустване. Констатирани са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване по показателите общ азот и общ фосфор. Срокът за достигане на ИЕО е до шест месеца от приключване на реконструкцията и модернизацията на ПСОВ Плевен, но не по-късно от 31.12.2015 г.

Дружеството е включено в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2013 г. При проверката е взета проба на изход ПСОВ - пречистени отпадъчни води за изпитване от РЛ Плевен.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

“ВиК” ЕООД, Плевен притежава разрешение за дейности с отпадъци по отменения в ДВ, бр. 53/13.07.2012 г. ЗУО, Решение № 08-ДО-097-02 от 18.11.2010 г. за площадката с изградена ГПСОВ в с. Божурица, общ. Долна Митрополия. Разрешени са дейности по третиране на отпадъци от утайки от пречистване на отпадъчни води. Срокът на действие на разрешението е до 13.07.2015 г.

На площадката е изградена система за разделно събиране на отпадъци. Отпадъците се третират на обособени, маркирани участъци. За опасните отпадъци е осигурен изолиран достъп и сорбент.

Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. Представен е протокол от изпитване на утайки за 2012 г. от акредитирана лаборатория и документи доказващи предприети действия за анализ на утайки от ГПСОВ през 2013 г.

През 2012 г. дружеството не е предавало отпадъци от площадката на ГПСОВ за последващо третиране. Доказани са предприети действия за сключване на договори за предаване на отпадъци за последващо третиране с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците.

Водят се заверени от РИОСВ Плевен отчетни книги по отменената Наредба № 9. Има записи за всеки отпадък и поне веднъж месечно. Изготвени са и са изпратени в ИАОС годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2012 г. по реда на отменената Наредба 9.

Заключение:

ВиК ЕООД гр.Плевен организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Плевен при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски и/или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията от разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.