



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

ДОКЛАД

от

извършен контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително № 15/ 2006 г. на предприятие с висок рисков потенциал: "Петролна база Плевен", гр. Плевен с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Обект: "Петролна база Плевен", гр. Плевен

Дата на извършване на проверката: 17.04.2013 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо с изх. № 1766/13.03.2013 г. на РИОСВ Плевен

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 25.03.2013 г. и 29.03.2013 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

Дата на последна проверка - 18.04.2012 г.

Обхват на проверката - текущ планов контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително № 15/ 2006 г. на предприятие с висок рисков потенциал "Петролна база Плевен", гр. Плевен с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна

Предмет на дейност на предприятието - приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти.

Констатации:

1. Изпълнение на условия в разрешителното

В изпълнение на Условие 2 операторът е изготвил и одобрил за 2013 г. „План за обучение на персонала” и „План за проверка на безопасността на предприятието за 2013 г.

Във връзка с изпълнение на Условия 4 и 5 дружеството провежда ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника. Представени са протоколите от тестовете за ежемесечните проверки.

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала. По утвърдения „План за обучение на персонала за 2013 година” са проведени обучения на персонала – за безопасна работа с опасни химични вещества, за възможни опасности и въздействия върху здравето, опазване на околната среда и мерки за недопускане на замърсяване, за оказване на първа долекарска помощ и трудови злополуки, документирани с протоколи.

Във връзка с годишния график за провеждане на периодични технически прегледи на оборудването за 2013 г. заложен в Правилника за ремонт на оборудване в петролните бази на „Нафтекс Петрол” ЕООД са извършени технически прегледи на съоръженията. При проверката са представени дневници за провеждане на периодични технически прегледи, след прегледни и



аварийни ремонти за всеки използван резервоар в който са документирани проведените техническа поддръжка на технологичното оборудване.

Поддържат се познанията и практически опит на персонала по изпълнение на мерките за недопускане замърсяване на околната среда. На 27.07.2012 г. и 26.03.2013 г. е проведено обучение за опазване на околната среда и мерки за недопускане на замърсяване с нефтопродукти, документирани с протокол.

Във връзка с изискванията на условие 9 и 10 в рамките на превантивния мониторинг, операторът представи сертификати за извършен контрол на 26.07.2012 г. от акредитиран орган на импеданса Z_s на контура "фаза - защитен проводник", контрол на съпротивление на заземителна инсталация и електрозащитни средства със заключение "Съответства".

Извършена е оценка на състоянието на управленската система за безопасност за 2012 г., съгласно условие 9.2 на разрешителното. Годишният преглед на системата за управление на мерките за безопасност включва преглед на организационната структура, на наличните средства за безопасна работа на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбните пътища, на плана за обучение и инструктаж на персонала, на средствата за защита в случай на бедствия и др. Изготвен е доклад от вътрешния одит със заключение – съответства СУМБ.

Операторът не е определил срокове и методика за извършване на периодични прегледи за установяване на степента на корозия на работното оборудване, съгласно чл.203, ал.2 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Във връзка с Условия 11 и 12 на комисията е представена информационна книга за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаите на причинени екологични щети на «Нафтекс Петрол» ЕООД. Няма констатирани случаи на аварии и причинени екощети за проверявания период април 2012 - април 2013 г. Към момента не е необходимо коригиране на СУМБ.

В изпълнение на Условие 14 се водят ежедневни записи в дневник за сменен рапорт на петролната база за проведени наблюдения на състоянието на резервоари, тръбопроводи и кранове.

Изготвен е доклад от вътрешния одит за 2012 г. със заключение – съответства СУМБ.

При проверката операторът декларира, че за изминалия период от предходната проверка няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта, няма промени в работата на предприятието, няма промени в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/или при промени в нормативната уредба по околна среда. Няма промяна в капацитета на съхранение.

При проверката фирмата представи протокол от извършено преразглеждане на информацията по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗООС, съгласно изискванията на условие 26.1. При преразглеждането е извършен анализ на риска от големи аварии и в протокола е направено заключение, че не е необходима актуализация на информацията по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗООС. В изпълнение на Условие 28 от решение №01-15/2010 г., операторът на 15.03.2013 г. е преразгледал и е извършил актуализация на аварийния план на предприятието на основание чл.116в, ал.2, т.1 от ЗООС. "Нафтекс Петрол" ЕООД с писмо изх. № НП-УПБ-Изх-114/01.04.2013г. е уведомил Министъра на околната среда и водите за преразглеждането и актуализирането на аварийния план по реда на чл.116в, ал.3 от ЗООС.

2. Констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието

Дружеството провежда ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника с цел поддържане на постоянна готовност за противопожарни и аварийно - спасителни дейности в случай на авария. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи (ПИС) не се извършва в съответствие при спазване изискванията на стандарт за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране,