



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



**ДОКЛАД**

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

**Обект:** Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 466 MW – производство на топлинна енергия, намираща се в Източна индустриална зона № 128, гр. Плевен.

**Дата на извършване на проверката:** 26.02.2013 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Плевен, Източна индустриална зона № 128.

**Основание за проверката:** чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0087/21.02.2013г. на Директора на РИОСВ–Плевен във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

**Цел на проверката:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително, № 35/2005г., актуализирано с решение № 35-НО-ИО -ТГ/2007 г., на оператор “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

**При извършената проверка е констатирано следното:**

В момента на проверката работят ЕПГ №3, газовата турбина с котел утилизатор (ГТКУ) и турбогенератор ТГ2. Определеният капацитет не се превишава. Представена е обща месечна производствена справка. Дадените предписания при предходната проверка, документирани с констативен протокол № КП-1-КР-1/23.02.2012г., са изпълнени.

С изх. № 448/30.03.2012 г. операторът е информирал ИАОС и МОСВ за планирано изграждане на пункт за зареждане на леки и тежкотоварни моторни превозни средства. Операторът е внесъл в РИОСВ – Плевен Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3937/06.06.2012г. В отговор на горепосоченото уведомление, РИОСВ–Плевен е уведомил дружеството, че не е необходимо провеждане на процедура по Глава втора от Наредбата за ОС (изх. № 3937/11.06.2012 г). След направена икономическа обосновка, дружеството е прекратило дейностите по реализиране на инвестиционното намерение. При проверката е показано прекъсване на ел. захранване на пункт за зареждане на МПС с цел недопускане на зареждане с горива на служебните автомобили. Резервоарите са празни.

С изх. № 1136/28.09.2012г. дружеството е направило запитване до ИАОС и МОСВ за изменение на КР. В момента на проверката, в отговор на писмо на МОСВ с изх. № 12-00-1540/16.11.2012 г, операторът е в процес на изготвяне на информация по приложение № 5 към чл.16, ал.1 и приложение № 6 към чл.16, ал.3, т.3 от НУРИКР (ПМС №238/02.10.2009г., изм. и доп. ПМС №208/03.09.2012 г.)





Операторът на комплексното разрешително е определил персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията в КР. Представен е актуален списък. Дружеството декларира, че към момента на проверката няма аварийни замърсявания в околната среда.

Използваните при производствената дейност свежи води са по-малко от заложените в комплексното разрешително разходни норми. Операторът не превишава консумацията на електроенергия и топлоенергия на инсталацията по Условие 2.

Използваните спомагателни материали и горива, класифицирани като опасни се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. Представени са ИЛБ за наличните на площадката опасни химикали съгласно Условие 8.3.4.1. Дружеството има изготвена оценка за съхранение на опасните химикали, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Сярната киселина, натриевата основа и железния хлорид се съхраняват единствено в цистерните, посочени в таблица 8.3.4.3. Резервоарите, посочени в таблица 8.3.4.3. са снабдени с обваловка. Не са констатирани разливи за отчетния период. Мазутът се съхранява единствено в резервоарите, посочени в Таблица 8.3.4.4. Извършени са проверки на цялостта и здравината на обваловките и резервоарите. За отчетния период няма регистрирани аварийни ситуации и разливи. Извършва се периодично проверка и поддръжка на резервоари и обваловки с цел недопускане, откриване и отстраняване на течове.

Операторът извършва СНИ на емисиите от азотни оксиди и въглероден оксид на източници: газова турбина с котел-утилизатор и енергийни парогенератори № 2 и № 3. През 2012 г. са представени в РИОСВ – Плевен 12 бр. месечни доклади за СНИ и годишен доклад за СНИ за 2011 г. Представената информация е в съответствие с изискванията на Инструкция №1/2003г. Няма превишения на емисионните норми и ограничения, определени в комплексното разрешително. Извършени са СПИ на емисии от серен диоксид и прах за I и II полугодие на 2012 г., представени са доклади в РИОСВ – Плевен. Не са констатирани превишения на НДЕ. Проведена е проверка от акредитирана лаборатория за правилно калибриране на средствата за СНИ през 2012 г. Операторът извършва периодична проверка на площадката за наличието на източници на неорганизираните емисии. През 2012 г. не са констатирани неорганизираните емисии на площадката, в това число и емисии на неприятни миризми. Изискваните инструкции са налични и се прилагат.

Представен е актуален договор за заустване на отпадъчни води от площадката в градска канализация. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води се поддържат в изправност. Операторът провежда мониторинг на отпадъчни води от площадката по показателите определени в КР. Не са констатирани отклонения от нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води. Протоколите от проведения през 2012 г. собствен мониторинг са представени в РИОСВ Плевен.

При проверката на място се констатира, че дружеството е въвело система за разделно събиране на отпадъците на обособени участъци. Участъците за съхранение на отпадъците са с трайна настилка, маркирани, снабдени с контейнери, сорбент и обваловка при съхранение на течни отпадъци, за опасните отпадъци е осигурен ограничен достъп, както и отговорно лице. Операторът е разработил инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия и инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Дружеството предава отпадъци за последващо третиране по договор на лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци по чл.35 от ЗУО, по код на отпадъка съгласно Наредба 3 за класификация на отпадъците. Водят се отчетни книги по чл. 44 от ЗУО, заверени в РИОСВ Плевен. Има записи за всички отпадъци поне веднъж месечно.

Граничните стойности за ниво на шум не са превишени, съгласно резултати от проведено собствено измерване. Резултатите от измерванията се съхраняват на площадката. Изискваните инструкции са налични и се прилагат.

