



УТВЪРДИЛ:



**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ** – Директор на Дирекция “ПД”  
За Директор РИОСВ – Плевен  
(съгласно Заповед № РД-625/13.08.2013 г.  
на Министъра на околната среда и водите)

### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Млекопреработвателно предприятие

**Стопанисван от:** “ЕЛИА МИЛК” ООД

**Дата на извършване на проверката:** 28.08.2013 г.

**Място на извършване на проверката:** с. Драгаш войвода (община Никопол), ул. “Петър Велчев” № 16

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Атмосферен въздух;
- Шум в околната среда.

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол върху спазването на:

- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за защита от шума в околната среда;
- приложимите към обекта наредби към горепосочените закони.

**Извършени дейности:**

- Оглед на: хладилни инсталации, работещи с флуорирани парникови газове, котелно отделение, инсталации и съоръжения, източници на шум в околната среда;
- Проверка на документи, свързани с отчетност на хладилните инсталации и с мониторинг на шум в околната среда.

#### *Атмосферен въздух*

**I. Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии**

При проверката се констатира, че на площадката е монтиран и въведен в експлоатация през месец юни 2013 г., парен котел на твърдо гориво – въглища. Емисиите от горивния процес се изпускат организирано, през комин с височина около 10 метра от кота терен. Газоходът и коминът не са оборудвани с пробовземна точка. Котелът подлежи на емисионен контрол не по-малко веднъж на две години, съгласно изискванията на чл. 21 от Наредба № 1/27.06.2005 г.



**II. Контрол по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой**

В технологичното оборудване на предприятието са включени 6 бр. инсталации, съдържащи и работещи с флуорирани парникови газове, от които 3 бр. с хладилен агент фреон R22. През 2012 г. в една от инсталациите е подменен хладилния агент фреон R22 с R422.

Проверени са техническите досиета на всички инсталации. Ръководството на фирмата експлоатира и организира поддържането на техническото състояние на всички хладилни инсталации в съответствие с изискванията на нормативната база.

При направения оглед хладилните инсталации се констатира омасляване на тръбопроводите в една от инсталациите. Дадено е предписание да се приложат мерки за установяване и отстраняване на повредата.

**Контрол на шума в околната среда**

Предприятието е промишлен източник на шум, подлежащ на контрол по смисъла на чл. 18 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС). Дружеството не притежава комплексно разрешително по смисъла на чл. 117 от ЗООС и не е задължено да провежда собствен периодичен мониторинг на шум по чл. 16, т. 2 от ЗЗШОС.

Основни източници на шум в околната среда от дейността на предприятието са: хладилни агрегати, котелно отделение, технологично оборудване.

Площадката е разположена в жилищната зона на с. Драгаш войвода.

При настоящата проверка се извърши контролно измерване на показателите за шум в околната среда, от експерт на Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителната агенция по околна среда. При измерването са изпълнени условията на чл. 18 от Наредба № 54/ 13.12.2010г. – установен технологичен режим на работа и пълно натоварване на мощностите. Измерването се проведе в съответствие с изискванията на утвърдената от МОСВ Методика за определяне на общата звукова мощност, съгласно Наредба № 6/26.06.2006 г.

Измерените нива на шум в 5 бр. измерителни пунктове, разположени по границата на производствената площадка и в 1 бр. пункт в мястото на въздействие (пред най-близката жилищна сграда), не превишават съответно граничната стойност за промишлени зони и територии (70 dBA) и граничната стойност за жилищни зони (55 dBA за ден), определени в Наредба № 6/26.06.2006 г. Окончателните резултати от измерването са предмет на отделен протокол на ИАОС – РЛ Плевен.

**Заключение:**

“Елиа милк” ООД организира и провежда своята дейност при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски или нарушения, водещи до съществени отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда. На управителите на предприятието са издадени предписания за предприемане на мерки, осигуряващи прекратяване използването на фреон R22 в нормативно установения срок и за провеждане на собствен мониторинг на емисиите от новия котел.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол върху изпълнението на дадени предписания;
- Законосъобразно експлоатиране на хладилните инсталации и горивните източници;
- Контрол върху спазване граничните стойности за нива на шум в околната среда.