



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с нисък рисков потенциал "Рафинерия Плама" АД, гр. Пловдив по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 115, т. 1 от Закона за опазване на околната среда

Обект: "Рафинерия Плама" АД, гр. Пловдив

Дата на извършване на проверката: 16.10.2013 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 5829/24.09.2013 г. с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-844 и РД-847 от 12.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 25.03.2013 г. и 29.03.2013 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Дата на последна проверка - 27.04.2012 г.

Обхват на проверката - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.3, т.2 от ЗООС и Заповеди с №№ РД-844 и РД-847 от 12.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите относно изпълнението на задълженията по чл. 115, т. 1 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал "Рафинерия Плама" АД, гр. Пловдив

Предмет на дейност на предприятието - преработка на нефт и нефтени композити чрез атмосферно-вакуумна дестилация до производство на петролни продукти и търговска дейност с тях.

Констатации:

До момента на настоящата проверка Атмосферно-вакуумна дестилация - Концентрационно-вакуумна инсталация (АВД-КВИ) към "Рафинерия Плама" АД не извършва преработка на нефт и нефтени композити до производство на нефтопродукти и не е въведена в експлоатация. Обектът няма издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и разрешение за ползване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

На площадката на рафинерията не се извършва разтоварване и съхранение на нефт и нефтени композити. Няма налични количества в определените резервоари за съхранение на нефт.



За съхранението на продуктите, попадащи в Приложение 3 на ЗООС, са определени резервоари, които към момента са празни.

В предвид горепосоченото, оператора на предприятието ще прилага разработения Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии по отношение на безопасната експлоатация на обекта и разработената система за управление на мерките за безопасност и конкретните мерки, които са предприети с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии (чл.107, ал.2 от ЗООС) след въвеждане в експлоатация на обекта.

При проверката се констатира, че за пожарогасене и охлаждане на апаратите и съоръженията, разположени на площадката са изградени пожарни кранове.

Обособена е авто-естакада за експедиция на нефтопродукти. Същата е изградена съобразно действащите към момента на издаване разрешението за строеж правила и норми за пожарна безопасност.

Всички тръбопроводи, инсталации, апарати и съоръжения за пожароопасни и експлозивоопасни течности, в това число и резервоарите за ЛЗТ и ГТ са с изградени заземителни инсталации, инсталации за защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и електрохимична корозия.

В обекта не са поставени пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в пълен обем, съгласно изискванията на чл.15 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011 г., във връзка с приложение №2 към чл.3(2) от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г.

На входовете на помещенията и на външните съоръжения в обекта от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 не са поставени знаци, указващи категорията по пожарна опасност, както и групите „Повишена пожарна опасност” и „Експлозивна опасност”, съобразно глави втора и дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Забранените места за пушене и използване на открит огън не са обозначени със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Резервоарите за ЛЗТ и ГТ не са обозначени на видни места с табели, указващи обема на резервоара, максималната граница на неговото запълване, допустимото работно налягане и наименованието на веществото, съобразно изискванията на 48, ал.1 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011 г.

Не са поставени на видно място инструкции, указващи начина на работа с полустабилните инсталации за пожарогасене и стабилните инсталации за охлаждане предназначени за защита резервоарите за ЛЗТ и ГТ, съобразно изискванията на 48, ал.2 от Наредба № Из-2377. На територията на предприятието е създадена пътна инфраструктура, която може да бъде използвана като пътица за противопожрни цели за достъп до отделните подобекти и водоизточниците.

Пожарните хидранти и водоемите (резервоарите) не са обозначени в съответствие с приложение № 6 към чл.18, ал.2 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011 г.

В дружеството са осигурени необходимите индивидуални средства за защита на персонала, съгласно чл.13, ал. 2, т.4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Дружеството има аварийен план във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия. На 6.12.2012 г. е проведено обучение на персонала в съответствие с чл.35, ал.3, т.7 от ЗЗБ.

Не е нарушена цялостта на пломбите на запечатаните със Заповед № РД 0134/12.04.2011г. на Директора на РИОСВ Плевен двадесет и девет броя неизползвани резервоари, част от резервоарния парк на обекта, с цел недопускане на промяна в класификацията на обекта по реда на чл.103 от ЗООС.

Към момента на проверката няма нает изпълнителски персонал за обекта.

Заключение: До момента на настоящата проверка Атмосферно-вакуумна дестилация - Концентрационно-вакуумна инсталация (АВД-КВИ) към “Рафинерия Плама” АД не е въведена в експлоатация и не извършва преработка на нефт и нефтени композити до производство на нефтопродукти.

След въвеждане в експлоатация на АВД-КВИ, “Рафинерия Плама” АД като предприятие с нисък рисков потенциал ще прилага разработения Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии по отношение на безопасната експлоатация на обекта и система за управление на мерките за безопасност с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии.

На операторът е дадено предписание преди въвеждане в експлоатация на обекта да изпълни констатираните при проверката задължения по нормативната уредба за пожарна безопасност.

При проверката не са установени нарушения на изискванията на глава 7, раздел I на ЗООС.

Последващ контрол и коригиращи мерки:

- проследяване и последващ контрол по изпълнение на даденото предписание.

Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка:

- контрол по изпълнението на задълженията по чл. 115, т. 1 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив.