



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

Дата на извършване на проверката: 16.04.2014 г.

Място на извършване на проверката: гр. Ловеч,

Основание за проверката: чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0162/03.04.2014г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 282– Н0/2008г. на оператор Община Ловеч.

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” е обезвреждане на неопасни отпадъци. Съгласно договор № ДВ – 157/01.04.2011 г. Община Ловеч е предоставила за експлоатация на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” на “Еко – Ловеч” АД за срок от 5 години. В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е само клетка № 3, от общо три проектни. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Представена е актуална програма за обучение на персонала на РДНО за 2014 г. За отчетния период няма актуализация и преразглеждане на инструкции, свързани със СУОС. Дневникът за запръстяване на работния дневен участък е заменен със записи в отчетна книга съгласно промяна в нормативната уредба. Операторът е подготвил списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани при аварийни или други замърсявания и декларира, че до момента на проверката няма аварийни или други замърсявания. Във връзка с изпълнение на усл. 11.2.8. от КР, притежателят на настоящото разрешителното обмисля необходимостта от актуализация на КР в определени части и декларира, че ще предприеме необходимите действия.

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди, става чрез доставка на вода от градската водопроводна мрежа, при наличие на актуален договор с експлоатиращото водопроводната мрежа В и К дружество. Представен е актуален договор с В и К оператор.

Консумираната електроенергия за проверявания период е превишена само за първите три отчетни месеци на 2014г., поради използване на същата за отопление. Представен е дневник за документирание на изразходените количества електроенергия за производствени нужди.

Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2 спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1. Представени са



дневници за измерване и документиране на изразходените спомагателни материали за производствени нужди. Представен е дневник за измерване и документиране на изразходените спомагателни материали – дизел. Използваното количество гориво за отчетния период е с големи стойности поради увеличения дневен капацитет за приемане на балирани битови отпадъци.

При проверката се констатира, че са изградени до кота работен хоризонт всички 7 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени в клетка № 3, в съответствие с изискванията на разрешителното. Капацитетът на клетката не е запълнен, не са настъпили условията за изграждане на хоризонтален газов дренаж и съответно за мониторинг на газовете. При огледа на площадката не се констатираха неорганизирани емисии на прах, както и неприятни миризми извън границите на площадката. Прилагат се Инструкции № 14 и № 15, при проверката се представиха дневници и записи за 2014 г. на хартиен носител. Изпълняват се условията за запръствяване и овлажняване чрез оросяване на участъците, потенциални източници на неорганизирани емисии на прах.

На площадката на депото работи каломаслоуловител за пречистване на отпадъчни води от автомивка, дезинфекционна яма за измиване гуми на автомобили и др. Прилага се инструкция за проверка на техническата и експлоатационна изправност на съоръжението. Производствените отпадъчни води от площадката и инфилтратата постъпват в ретензионен басейн. Използват се за оросяване тялото на депото. Проведен е мониторинг на инфилтрат по показатели определени в разрешителното, протокол от изпитване №09-0258/04.04.2014 г. Битовите отпадъчни води от площадката се отвеждат във водоупътна изгребна яма. Периодично се изпомпват и транспортират в ПСОВ Ловеч за пречистване, договор с ВиК АД гр.Ловеч №ОВ(1)2/2012 г. Повърхностните води от прилежащи терени на депото заустват в дере. При проверката е представен протокол от изпитване №09-0257/04.04.2014 г. на повърхностни води след депото. Не са констатирани отклонения от ИЕО определени в комплексното разрешително. Резултатите от проведения мониторинг се съхраняват в електронен и хартиен вариант.

През 2013г. на регионално депо Ловеч са приемани неопасни отпадъци транспортирани от територията на общини Ловеч, Летница, Угърчин и София. Приемането на отпадъците се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. През проверявания период не са приемани отпадъци различни от разрешените в условие 11.2.8. и условие 11.6.2.1. от КР. Преди приемане на отпадъците, операторът изисква от притежателя им документацията от основното охарактеризиране, извършено в съответствие с Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците, утвърдено със заповед на МОСВ. Площадката на депото е изцяло оградена, със заключващ се вход, КПП за входящ контрол, измерване и документиране на приеманите отпадъци. При приемане на отпадъците, операторът извършва визуална проверка за съответствието на отпадъка с придружаващата го документация. Количеството на всяка доставка от приеманите отпадъци се измерва с електронна везна и се регистрира чрез специализиран софтуер в електронната база данни за депото. Осигурена е и система за видео-наблюдение и контрол на участъка за депониране в експлоатираната клетка от депото. Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 2/ 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, чрез записи в заверени от РИОСВ Плевен отчетни книги. С изх. № 30/06.03.2014г. е изпратен в ИАОС изготвеният годишен отчет за депонираните отпадъци през 2013г. на Регионално депо Ловеч, по образец съгласно Наредба № 2/ 22.01.2013г. Спазват се експлоатационните изисквания, определени с проекта за експлоатация на депото. При извършване на дейностите по депониране, операторът извършва оползотворяване на отпадъци с код 170506 - изкопани земни маси, с код 170504 – почва и камъни, съгласно технологията за депониране и условията дадени в комплексното разрешително. Обособени са складови помещения, оборудвани съгласно нормативните изисквания за съхраняване на опасни отпадъци. Операторът декларира, че за проверявания период няма образувани производствени и опасни отпадъци от дейността. Съгласно договор за гаранционно обслужване на специализираната техника за експлоатация на депото генерираните отпадъци от дейността (отпадъчни моторни масла, филтри, оловни



аккумуляторни батерии, спирачни и антифризни течности и др.) ще се транспортират незабавно от изпълнителя на услугата. Не се извършва съхраняване на опасни отпадъци описани в Условие 11.2.5, Условие 11.3.3.2., Условие 11.3.7.1. Към момента на проверката не са генерирани отпадъци с код 13 05 03* и 13 05 01* от монтираното съоръжение за маслено-водна сепарация на отпадъчни води от КПП на депото. При образуването на такива отпадъци, същите ще се предават по реда определен в ЗУО. Провежда се мониторинг, включващ топография и данни за състоянието на тялото на депото. Представено е геодезическо заснемане извършено през месец януари 2014г., в т.ч. достигнато ниво /обем на запълване на депото и площ на достигнатото ниво.

Измерените нива на шум, съгласно резултатите от последното собствено периодично измерване (СПИ), не превишават граничните стойности по границите на производствената площадка. Мястото на въздействие е отдалечено на повече от 1 км от площадката. Резултатите са представени с доклад в РИОСВ – Плевен, съдържащ Протокол от изпитване, издаден от акредитирана лаборатория. Изискващите се инструкции по условието са налични и се прилагат.

Представени са протоколи от извършени анализи на подземните води съгласно Таблица 13.8.1 от КР, за първото и второто полугодие на 2013 г. С констативни протоколи е документирана липса на вода в ПЗ №3 . Анализите се извършват от акредитирана лаборатория на ИАОС. На площадката има осигурени сорбираци материали-пясък. През 2014 г. предстои извършване на собствен мониторинг на почвите, а резултатите ще бъдат докладвани като част от следващия ГДОС съгласно Условие 13.9.8. Резултатите от изпълнението на инструкциите се документират и съхраняват на площадката съгласно Условие 13.9.1. Води се дневник, но не са констатирани разливи към момента на проверката.

Представена е разработена инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, придружена с попълнен лист за регистрация на абонатите . Операторът декларира, че няма решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие.2 на настоящото разрешително или на части от тях.

В РИОСВ - гр.Плевен е представен ГДОС за 2013г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 282– Н0/2008г.с вх. № 1938/27.03.2014 г.

Съставен е констативен протокол КР-2/16.04.2014. и списък на изпълнението на условията по КР №282-Н0/2008.

Заклучение:

.....

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....

