



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. ИЛИЕВСКИ
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект : Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Троян

Дата на извършване на проверката: 31.07.2014 г.

Място на извършване на проверката: гр. Троян

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите и разрешително за заустване на отпадъчни води
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и по пътя на утайката;
- Участъци за съхраняване и третиране на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на води и управление на отпадъци.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

ВиК – Стенето ЕООД гр.Троян експлоатира съществуващата канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Троян. За канализационната система на гр.Троян има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в р.Осъм. Разрешителното е с краен срок на действие 05.03.2024 г.

ГПСОВ Троян е с механично и биологично стъпало с включено отстраняване на биогенни елементи. Към момента на проверката съоръженията по пътя на водата и утайката са в техническа изправност и нормален режим на работа.

ВиК Стенето ЕООД гр.Троян представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ГПСОВ. Собственият мониторинг на отпадъчни води се провежда с честота и по показатели, съгласно разрешителното за заустване. Констатирани са незначителни отклонения от нормите по неразтворени вещества и екстрахируеми вещества.

Дружеството е включено в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2014 г. При проверката е взета проба от отпадъчни води на изход ПСОВ за изпитване от РЛ Плевен..

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

1. “ВиК – Стенето” ЕООД, гр.Троян притежава разрешение за дейности с отпадъци за обособена площадка на ГПСОВ по отменения ЗУО, Решение № 08-ДО-085-02 от 07.11.2011 г., със срок на действие до 10.02.2015 г. Разрешени са дейности по събиране и транспортиране, и предварително третиране на отпадъци от утайки от пречистване на отпадъчни води.
2. При проверката на място на площадката се констатира работеща система за разделно събиране и предварително съхраняване на отпадъци. За целта са обособени участъци, осигурени са специализирани съдове, маркирани с код и наименование на отпадъка. Не е констатирано наличие на отпадъци, различни от класифицираните. Участъците за предварително съхраняване на опасни отпадъци са с изолиран достъп, трайна настилка, обваловка (при съхраняване на течни отпадъци) за поемане на евентуални разливи и сорбент.
3. Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. Представени са протоколи от последно изпитване на утайка и почва от акредитирани лаборатории.
4. Дружеството предава отпадъци за третиране по договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредбата за класификация. Представени са договори.
5. Водят се отчетни книги за отпадъците по отменената Наредба № 2/2013 г., заверени и заведени в РИОСВ Плевен под № 2853 - по прил. №1 и под № 2854 - по прил. №4 на наредбата . Има записи за всеки отпадък и съгласно изискванията на наредбата. Изготвени са и са изпратени в ИАОС годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2013г.

Заклучение:

“ВиК Стенето” ЕООД гр.Троян организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Троян при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени съществени пропуски и/или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение условията в разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.