



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. ИЛИЕВСКИ  
ДИРЕКТОР РИОСВ - ПЛЕВЕН



## ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** млекопреработвателно предприятие

**Стопанисвано от:** "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД

**Дата на извършване на проверката:** 09.09.2014 г.

**Място на извършване на проверката:** с. Старо село, общ.Троян

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Води;
- Отпадъци

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите;
- ✓ Закон за управление на отпадъците,

както и наредбите към горепосочените закони, приложими към дейността в обекта.

**Извършени дейности:**

Проверени са:

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно управление на отпадъци и води

**При проверката се констатира, че:**

"Кондов Екопродукция" ЕООД е с предмет на дейност производство на млечни продукти. През периода от предходната до настоящата проверка, дружеството е внесло уведомление в РИОСВ Плевен, относно Реконструкция на ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води), за което е проведена процедура по чл.2, ал.2 от Наредба по ОС (обн. ДВ бр.73/2007 г.). На площадката е извършено строителство на ново съоръжение - мазниноуловител, съгласно одобрен проект за реконструкция на ЛПСОВ.

**Води**

**Контрол по чл.151 ал.4 т.2 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води**



1. "Кондов Екопродукция" ЕООД има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води от предприятието в дере Селешки дол, поречие Вит. Разрешителното е със срок на действие до 01.01.2017 г.
2. В РИОСВ Плевен е представен годишен доклад за изпълнение условията от разрешителното за заустване през 2013 г., писмо вх.№1133/19.02.2014 г. При проверката беше представен протокол от собствен мониторинг на отпадъчни води за 2014 г.
3. На площадката на обекта работи ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води). При проверката на място станцията е в работен режим. Съоръженията са в техническа изправност. Прилага се инструкция за работа на пречиствателната станция. В мястото на заустване на отпадъчните води не се постигат ИЕО (индивидуалните емисионни ограничения) определени в разрешителното за заустване, за което дружеството има текуща санкция.
4. Млекопреработвателно предприятие с.Старо село е включено в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление водите за 2014 г. Взети са проби от отпадъчни води за изпитване от РЛ Плевен.

#### **Управление на отпадъците:**

##### **1. Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)**

1. На площадката на дружеството не се извършват дейности по третиране и/или транспортиране на отпадъци.
2. При проверката на място на площадката се констатира, че отпадъците се събират и съхраняват разделно на мястото на образуването им. За целта са обособени и маркирани участъци. Участъците за съхранение на опасни отпадъци са с изолиран достъп, трайна настилка и сорбент на мястото на съхранение на течни отпадъци и от осветителни тела.
3. "Кондов Екопродукция" ЕООД предава отпадъци за последващо третиране по договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. При проверката са представени договори.
4. Отчетните книги за отпадъците по Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри са заведени в РИОСВ Плевен и са водени редовно, съгласно изискванията на наредбата.
5. Изготвени са годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2013 г. и са изпратени в ИАОС (доказано с обратна разписка).

#### **Заключение:**

При извършване на производствена дейност "Кондов Екопродукция" ЕООД зауства отпадъчни води във воден обект, превишаващи ИЕО. За това дружеството има текуща санкция по ЗООС. При извършената проверка на място не са установени други съществени пропуски и/или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

#### **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

Изпълнение задълженията на Дружеството по спазване изискванията на приложимото екологично законодателство.