



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ  
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

### ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с нисък рисков потенциал "Газохранилище - Литекс" АД, гр. Ловеч с оператор "Литекс" АД, гр. Ловеч по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 115, т. 1 от Закона за опазване на околната среда

**Обект:** "Газохранилище - Литекс" АД, гр. Ловеч

**Дата на извършване на проверката:** 10.04.2014 г.

**Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата** – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 1771/20.03.2014 г.;

**Информация за проведена подготовка за извършване на проверката** - на 13.03.2014 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

**Дата на последна проверка** - 10.04.2013 г.;

**Обхват на проверката** - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.3, т.2 от ЗООС и Заповед № РД-965/20.12.2013 г. и Заповед № РД-28/16.01.2014 г. на Министъра на околната среда и водите на предприятие с нисък рисков потенциал "Газохранилище - Литекс" АД, гр. Ловеч с оператор "Литекс" АД.

**Данни за оператора и предприятието:** "Литекс" АД, гр. Ловеч

**Номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение** – отменено разрешително за експлоатация № 55/2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал "Газохранилище - Литекс" АД, гр. Ловеч от Министъра на околната среда и водите.

**Предмет на дейност на предприятието** - приемане, временно съхранение и експедиция на втечен газ - пропан-бутан.

**Изпълнение на предишни предписания** - няма дадени предписания от предходната проверка с констативен протокол № ПГА-ЗП-1/10.04.2013 г

#### 1. Констатации:

Комисията извърши оглед на технологичните съоръжения на територията на обекта. Няма нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения. В обекта са осигурени необходимите съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали пожари и аварии.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива. Няма и промяна в максималния капацитет на съхраняваното опасно вещество, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники.



На служителите на газохранилището се провеждат инструктажи по безопасност и се отразяват в книга за начален и периодичен инструктаж. Те са запознати срещу подпис с инструкциите за безопасност при експлоатация на съоръженията и с длъжностните си характеристики. Представи се програма за ежегодно обучение на персонала по безопасни условия на труд. В обекта има инструкции за безопасна експлоатация на съоръженията в обекта. Лицето, извършващ инструктаж и обучение по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ не е преминал годишно обучение за 2013 г.

Работещите на обекта са инструктирани за опасните свойства на веществата, съхранявани на площадката. Операторът е изготвил План – програма за обучение на персонала за 2013 г. -2014 г., в който са определени темите, вида и продължителността на обученията. Представени са протоколи, удостоверяващи проведените обучения.

При проверката операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг :

- Сертификат за контрол. и протокол на преходно съпротивление на защитен заземител и мълниезащитен заземител, издаден от акредитиран орган;
- Ревизионни актове за извършени пълни прегледи на резервоарите за съхранение на пропан- бутан;
- Работни кари за ежемесечен мониторинг на съоръжения и инсталации в газохранилище “Литекс” АД;
- Протоколи от проведени практически упражнения – за оказване на първа долекарска помощ, за безопасна експлоатация на съоръженията за пълнене на битови бутилки, действия на персонала при възникване на пожар в МПС и др.

За проверявания период не са извършени ремонтни дейности на съоръженията.

Операторът декларира, че няма въведени нови модификации през 2013г., наличие на нови данни свързани с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него, поради което не е било необходимо преразглеждане и коригиране на Системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ) на “Газохранилище Литекс” АД. При проверката дружеството не представи доклад от проведен одит на СУМБ за 2013 г.

В обекта има въведена процедура за докладване за случаи на аварии и/или нарушения на технологичния режим. За проверявания период не са отчетени такива случаи.

Фирмата извършва периодични проверки на инсталациите и съоръженията за аварийни ситуации - противопожарна техника, газсигнализаторна инсталация, мълниезащитни пилони. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Документацията по чл.9(1), т.1 от Наредба № Из-2377/2013г. е необходимо да се актуализира, за което е дадено предписание в констативния протокол.

На територията на газохранилището има локална система за оповестяване. На 29.03.2013 г. в изпълнение на изискванията на чл.35, ал.3, т.2 от ЗЗБ е проигран аварийния план на обекта.

При проверката операторът представи актуален аварийен план, съгласно изискванията на чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия и протокол от проиграване на аварийния план.

На персонала са осигурени и се поддържат индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии и е осигурен достъпа до тях.

## **2. Заключение:**

От направения преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието и управленските и технически мерки, предвидени в Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии на обекта.

За периода от предходната проверка до момента на площадката на Петролна база на Газохранилище Литекс” АД няма изградени нови съоръжения за приемане, съхранение и експедиция на пропан- бутан, не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива. Няма и промяна в капацитета на съхранение, както и в изискванията за експлоатационна

безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и /или при промени в нормативната уредба по околна среда.

За констатираните пропуски във връзка с изискванията на законодателството по пожарна безопасност и здраве при работа са дадени предписания с определен срок и отговорници за изпълнението им.

**3. Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка:**

- проследяване и последващ контрол по изпълнение на дадените предписания;
- контрол по изпълнението на задълженията по чл. 115, т. 1 от ЗООС.