



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ



ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с нисък рисков потенциал “Метекно България” АД, гр. Плевен с оператор “Метекно България” АД, гр. Плевен
по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 115, т. 1 от Закона за опазване на околната среда

Обект: “Метекно България” АД, гр. Плевен

Дата на извършване на проверката: 20.05.2014 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 2459/23.04.2014 г.;

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 13.03.2014 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

Дата на последна проверка - 10.09.2013 г.;

Обхват на проверката - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.3, т.2 от ЗООС и Заповед № РД-965/20.12.2013 г. и Заповед № РД-28/16.01.2014 г. на Министъра на околната среда и водите на предприятие с нисък рисков потенциал “Метекно България” АД, гр. Плевен;

Данни за оператора и предприятието: “Метекно България” АД, гр. Плевен;

Номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение – отменено разрешително за експлоатация № 151/2010 г. от Министъра на околната среда и водите;

Предмет на дейност на предприятието - производство на покривни и стенни панели тип „сандвич“ - ламарина – полиуретан – ламарина;

Изпълнение на предишни предписания – изпълнено е даденото предписание с констативен протокол №ПГА-ЗП-6/26.08.2013 г. за актуализацията на документите по чл.107, ал.2 на ЗООС



1. Констатации:

За проверявания период на територията на площадката не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/или при промени в нормативната уредба по околна среда.

На 22.08.2013 г. на територията на обекта възникна аварийна ситуация в резултат от замърсяване на резервоар за съхранение на изоцианат с полиол, което е наложило аварийно източване на резервоара и събиране и съхранение на формирания отпадък (негодна за употреба полиуретанова пяна).

Във връзка с извършените извънредни проверки по постъпилния сигнал с вх. № ОИК-3-83/23.08.2013 г. за аварийна ситуация с химикали на територията на "Метекно България" АД и дадено предписание с констативен протокол № ПГА-ЗП-6/26.08.2013 г. за актуализацията на документите по чл.107, ал.2 на ЗООС, дружеството представи в РИОСВ Плевен в определения срок актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и съответната документация към него. Операторът е извършил оценка на опасността от възникване на „ефект на доминото“, заради близостта на петролна база за съхранение на горива за МПС. След извършен анализ на зоните на разрушения, операторът е направил заключение, че силата на взривната вълна не може да предизвика "ефект на доминото".

Във дружеството е въведена система за качество ISO 9001:2008, която обхваща и прилагането на СУМБ. При провежданите начални и периодични инструктажи работниците са запознати с безопасната работа с опасните химични вещества, които се употребяват и/или съхраняват на територията на завода. Има изготвен "План за обучение за 2014 г." с определени теми. Проведени са обучения – опреснителен курс за употреба на видовете преносими пожарогасителни средства, за безопасна работа с повдигателни съоръжения, ежегодно обучение за оказване на първа долекарска помощ, опреснителен курс по Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения. Операторът има утвърдени общи правила и инструкции за безопасност при експлоатацията на съоръженията.

След аварийната ситуация в дружеството е извършен извънреден инструктаж на всички работещи и служители в дружеството. Актуализирана е инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро - разтоварна дейност и е разработена инструкция за безопасна работа с полиол и изоцианат. Извършена е оценка на риска за здравето и безопасността при работа в «Метекно България» АД.

При проверката не се представиха документи, удостоверяващи извършено обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.

Операторът е изготвил и утвърдил „План за проверка на безопасността на предприятието за 2014 г“, съдържащ вида на съоръженията, датите на прегледите и регулярна и извънредна поддръжка.

Води се дневник за периодична проверка на комуникационните връзки и технически съоръжения с цел оценка на вероятността от замърсяване на атмосферния въздух, повърхностни и/или подземни води и почвата в следствие на попадане на опасни вещества и/или замърсени пожарни води в тях, с дата и подпис от отговорните лица. Няма констатирани разливи от опасни химични вещества и смеси на територията на обекта.

Представи се документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг. Редовно са извършвани периодични прегледи на СПО.

Операторът е разработил и прилага процедура за "Несъответствия, коригиращи и превантивни действия". Води се формуляр "Искане за коригиращи и превантивни действия", в който се документират случаите на аварии, инциденти и/или нарушения на технологичния режим, установяване причините за възникването им и мероприятията за отстраняването им. На комисията е

представен "Регистър на коригиращи и превантивни действия". За възникналата аварийна ситуация е попълнен формуляр «Корективно/превантивно действие» от дата 22.08.2013 г. с описание на несъответствието, причини, цел и план за действие с срокове и отговорници.

Операторът е утвърдил процедура, включваща коригиране (преразглеждане) на СУМБ. Представи се чек лист от извършен вътрешен одит на СУМБ на 01.10.2013 г. и контролна карта на организацията за осигуряване на безопасна експлоатация. Няма констатирани несъответствия. Представи се протокол от 25.10.2013 г. от преразглеждане на Системата за управление на качеството, включваща и СУМБ.

С актуализацията на документацията на ДППГА е извършена и преразглеждане и актуализация на СУМБ.

В момента на проверката не се констатираха нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения.

Операторът има утвърдени от Директора вътрешни правила, План за действие на личния състав при гасене на пожари и План за евакуация на работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар и аварии на основание чл.9, ал.1, т.1,2 и 4 от Наредба № Из-2377/2013 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и актуализирано противопожарно досие. На 21.11.2013 г. и 21.12.2013 г. е извършено планово и извънредно проиграване на аварийния план, съгласно Заповед на Изпълнителния директор.

Наличните уреди за пожарогасене по вид и брой отговарят на изискванията, усвидетелствани са за годност и са в изправно работно състояние. Провеждат се тестове на тримесечие на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации и ежемесечни - на уредите за първоначално пожарогасене.

Аварийният план на обекта е актуален, съгласно изискванията на чл.35, ал.1 от ЗЗБ. Осигурени са индивидуални средства за защита и резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии.

2. Заключение

Операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Констатираните факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието отговарят на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Дружеството спазва управленските и технически мерки, предвидени в актуализирания през 2013 г. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии.

За констатираните пропуски във връзка с изискванията на законодателството по пожарна безопасност и здраве при работа са дадени предписания с определен срок и отговорници за изпълнението им.

3. Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка:

- проследяване и последващ контрол по изпълнение на дадените предписания;
- контрол по изпълнението на задълженията по чл. 115, т. 1 от ЗООС.

Изготвил:



Златинка Първанова, ст. експерт в дирекция "КОС"

Съгласувал:



инж. Т. Цветкова, Директор на дирекция "КОС"

29.05.2014 г.