




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Предприятие за производство на растителни масла гр.Кнежа, стопанисвано от “Олива” АД

Дата на извършване на проверката: 09.05.2014 г.

Място на извършване на проверката: гр.Кнежа, общ. Кнежа

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух
- Води
- Отпадъци

Основание за проверката: чл.154 от Закона за опазване на околната среда и сигнал вх. №ОИК-3-28/23.04.2014 г., относно неприятни миризми в района на.

Цели на проверката:

Извън планов контрол относно:

- ✓ Закон за чистотата на атмосферния въздух и свързаните с него наредби;
- ✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води.
- ✓ Закон за управление на отпадъците

Проверени са:

- Пречиствателна станция за отпадъчни води;
- Участък от р.Гостиля, от “Олива” АД до пешеходен мост при МБАЛ Кнежа;
- Участъци за съхранение на отпадъци.

Констатации:

Атмосферен въздух

По утвърдена Инструкция на МОСВ за определяне разпространението на неприятни миризми е направена проверка за неприятни миризми в атмосферния въздух, изпускани от площадката на предприятието. Дадени са предписания за предприемане на мерки по ограничаване разпространението им извън границите на предприятието.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води



“Олива” АД има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води от Маслена фабрика гр. Кнежа в р. Гостиля, поречие р. Искър.

Дружеството е представило в РИОСВ Плевен протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води и доклад за изпълнение на условията в разрешително за заустване през 2013 г., което се изисква от Закона за водите, чл. 48, ал. 1, т. 12. При проведен контролен мониторинг на отпадъчни води през 2014 г., е констатирано незначително отклонение от индивидуалните емисионни ограничения по показателя БПК₅.

На територията на «Олива» АД гр.Кнежа е изградена и работи ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води) с механично и биологично стъпало. В пречиствателната станцията постъпват за пречистване отпадъчни води от производствените цехове на «Олива» АД и отпадъчни води от «Ансда» ЕООД. Пречистването на отпадъчни води от екстракционна инсталация на «Ансда» ЕООД в ПСОВ на «Олива» АД е съгласно договор между двете дружества. Към момента на проверката, след ремонт на помпа към флотатор, работата на ПСОВ беше възстановена.

При проверката беше направен оглед на участък от р.Гостиля - от «Олива» АД до МБАЛ Кнежа. При огледа се установи заустване на отпадъчни води от площадката на «Олива» АД в три точки. При пешеходен мост на р.Гостиля, до МБАЛ Кнежа, се установи заустване на отпадъчни води от МБАЛ Кнежа и канал от западната част на града.

От огледа на р.Гостиля се установи, че водата в реката след заустванията от площадката на «Олива» АД е видимо бистра, без цвят до участък с тръстика и блатна растителност. След този участък до пешеходния мост при МБАЛ Кнежа, водата е с характерен белезникав цвят.

Взети са 2 броя проби от отпадъчни води от «Олива» АД, за изпитване от Регионална лаборатория Плевен.

Управление на отпадъци

I. Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

РИОСВ Плевен е регистрирала и е издала регистрационен документ за дейности с отпадъци № 08-РД-211-00 от 05.12.2013 г. на „Олива“ АД, за площадката на дружеството в гр. Кнежа. Разрешена е дейност по оползотворяване чрез изгаряне на генериран на площадката производствен отпадък от слънчогледова люспа.

Въведена е система за разделно събиране на отпадъците. Същите се съхраняват и третират на обособени, маркирани участъци. За съхраняване на отпадъците са осигурени специализирани съдове, маркирани с код и наименование на отпадъка, за опасните отпадъци е осигурено изолирано помещение. Не са констатирани различни от класифицираните от дружеството отпадъци

По отчетност по Наредба 2/2013 г. (годишни отчети и отчетни книги) не оползотворимите на площадката отпадъци са предавани по код на отпадъка на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци. Представени са договори.

При направения обход на района извън площадката на „Олива“ АД е констатирано наличие на отпадък от слънчогледова люспа – около 5 м³ зад оградата на дружеството, до цех „Ядки“, на левия бряг на р. Гостиля, (по данни на представляващите от аспирацията) и между реката и цех „Екстракция“ на „Ансда“ ЕООД. Констатирано е замърсяване на участък до южната ограда на „Олива“ АД (до ЛПСОВ) с консистенция на утайка и миризма на олио (по данни на представляващите получено в резултат на авария и измиване на контейнер на площадката на ЛПСОВ до шахтата за отпадъчни води).

Заклучение:

При производството на растителни масла “Олива” АД зауства отпадъчни води в р.Гостиля в три точки. След получаване на протоколите от изпитване на отпадъчни води ще бъдат дадени предписания за привеждане дейността на предприятието в съответствие със Закона за водите. За констатираните локални замърсявания с отпадъци и несъответствията по компонент атмосферен въздух са дадени предписания с конкретен срок на изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на дадените предписания и условията от разрешителното за заустване;
- Контрол качеството на атмосферния въздух за разпространение на неприятни миризми.

Изготвили:
