РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ

ИНЖ. Р. ИЛИЕВСКИ
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч

Дата на извършване на проверката: 29.07.2014 г.

Място на извършване на проверката: с.Умаревци, общ.Ловеч

Проверени компоненти и фактори на околната среда:
- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014 г.

Цели на проверката:
Планов текущ контрол относно:
✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води;
✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени са:
- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и утайката;
- Участъци за предварително съхраняване и третиране на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

Констатации:
В пречиствателната станция постъпват за пречистване отпадъчни води от канализацията на гр.Ловеч. В периода от предходната до настоящата проверка на площадката на обекта не е извършвано ново строителство и/или реконструкция на съоръжения от пречиствателната станция.

Води
Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води
"Водоснабдяване и канализация" АД гр.Ловеч е В и К оператор, експлоатиращ канализационната система на гр.Ловеч (Канализационна мрежа с ПСОВ), за което има

актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - р.Осъм. Разрешителното е с краен срок на действие 24.02.2016 г.
ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало и включва следните съоръжения: пясъкозадържатели, биобасейни, вторични радиални утаители, уплътнители, аеробен стабилизатор, инсталация за обезводняване на утайки с центрофуги. Пречиствателната станция не включва съоръжения за отстраняване на фосфор. Към момента на проверката съоръженията на ГПСОВ Ловеч са в нормален режим на работа.
ВиК АД гр.Ловеч представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ГПСОВ. От началото на 2014 г. до момента собственият мониторинг на отпадъчни води се провежда с честота и по показатели, съгласно разрешителното за заустване. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване.
Дружеството е включено в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2014 г. При проверката са взети проби от отпадъчни води на изход ПСОВ за изпитване от РЛ Плевен.

Управление на отпадъците
Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)
"В и К" АД, Ловеч притежава разрешение за дейности с отпадъци, Решение № 08-ДО-271-00 от 13.01.2012 г. за площадката с изградена ГПСОВ. Разрешени са дейности по транспортиране на отпадъци, събиране и предварително третиране на утайки от пречистване на отпадъчни води. Срокът на действие на разрешението е до 13.07.2015 г. във връзка с § 6, ал. 1 от ПРЗ на нов ЗУО.
На площадката е въведена система за разделно събиране и предварително съхраняване на отпадъци. За целта са обособени участъци, осигурени са специализирани съдове, маркирани с код и наименование на отпадъка. Участъкът за предварително съхраняване на утайката след уплътняване и обезводняване няма навес, което е предпоставка за оводняването и затруднява предаването и за последващо третиране. Опасните отпадъци се съхраняват при изолиран достъп, при наличие на сорбент и обваловка на мястото на съхраняване на течни отпадъци.
Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. Представен е протокол от последно изпитване на утайки от 29.04.2014 г. от акредитирана лаборатория.
Дружеството предава отпадъци за последващо третиране по договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредбата за класификация. Представени са договори.
Водят се отчетни книги за отпадъците по наредбата по чл. 48 от ЗУО, заверени и заведени в РИОСВ Плевен под №№ 3087, 3088, 3090 - по прил. №1 на наредбата и под №3209 - по прил. №4 на наредбата. Има записи за всеки отпадък и поне веднъж месечно.
Изготвени са и са изпратени в ИАОС годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2013г. (доказано с обратна разписка от 11.02.2014г.).

Заключение:
ВиК АД гр.Ловеч организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Ловеч при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени съществени пропуски и/или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда. За констатираните при проверката пропуски е дадено предписание с конкретен срок за изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:
- Контрол по изпълнение на условията от разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.