



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ  
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ



## ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с нисък рисков потенциал “Петролна база Левски”, гр. Левски с оператор “Литекс” АД, гр. Ловеч

по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 115, т. 1 от Закона за опазване на околната среда

**Обект:** “Петролна база Левски”, гр. Левски

**Дата на извършване на проверката:** 27.05.2014 г.

**Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата** – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 2782/14.05.2014 г.;

**Информация за проведена подготовка за извършване на проверката** - на 13.03.2014 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

**Дата на последна проверка** - 03.04.2012 г.;

**Обхват на проверката** - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.3, т.2 от ЗООС и Заповед № РД-965/20.12.2013 г. и Заповед № РД-28/16.01.2014 г. на Министъра на околната среда и водите на предприятие с нисък рисков потенциал “Петролна база Левски”, гр. Левски;

**Данни за оператора и предприятието:** “Литекс” АД, гр. Ловеч;

**Номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение** – отменено разрешително за експлоатация № 54/2007 г. от Министъра на околната среда и водите;

**Предмет на дейност на предприятието** – приемане, временно съхранение и експедиция на дизелови горива;

**Изпълнение на предишни предписания** – изпълнени са дадените предписания с констативен протокол №3/03.04.2012 г. по чл.157б, ал.1 от ЗООС в определения срок изисканите документи и декларира изпълнените дейности (вх. № 3338/09.05.2012 г. за РИОСВ Плевен).

### 1. Констатации:

Комисията извърши физически оглед на основните съоръжения с потенциал за възникване на авария - резервоарен парк, ж.п. и автоеस्ताкада за горива и тръбопроводна система. При визуалния мониторинг на съоръженията не се установи наличие на течове. На площадката са



осигурени необходимите противопожарни средства и външно противопожарно водоснабдяване във връзка с общоприетите противопожарни норми. В обекта няма изградени нови съоръжения за съхранение на нефтопродукти.

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг. Извършва се ежемесечен мониторинг на следните съоръженията и инсталации – помпи, автохидранти, силово разпределително табло, нефтопроводи, заземление, мълниезащитен пилон, противопожарни хидранти, пожарогасители и оросителна система. Резултатите се документират в работна карта с подпис на Управителя на петролната база. В работната карта не е включен периодичен мониторинг на използваните резервоари. При проверката се представиха работните карти за периода юни 2013 – май 2014 г.

На комисията се представи протокол от проверка на защитната заземителна инсталация за 2014г., извършена от акредитиран орган.

Операторът е утвърдил процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката и процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим, установяване на причините за тяхното възникване.

За проверявания период не е извършван ремонт на съоръженията, представи се дневник за отчитане. Няма констатирани разливи от опасни химични вещества и смеси на територията на обекта.

За 2014 г. има изготвен и утвърден от Изп. Директори „План – програма за обучение на персонала” с определени теми, дати на извършване и отговорници. При проверката се констатира, че в плана за обучение няма заложиени срокове за провеждането им. На комисията са представени протоколите от проведени обучения на персонала за изминалия период на 2014 г.

В обекта се провеждат задължителни инструктажи по безопасност на изпълнителския персонал. Водят се записи в книги за периодичен и извънреден инструктаж. При проверката се констатира, че не е документирано проведения начален инструктаж на работещ на длъжност «Охрана» в книга за начален инструктаж (Приложение №1 към чл. 11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ). Не се представиха служебни бележки за проведен начален инструктаж на работещите в обект Петролна база Левски.

Представи се работен план и доклад от проведен вътрешен одит на СУМБ за 2013 г., със заключение “съответства”.

Представен е протокол за проведена тренировка на 19.02.2014 г. по изпълнение на аварийния план на обекта в съответствие с чл.35, ал.3, т.2 от ЗЗБ. Дружеството има актуализиран аварийен план през 2012 г. В Петролната база има актуален План за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари, съгласно изискванията на Наредба № Из-2377/2011 г. за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите и актуализирано противопожарно досие. Операторът е осигурил резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии. Наличните противопожарни уреди по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Фирмата е осигурила необходимите индивидуални средства за защита на персонала в съответствие с чл.13 на Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита ( изм. ДВ, бр.7 от 21.01.2011г.).

## **2. Заключение:**

От направения преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието и управленските и технически мерки, предвидени в Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии на обекта. За периода от предходната проверка до момента в “Петролна база Левски”, гр. Левски няма изградени нови съоръжения за приемане, съхранение и експедиция на дизелови горива, не са въвеждани в експлоатация нови технологии, оборудване и горива. Няма и промяна в капацитета на съхранение, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или

съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/или при промени в нормативната уредба по околна среда.

В момента на проверката не се констатираха нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения.

За констатираните пропуски във връзка с изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа са дадени предписания с определен срок и отговорници за изпълнението им.

### **3. Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка:**

- проследяване и последващ контрол по изпълнение на дадените предписания;
- контрол по изпълнението на задълженията по чл. 115, т. 1 от ЗООС.

Изготвил:



Златинка Първанова, ст. експерт в дирекция "КОС"

Съгласувал:

инж. Т. Цветкова, Директор на дирекция "КОС"

29.05.2014 г.