



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ



ДОКЛАД

от

извършен контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително № 15/ 2006 г. на предприятие с висок рисков потенциал: "Петролна база Плевен", гр. Плевен с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Обект: "Петролна база Плевен", гр. Плевен

Дата на извършване на проверката: 15.04.2014 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо с изх. № 1770/20.03.2014 г. на РИОСВ Плевен

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 13.03.2014 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

Дата на последна проверка - 17.04.2013 г.

Обхват на проверката - текущ планов контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително № 15/ 2006 г. на предприятие с висок рисков потенциал "Петролна база Плевен", гр. Плевен с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна

Предмет на дейност на предприятието - приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти.

Констатации:

1. Изпълнение на условия в разрешителното

При проверка операторът представи „План за обучение на персонала за 2014 г.” в който са определени темите, вида и продължителността на обученията и „План за проверка на безопасността на предприятието за 2014 г.”, съдържащ типа на проверката, периодичност и начина на документиране.

Във връзка с изпълнение на Условия 4 и 5 дружеството провежда ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника.

В изпълнение на условие 6 от разрешителното, операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала, извършени за периода от предходната проверка до настоящия момент.

На служителите в обекта се провеждат инструктажи по безопасност и се отразяват в книги за начален и периодичен инструктаж. Те са запознати срещу подпис с инструкциите за безопасност при експлоатация на съоръженията и с длъжностните си характеристики.



За проверявания период са представени планове и протоколи от проведени обучения по отношение на опазване на околната среда – мерки за недопускане замърсяване при работа с опасни химични вещества, проведено проиграване на тренировъчен сценарий за действие и начини на поведение на персонала при евентуален разлив на опасни химични вещества. Проведено е обучение на длъжностното лице, което ръководи производствения процес, на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по БЗР и на членовете на групата по условията на труд.

Във връзка с годишния график за провеждане на периодични технически прегледи на оборудването за 2014 г., заложен в “Правилника за ремонт на оборудване в петролните бази на „Нафтекс Петрол” ЕООД”, са извършени технически прегледи на съоръженията. При проверката са представени дневници за провеждане на периодични технически прегледи, след прегледни и аварийни ремонти в ПБ и за всеки използван резервоар, в който са документирани датите, наименование на оборудването, описание и изпълнител на проведените техническа поддръжка на технологичното оборудване.

Във връзка с поддържане и повишаване на познанията и практически опит на персонала по изпълнение на мерките за недопускане замърсяване на околната среда са проведени обучения на 25.03.2014 г. по отношение на опазване на околната среда – мерки за недопускане замърсяване при работа с опасни химични вещества и на 02.04.2014 г. - проиграване на тренировъчен сценарий за действие и начини на поведение на персонала при евентуален разлив на опасни химични вещества, документирани с протоколи.

Във връзка с изискванията на условие 9 и 10 в рамките на превантивния мониторинг, операторът представи сертификати за извършен контрол от акредитиран орган на импеданса Z_s на контура “фаза - защитен проводник”, контрол на съпротивление на заземителна инсталация и на мълниева защитна уредба със заключение “Съответства”.

Извършена е оценка на състоянието на управленската система за безопасност за 2013 г., съгласно условие 9.2 на разрешителното, която в момента на проверката не е налична на територията на обекта.

Във връзка с условие 9.3 са осигурени и са извършени проверки за състоянието на личните предпазни средства за защита на работещите.

Няма констатирани случаи на аварии и причинени екощети за проверявания период април 2013 - април 2014 г. Към момента не е необходимо коригиране на СУМБ.

В изпълнение на Условие 13 са осигурени на персонала необходимите индивидуални средства за защита за случаи на и се поддържа резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии - пожарогасители, пожарогасителна инсталация, противопожарни табла и хидранти.

Водят се ежедневни записи в дневник за сменен рапорт на петролната база за проведени наблюдения на състоянието на резервоари, тръбопроводи и кранове по условие 14.

Във връзка с условие 21 е изготвен Доклад от вътрешния одит за 2013 г. със заключение – съответства СУМБ.

При проверката операторът декларира, че за изминалия период от предходната проверка:

- няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта;
- няма промени в работата на предприятието. Не е извършвано спиране или модификация на действащи съоръжения, няма промени в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/или при промени в нормативната уредба по околна среда;
- няма промяна в капацитета на съхранение.

При предходната проверка с КП №ПГА-ЗП-2/17.04.2013 г., операторът представи протокол с дата 12.04.2013 г. от извършено преразглеждане на информацията по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗООС, съгласно изискванията на условие 26.1. При преразглеждането е извършен анализ на риска от големи аварии и в протокола е направено заключение, че не е необходима актуализация на информацията по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗООС.

В момента на проверката Петролна база – Плевен няма задължения по изпълнение на условия с №№26.2, 26.3, 26.4 и 27, тъй като срокът им за съответствие е 2015 г. (пет години, считано от влизане в сила на разрешителното).

Операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110, ал.2 от ЗООС.

2. Констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието

Дружеството провежда ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника с цел поддържане на постоянна готовност за противопожарни и аварийно - спасителни дейности в случай на авария. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи (ПИС) се извършва в съответствие при спазване изискванията на стандарт за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане". Поставена е на видно място инструкция за работа със системата за подаване на пенообразовател. Води се дневник за контрол на носими и возими пожарогасители, съгласно чл.13 от Наредба Из - 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекта.

Във връзка с условие №15 и дадено предписание е актуализиран аварийен план в съответствие и със съдържание, отговарящо на Приложение №2 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Проведени са две тренировки за практическо проиграване на действия на персонала при възникване на авария, евакуация и действия с пожарогасители.. На територията на предприятието има локална система за оповестяване на персонала.

Заключения:

Операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в Доклада за безопасност. Констатирани са факти и обстоятелства във връзка с експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието и с аварийната безопасност, които отговарят на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

Последващ контрол и коригиращи мерки

Проследяване и последващ контрол по изпълнение на даденото предписание

Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка

- контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г.