



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ



ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ - дир. д-я „ПД“
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-34/20.01.2014 г.
на Министъра на околната среда и водите)

ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с ”нисък рисков потенциал” петролна база Плевен на “Бент Ойл” АД, гр. София с оператор “Бент ойл” АД, гр. София по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 115, т. 1 от Закона за опазване на околната среда

Обект: Петролна база Плевен на “Бент Ойл” АД, гр. София

Дата на извършване на проверката: 21.10.2014 г.;

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 5178/30.09.2014 г.;

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 13.03.2014 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС;

Дата на последна проверка - 13.11.2013 г.;

Обхват на проверката - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.3, т.2 от ЗООС и Заповед № РД-965/20.12.2013 г. и Заповед № РД-28/16.01.2014 г. на Министъра на околната среда и водите на предприятие с нисък рисков потенциал Петролна база Плевен на “Бент Ойл” АД, гр. София с оператор “Бент ойл” АД, гр. София;

Данни за оператора и предприятието: “Бент ойл” АД, гр. София;

Номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение – отменено разрешително за експлоатация № 91/2007 г. от Министъра на околната среда и водите;

Предмет на дейност на предприятието - приемане, съхранение и експедиция на течни горива - автомобилни бензини и дизелово гориво;

Изпълнение на предишни предписания – изпълнени са дадените предписания от предходната проверка с констативен протокол № ПГА-ЗП-10/13.11.2013 г. по чл.157б, ал. 1 от ЗООС.

1. Констатации:

Комисията извърши физически оглед на основните съоръжения с потенциал за възникване на авария. При огледа на жп разтоварището се констатира, че част от гъвкавите шлангове (маркучи) са видимо напукани, което е предпоставка за евентуални разливи на нефтопродукти. На площадката са осигурени необходимите противопожарни средства и външно противопожарно водоснабдяване във връзка с общоприетите противопожарни норми. Всички тръбопроводи, инсталации, апарати и съоръжения за пожароопасни и експлозивоопасни течности, в това число и резервоарите за ЛЗТ и ГТ са с изградени заземителни инсталации, инсталации за защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и електрохимична корозия. При визуалния мониторинг на съоръженията не се установи наличие на течове. В обекта няма изградени нови съоръжения за съхранение на нефтопродукти.



При проверката се представи "План за развитие и поддържане на компетентността на персонала за 2014 г." и „План за обучение през 2014 г." с вида на обучение, участници, определени са срокове и обучаващата организация от страна на дружеството. Представиха се заповеди за провеждането им, протоколи от обученията и проведени изпити.

На работещите в обекта се провеждат начален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Водят се записи в книги за начален, периодичен и ежедневен инструктаж. Работниците са запознати с безопасната работа с опасните химични вещества, които се употребяват и/или съхраняват на територията на базата при провеждането на начален инструктаж. При проверката се констатира, че водопроводната инсталация в битовката на петролната база е от промишлен тип. Не е указано с табела или знак, че е недопустимо използването на водата за питейни нужди.

Операторът представи утвърдени общи правила и инструкции за безопасност при експлоатация на съоръженията. Служителите на петролна база "Бент ойл" АД са запознати с инструкциите срещу подпис. В дружеството е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, която обхваща и прилагането на СУМБ.

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг. В обекта има "Правилник за периодични технически прегледи и ремонт на оборудването в петролна база "Бент Ойл" и утвърден годишен график за провеждане на периодични технически прегледи и ремонт на оборудването за 2014 г. В изпълнение на графика са представени при проверката протоколи от проведените технически прегледи на съоръженията и оборудването в петролната база със заключения за годност и добро техническо състояние. Провеждан е контрол на защитни заземителни и мълниезащитни уредби и са представени протоколи и сертификати за съответствие.

Операторът е разработил и утвърдил процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката и установяване на причините за тяхното възникване. Представен е утвърден от управителя оперативен план за периодична проверка и контрол за течове по свързващите линии на тръбопроводите в ПБ. В сменния дневник се записват резултатите от визуалния мониторинг на оборудването в ПБ - за проверявания период не са отчетени такива.

При проверката операторът представи изготвена оценка на състоянието на управленската система за безопасност (СУМБ) за 2013 г. В заключение, операторът констатира, че всички дейности са изпълнени в изпълнение на изискванията за предприятие с нисък рисков потенциал и СУМБ е работила ефективно.

Във връзка с аварийната безопасност на предприятието са осигурени съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии в пълен обем съобразно изискванията на чл.15 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011г. Резервоарите са обезпечени с полустабилни инсталации за пожарогасене и със стабилни инсталации за охлаждане. На видно място са поставени инструкции, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене и охлаждане. Извършено е поддържане и обслужване полустабилните и стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ, с изготвени протоколи за резултатите от проверките.

Всички тръбопроводи, инсталации, апарати и съоръжения за пожароопасни и експлозивоопасни течности, в това число и резервоарите за ЛЗТ и ГТ са с изградени заземителни инсталации, инсталации за защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и електрохимична корозия.

За носимите и возимите пожарогасители, осъщественият контрол (извършените периодични проверки) и техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, са удостоверени съответно в дневник и приемно предавателни протоколи.

Проведени са 2 бр. обучения на персонала в съответствие с чл.35, ал.3, т.7 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). През проверявания период е проведена тренировка по изпълнение на аварийния план на обекта, съгласно чл. 35, ал.3, т.2 от ЗЗБ. Аварийният план е актуализиран през 2014 г. и е разработен по реда на чл. 35, ал.1 от ЗЗБ.