



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА



БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - гл. ЮРИСКОНСУЛТ
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-600/25.08.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите)

ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с "нисък рисков потенциал" петролна база Плевен на "Бент Ойл" АД, гр. София с оператор "Бент ойл" АД, гр. София по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 105 от Закона за опазване на околната среда

Обект: Петролна база Плевен на "Бент Ойл" АД, гр. София

Дата на извършване на проверката: 13.10.2015 г.;

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 5962/24.09.2015 г.;

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 12.02.2015 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС;

Дата на последна проверка - 21.10.2014 г.;

Обхват на проверката - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.4, т.1 от ЗООС и Заповеди с №№ РД-974/19.12.2014 г. и РД-7/07.01.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и годишен план за контролната дейност за 2015 г.

Данни за оператора и предприятието: "Бент ойл" АД, гр. София;

Номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение – отменено разрешително за експлоатация № 91/2007 г. от Министъра на околната среда и водите;

Предмет на дейност на предприятието - приемане, съхранение и експедиция на течни горива - автомобилни бензини и дизелово гориво;

Изпълнение на предишни предписания – изпълнени са дадените предписания от предходната проверка с констативен протокол № ПГА-ЗП-5/21.10.2014 г. по чл.157б, ал. 1 от ЗООС.

1. Констатации:

При извършения визуалния оглед на площадката и резервоарите не се установи наличие на течове. В обекта няма изградени нови съоръжения за съхранение на нефтопродукти.

Организация и персонал

При проверката се представи „План за обучение през 2015 г.” с вида на обучение, участници и срокове за изпълнение. Представиха се заповеди за провеждането им, протоколи от обученията и проведените изпити. На работещите в обекта се провеждат начален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Водят се записи в книги за начален, периодичен и ежедневен инструктаж.

Работниците са запознати с безопасната работа с опасните химични вещества, които се употребяват и/или съхраняват на територията на базата при провеждането на начален инструктаж.

На територията на базата се съхраняват информационни листи за безопасност на дизелово гориво и автомобилен бензин, изготвени от производителите в съответствие с Регламент (ЕО) 453/2010 г. Персоналът на обекта са запознати с ИЛБ, което е документирано срещу подпис.



Мониторинг

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг. В обекта има "Правилник за периодични технически прегледи и ремонт на оборудването в петролната база (ПБ) и утвърден годишен график за провеждане на периодични технически прегледи и ремонт на оборудването за 2015 г. За проверявания период е извършен контрол на защитни заземителни и мълнеезащитни уредби и са представени протоколи със заключения за годност и добро техническо състояние.

Операторът е разработил и утвърдил процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката. Представен е оперативен план за периодична проверка и контрол за течове по свързващите линии на тръбопроводите в ПБ, в който са определени задълженията и начина за провеждането им. В сменен дневник се записват резултатите от визуалния оглед на оборудването в ПБ. За проверявания период не са отчетени такива.

Одит и преразглеждане на системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ)

При проверката операторът представи изготвена оценка на състоянието на управленската система за безопасност за 2014 г. В заключение на оценката е записано, че всички дейности са изпълнени в изпълнение на изискванията за предприятие с нисък рисков потенциал и СУМБ е работила ефективно. За проверявания период няма констатирани нарушения по безопасност и здраве при работа, аварии и трудови злополуки.

Дружеството декларира, че за периода от предходната проверка до момента на територията на обекта не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива. Няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники и /или при промени в нормативната уредба по околна среда.

Аварийната безопасност на предприятието

При проверката се констатира, че обектът не е оборудван в пълна степен с пожаротехнически средства, по вид и количество определени съгласно изискванията на чл.15 от Наредба № 8121з-647/2014 г. Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари не са поставени и монтирани съгласно изискванията на чл.23, ал.2 от Наредба № 8121з-647/2014 г. За констатираните несъответствия, комисията даде предписания с конкретни срокове за изпълнение

Резервоарите са обезпечени с полустабилни инсталации за пожарогасене и със стабилни инсталации за охлаждане. Поставени са инструкции, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене и охлаждане. Всички тръбопроводи, инсталации, апарати и съоръжения за пожароопасни и експлозивоопасни течности, в това число и резервоарите за ЛЗТ и ГТ са с изградени заземителни инсталации, инсталации за защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и електрохимична корозия.

За създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност (ПБ) на територията на обекта са разработени и издадени- вътрешни правила за осигуряване на ПБ; план за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на електрозахранване и др. и заповеди, определящи правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите.

В обекта има аварийен план на обекта съгласно чл. 35, ал.1 от ЗЗБ, който е актуализиран през 2015 г. във връзка с кадрови промени. Извършена е тренировка по изпълнение на аварийния план и е проведено обучение на персонала съгласно изискванията на същия закон.

На работещите в петролната база са осигурени индивидуални средства за защита на работещите в обекта, в това число и портативен газсигнализатор за работа в среда с летливи органични съединения.

2. Заключение:

При извършената проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в ДППГА.