



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

съгласно Заповед № РД-133/20.02.2015 г.

на Министъра на околната среда и водите



ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с нисък рисков потенциал “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч с оператор “Литекс” АД, гр. Ловеч по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 115, т. 1 от Закона за опазване на околната среда

Обект: “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч

Дата на извършване на проверката: 15.04.2015 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 1824/07.03.2015 г.;

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 12.02.2015 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

Дата на последна проверка - 10.04.2014 г.;

Обхват на проверката - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.3, т.2 от ЗООС и Заповеди с № РД-974/19.12.2014 г. и РД-7/07.01.2015 г. на Министъра на околната среда и водите на предприятие с нисък рисков потенциал “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч с оператор “Литекс” АД.

Данни за оператора и предприятието: “Литекс” АД, гр. Ловеч

Номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение – отменено разрешително за експлоатация № 55/2007 г. на предприятие с нисък рисков потенциал “Газохранилище - Литекс” АД, гр. Ловеч от Министъра на околната среда и водите.

Предмет на дейност на предприятието - приемане, временно съхранение и експедиция на втечен газ - пропан-бутан.

Изпълнение на предишни предписания – изпълнени са дадените предписания от предходната проверка с констативен протокол № ПГА-ЗП-1/10.04.2014 г.

1. Констатации:

Комисията извърши оглед на технологичните съоръжения на територията на обекта. В обекта са осигурени необходимите съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали пожари и аварии. Няма нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения.



При проверката се констатира, че не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване и горива и съществени промени в дейността. Няма и промяна в максималния капацитет на съхраняваното опасно вещество.

Операторът е изготвил План – програма за обучение на персонала за 2015 г., в който са определени темите, вида и продължителността на обученията. Представени са протоколи, удостоверяващи проведените обучения. На служителите на газохранилището се провеждат инструктажи по безопасност и се отразяват в книга за начален и периодичен инструктаж.

В обекта има инструкции за безопасна експлоатация на съоръженията в обекта. Работещите на обекта са инструктирани за опасните свойства на пропан -бутан, съхраняван на площадката.

При проверката операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг :

- Сертификат за контрол и протокол на преходно съпротивление на защитен заземител и мълниезащитен заземител, издаден от акредитиран орган “Превантивен контрол” ЕООД, гр. Стара Загора;

- Съоръженията с повишено налягане са преминали технически преглед на 17.02.2015г.

В актовете издадени от РО ИДТН е вписано заключение за извършените прегледи на горе съоръжения – “технически изправни и годни за експлоатация”.

- Работни карти за ежемесечен мониторинг през 2014 г. – април 2015 г. на съоръжения и инсталации в газохранилище “Литекс” АД;

- Дневник за отчитане на ремонта на съоръженията – извършен е ремонт на помпа на 13.03.2015 г.

На монтираните манометри и газсигнализатор на технолагичните съоръжения е извършена проверка за годност и отговарят на изискванията. Всички съоръжения, подлежащи на държавен технически надзор са проверени за настоящата година и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация.

При проверката дружеството представи доклад от проведен годишен вътрешен одит на СУМБ за 2015 г. при който са установили, че СУМБ съответства.

За проверявания период не са планирани съществени промени в технологията, конструкцията на съоръженията, както и промени в капацитета на съхранявания пропан – бутан, поради което не е било необходимо преразглеждане и коригиране на СУМБ на “Газохранилище Литекс” АД.

В обекта има въведена процедура за докладване за случаи на аварии и/или нарушения на технолагичния режим. За проверявания период не са отчетени такива случаи.

Фирмата извършва периодични проверки на инсталациите и съоръженията за аварийни ситуации - Фирмата извършва периодични проверки на наличните инсталации и съоръжения за аварийни ситуации - противопожарна техника, газсигнализаторна инсталация, мълниезащитни пилони. Представени са работни карти за проведен ежемесечен мониторинг на съоръженията и инсталациите в газохранилището за периода април 2014 г. – април 2015 г. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Създадено е и се поддържа досие на обекта, съгласно изискванията на чл.8 от Наредба № 8121з - 647/1.10.2014 г. Проведено е обучение на персонала и тренировка в областта на пожарната безопасност на 10.03.2015 г. и е съставен протокол от обучението.

На територията на газохранилището има локална система за оповестяване. На 19.03.2015 г. в изпълнение на изискванията на чл.35, ал.3, т.2 от Закона за защита при бедствията е проигран аварийния план на обекта.

При проверката операторът представи актуален аварийен план, съгласно изискванията на чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия. Дружеството ще представи информация на кмета на община Ловеч за изготвяне на общинския план за защита при бедствия, съгласно изискванията на чл.35, ал. 3, т.3 от Закона за защита при бедствия.

На персонала са осигурени и се поддържат индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии и е осигурен достъп до тях.

В обекта има разработените процедури по аварийно планиране, за извършена оценка на риска както и за преразглеждане на СУМБ.

2. Заключение:

От направения преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието и управленските и технически мерки, предвидени в Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии на обекта.

3. Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка:

- контрол по изпълнението на задълженията по чл. 115, т. 1 от ЗООС.