




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ - ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Канализационна система на гр. Кнежа (Канализационна мрежа с ПСОВ), община Кнежа, област Плевен

Стопанисвано от: Община Кнежа

Дата на извършване на проверката: 02.09.2015 г.

Място на извършване на проверката: гр. Кнежа

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Управление на отпадъците.

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г. и Заповед №РД-930/05.12.2014 г. на Министъра на околната среда и водите.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите;
- ✓ Закон за управление на отпадъците.

Извършени дейности:

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и на утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

При проверката се констатира, че:

ПСОВ – гр. Кнежа е въведена в експлоатация на 28.11.2014 г. Състои се от две стъпала - механично и биологично стъпало за пречистване на отпадъчни води на гр. Кнежа. Механичното пречистване е съставено от 1 бр. чакълосадържател, 1 бр. груба решетка, комбинирани съоръжения за отстраняване на фини отпадъци, пясък и мазнини. Биологичното пречистване е изпълнено посредством 2 бр. биобасейна с денитрификационна и нитрификационна зона, 2 бр. вторични радиални утайтели, 2 бр. аеробни стабилизатори. Обезводняването на излишната



активна утайка се извършва с центрифуга, 3 бр. аварийни изсушителни полета и изградена флокуляционна станция. За обеззаразяване на пречистената вода има UV – лампа.

Води

I. Контрол по чл.151 ал.4 т.2 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води

Община Кнежа има издадено Решение №1592/23.03.2015 г. за изменение на Разрешително №13140233/16.10.2013 г. за заустване на отпадъчни води от канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа във водоприемник р. Гостиля, поречие Искър.

Към момента на проверката ПСОВ на гр. Кнежа е в работен режим. Работят: чакълосадържател – 1 бр., груба решетка – 1 бр., комбинирани съоръжения за отстраняване на фини отпадъци, пясък и мазнини, биобасейн – 1 бр., вторичен радиален утайтел – 1 бр., аеробни стабилизатори - 2 бр. Байпасните аварийни връзки са пломбирани от БДДР – Плевен в затворено положение, целостта на пломбите не е нарушена. Съоръженията по пътя на утайката са в изправност.

От началото на 2015 г. до момента е провеждан собствен мониторинг на отпадъчни води с честотата и по показатели заложен в Разрешителното за заустване, същите се представят в РИОСВ – Плевен. Констатирано е отклонение от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложен в разрешителното за заустване, по показател общ азот, за което Община Кнежа е планирала мерки за предприемане на действия, относно установяване на причината за горепосоченото отклонение.

Канализационната мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа е обект включен в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2015 г. При проверката са взети водни проби от отпадъчни води на изход ПСОВ непосредствено преди заустване в река Гостиля, за изпитване в РЛ – Плевен. Видът и броят на пробите са съгласно разрешителното за заустване.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

ПСОВ-Кнежа е собственост на Община Кнежа, но съгласно писмо, вх. № 1362/24.02.2015г. за РИОСВ Плевен, предстои прехвърляне собствеността на В и К „Аспарухов вал” ЕООД (общинско дружество).

Към момента на проверката на площадката на ПСОВ Кнежа не се извършват дейности по третиране на отпадъци и Община Кнежа не притежава документ по чл. 35 от ЗУО за обекта.

При проверката се констатира, че на площадката е въведена система за разделно събиране и съхраняване на отпадъците. За целта са обособени участъци, осигурени са специализирани съдове, маркирани с код и наименование на отпадъка. До момента на проверката са генерирани отпадъци от решетки и сита и от пясъкозадържатели. Не са генерирани класифицираните от Общината отпадъци от утайки след биологично стъпало и от мазнинозадържатели.

Отчетността по отпадъци се води, но не съгласно изискванията на ЗУО. Подготвени са за заверка отчетни книги за отпадъците по чл. 44 от ЗУО, по образец на приложение №1 на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/20.06.2014 г.). Същите не са внесени за заверка в РИОСВ – Плевен във връзка с неуточнената до момента собственост на обекта. На площадката на ПСОВ е воден дневник за всички отпадъци и съгласно изискванията на наредбата.

Генерираните на площадката отпадъци Община Кнежа предава по договор, представен в момента на проверката, с лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.



Заключение:

По констатираните на обекта несъответствия Община Кнежа е предприела мерки и планира допълнителни такива за изпълнение на нормативните изисквания.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Последващ контрол за изпълнението на предприетите от Община Кнежа мерки, относно спазване на изискванията заложи в Закон за водите, Разрешително за заустване на отпадъчни води от обекта, Закон за управление на отпадъците и наредбите към тях.

- Изпълнение задълженията на собственика на обекта по спазване изискванията на приложимото екологично законодателство.

В

