




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ - ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Канализационна система на гр. Ябланица (Канализационна мрежа с ПСОВ), община Ябланица, област Ловеч

Стопанисвано от: Община Ябланица

Дата на извършване на проверката: 10.09.2015 г.

Място на извършване на проверката: гр. Ябланица

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Управление на отпадъците.

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г. и Заповед №РД-930/05.12.2014 г. на Министъра на околната среда и водите.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите;
- ✓ Закон за управление на отпадъците.

Извършени дейности:

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и на утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

При проверката се констатира, че:

Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Ябланица е въведена в експлоатация на 12.06.2014 г., в работен режим е от януари 2015 г. ПСОВ се състои от две стъпала - механично и биологично стъпало за пречистване на отпадъчни води на гр. Ябланица. Механичното пречистване е съставено от 1 бр. чакълосадържател, 1 бр. груба решетка, комбинирани съоръжения за отстраняване на фини отпадъци. Биологичното пречистване е изпълнено посредством 2 бр. биобасейни с денитрификационна и нитрификационна зона, 2 бр. вторични радиални утайтели, 1 бр. аеробен стабилизатор. Обезводняването на излишната активна утайка се извършва с центрофуга, 1 бр. дренажно изсушително поле и изградена флокулационна станция. За обеззаразяване на пречистената вода има UV – лампа.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А, интернет сайт: <http://www.riew-pleven.org/>
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org

Води

I. Контрол по чл.151 ал.4 т.2 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води.

Община Ябланица има издадено Решение №1564/12.02.2015 г. за изменение и продължаване срока на Разрешително №13140065/07.07.2008 г. за заустване на отпадъчни води от канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Ябланица във водоприемник р. Ябланска, поречие Искър.

Към момента на проверката ПСОВ на гр. Ябланица е в работен режим. Работят: чакълосадържател – 1 бр., груба решетка – 1 бр., комбинирани съоръжения за отстраняване на фини отпадъци, биобасейн – 2 бр., вторичен радиален утайтел – 2 бр., аеробен стабилизатор - 1 бр. Съоръженията по пътя на утайката са в изправност, с изключение на центрофугата за обезводняване на излишна утайка, по която се извършват ремонтни дейности.

От началото на 2015 г. до момента е провеждан собствен мониторинг на отпадъчни води с честотата и по показатели заложи в Разрешителното за заустване, същите се представят ежемесечно в РИОСВ – Плевен. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, заложи в разрешителното за заустване.

Канализационната мрежа с ПСОВ на гр. Ябланица е обект включен в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2015 г. При проверката са взети водни проби от отпадъчни води на изход ПСОВ непосредствено преди заустване в река Ябланска, за изпитване в РЛ – Плевен. Видът и броят на пробите са съгласно разрешителното за заустване.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Към момента на проверката на площадката на ПСОВ Ябланица не се извършват дейности по третиране на отпадъци и Община Ябланица не притежава документ по чл. 35 от ЗУО за обекта. Извършват се ремонтни дейности по съоръжението за предварително третиране на отпадъци от утайки.

Извършена е класификация на генериращите се на обекта отпадъци по реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците.

При проверката се констатира, че на площадката е въведена система за разделно събиране и съхраняване на отпадъците. За целта са обособени участъци, осигурени са контейнери, маркирани с код и наименование на отпадъка. До момента на проверката са генерирани отпадъци от решетки и сита и от пясъкозадържатели.

Под № 704 в РИОСВ Плевен е заведена отчетна книга за отпадъците по чл. 44 от ЗУО, по образец на приложение №1 на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/20.06.2014 г.). До момента на заверка на отчетната книга на площадката на ПСОВ в гр. Ябланица е воден дневник за всички отпадъци и съгласно изискванията на наредбата.

Съгласно дневника през 2014 г. не са образувани отпадъци. Отпадъците са налични на площадката на ПСОВ, не са предавани за последващо третиране.

Заклучение:

Община Ябланица до момента организира и провежда дейността по експлоатация на ПСОВ – гр. Ябланица при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията заложи в издаденото разрешително за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.