



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

съгласно Заповед № РД-133/20.02.2015 г.

на Министъра на околната среда и водите



ДОКЛАД

от

извършен контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително № 15/ 2006 г. на предприятие с висок рисков потенциал: “Петролна база Плевен”, гр. Плевен с оператор “Нафтекс Петрол” ЕООД, гр. Варна, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Обект: “Петролна база Плевен”, гр. Плевен

Дата на извършване на проверката: 21.04.2015 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо с изх. № 2064/25.03.2015 г. на РИОСВ Плевен

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 12.02.2015 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС

Дата на последна проверка - 15.04.2014 г.

Обхват на проверката - текущ планов контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително № 15/ 2006 г. на предприятие с висок рисков потенциал “Петролна база Плевен”, гр. Плевен с оператор “Нафтекс Петрол” ЕООД, гр. Варна

Предмет на дейност на предприятието - приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти.

Констатации:

1. Изпълнение на условия в разрешителното

Предмет на дейност на Петролна база - Плевен е приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти – бензини и дизелово гориво. Даденото предписание с констативен протокол №ПГА-ЗП-2/15.04.2014 г. е изпълнено в срок (вх. № 2706/09.05.2014 г. за РИОСВ Плевен).

Дружеството уведоми РИОСВ Плевен, че считано от септември 2014 г. в Петролна база Плевен не се извършват доставки, съхранение и търговска дейност с петролни продукти и свързаните с тях други производствени и сервизни дейности, няма наличности от горива, масла и други петролни продукти. Резервоарите са почистени и консервирани.



При настоящата проверка комисията констатира, че в петролната база не се извършва дейност, няма налични количества в резервоарите за съхранението на бензини и дизелови горива. В момента на проверката са представени документи, удостоверяващи спирането на дейността на обекта – Заповед за преустановяване на активна петролна дейност, считано от септември 2014 г., възлагателно писмо за дейности по изваждане на горива, приемно - предавателен протокол и транспортни индентификационни документи за отпадък.

Операторът не е изготвил „План за обучение на персонала за 2015 г.” и „План за проверка на безопасността на предприятието за 2015 г.”, тъй като от септември 2014 г. обекта не работи.

Във връзка с условие Условия 6 операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала, извършени за периода от предходната проверка 15.04.2014 г. до 10.09.2014 г.:

За посочения период на служителите в обекта са проведени инструктажи по безопасност и се отразяват в книги за начален и периодичен инструктаж. Представен и протокол от 16.06.2014 г. за проведено проиграване на вътрешен аварийен план. Извършено е обучение по безопасни и здравословни условия на труд и обучения на длъжностните лица, които ръководят производствените процеси и на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажи.

При проверката са представени дневници за провеждане на периодични технически прегледи, след прегледни и аварийни ремонти в ПБ - последно проверено е почистване на дихателен и хидравличен клапан, входяща изходяща спирателна арматура, люкове, външен оглед на корпус покрив на дата 11.06.2014 г.

Във връзка с изискванията на условие 9 и 10 в рамките на превантивния мониторинг, операторът представи сертификати за извършен контрол от ноември 2014 г. от акредитиран орган на импеданса Z_s на контура "фаза - защитен проводник", контрол на съпротивление на заземителна инсталация и на мълниезащитна уредба със заключение "Съответства".

Извършена е оценка на състоянието на управленската система за безопасност за 2014 г., съгласно условие 9.2 на разрешителното, която в момента на проверката не е налична на територията на обекта.

Няма констатирани случаи на аварии и причинени екощети за проверявания период април 2014 - септември 2014 г.

За изминалия период от предходната проверка е извършено спиране на действащите съоръжения в обект, касаещо Условие 23 на разрешителното.

В момента на проверката оператора не представи актуализирана информация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗООС по условия с №№26.2, 26.3, 26.4 и 27, тъй като срокът им за съответствие не е изтекъл (пет години, считано от влизане в сила на разрешителното на 24.08.2010 г.).

Операторът не е преразгледал и при необходимост не е извършил актуализация на доклада за безопасност на предприятието по чл.110, ал.1, т.1 от ЗООС тъй като срокът им за съответствие и не е изтекъл (пет години, считано от влизане в сила на разрешителното на 24.08.2010 г.) по Условие 27.

в) констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието

Във връзка с изпълнение на Условия 4 и 5 дружеството е провел за периода от януари до септември 2014 г. ежемесечни тестове на пожароизвестителна, пожарогасителна и противопожарна техника. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност. Води се дневник за контрол на носими и возими пожарогасители, съгласно чл.13 от Наредба 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекта. Налични са индивидуални средства за защита за случаи на аварии. Осигурен е и се поддържа резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии - пожарогасители, пожарогасителна инсталация, противопожарни табла и хидранти по Условие 13 на разрешителното. В изпълнение на Условие 15, поради настъпили кадрови промени е направена актуализация на вътрешен аварийен план. Във

връзка с чл.35, ал.3, т.2 и т.7 от ЗЗБ е представен протокол – оценка за проведено обучение и проиграване на вътрешен аварийен план.

Заклучения:

Петролна база Плевен не извършва дейност с петролни продукти от септември 2014 г. За проверявания период април 2014 - септември 2014 г. (периода на дейност на обекта) се констатира, че операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в Доклада за безопасност.

Последващ контрол и коригиращи мерки

Проследяване на намеренията на оператора, относно спазване на настоящото разрешително или намерения за промяна на рисковия потенциал, или ликвидизиране на петролната база (настъпване на съществени промени в дейността на обекта).

Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка

- контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г.