




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с нисък рисков потенциал "Рафинерия Плама" АД, гр. Пловдив по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 105 от Закона за опазване на околната среда

Обект: "Рафинерия Плама" АД, гр. Пловдив

Дата на извършване на проверката: 20.10.2015 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 6093/30.09.2015 г.

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 12.02.2015 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Дата на последна проверка - 16.10.2013 г.

Обхват на проверката - текущ планов контрол на основание на основание чл. 157а, ал.4, т.1 от ЗООС и Заповеди с №№ РД-974/19.12.2014 г. и РД-7/07.01.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и годишен план за контролната дейност за 2015 г. на предприятие с нисък рисков потенциал "Рафинерия Плама" АД, гр. Пловдив

Предмет на дейност на предприятието - преработка на нефт и нефтени композити чрез атмосферно-вакуумна дестилация до производство на петролни продукти и търговска дейност с тях.

Констатации:

До момента на настоящата проверка Атмосферно-вакуумна дестилация - Концентрационно-вакуумна инсталация (АВД-КВИ) към "Рафинерия Плама" АД не извършва преработка на нефт и нефтени композити до производство на нефтопродукти и не е въведена в експлоатация. Обектът няма издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и разрешение за ползване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

Към момента на проверката няма нает изпълнителски персонал за обекта.

Няма налични количества в определените резервоари за съхранение на нефт и нефтопродукти.

Резервоарите са обезпечени с полустабилни инсталации за пожарогасене и със стабилни инсталации за охлаждане. За пожарогасене и охлаждане на апаратите и съоръженията, разположени на площадката на открити етажерки са изградени пожарни кранове.

Всички тръбопроводи, инсталации, апарати и съоръжения за пожароопасни и експлозивоопасни течности, в това число и резервоарите за ЛЗТ и ГТ са с изградени заземителни



инсталации, инсталации за защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и електрохимична корозия.

В будката за охрана не е поставен пожарогасител, съгласно изискванията на чл. 15, ал.2 от Наредба № 8121з-647/2014 г., за което при настоящата проверка е дадено предписание с определен срок за изпълнение. Всички други изисквания за пожарна безопасност, съгласно нормативната база следва да бъдат изпълнени при въвеждане на обекта в експлоатация.

В дружеството са осигурени необходимите индивидуални средства за защита на персонала, съгласно чл.13, ал. 2, т.4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Дружеството има аварийен план във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗЗБ, в който е включен и обекта предмет на проверката.

На 12.12.2014 г. е проведено обучение на персонала в съответствие с чл.35, ал.3, т.7 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Представени са Заповед и протокол от проведеното обучение на работещите за защита при бедствия и практическо проиграване на аварийен план на „Рафинерия Плама“ АД.

Не е нарушена целостта на пломбите на запечатаните резервоари със Заповед № РД-0134/12.04.2011г. на Директора на РИОСВ Плевен с цел недопускане на промяна в класификацията на обекта по реда на чл.103 от ЗООС.

В предвид горепосоченото, оператора на предприятието ще прилага разработения Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (изготвен от дружеството) по отношение на безопасната експлоатация на обекта и разработената система за управление на мерките за безопасност и конкретните мерки, които са предприети с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии след въвеждане в експлоатация на обекта.

При проверката дружеството е уведомено, че със ЗИД на ЗООС (ДВ, бр.62/14.08.2015 г.) са извършени промени в разпоредбите на Глава 7, Раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии“ и е необходимо да се предприемат необходимите действия за актуализация на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятието с класификация нисък рисков потенциал.

Заключения:

До момента на настоящата проверка Атмосферно-вакуумна дестилация - Концентрационно-вакуумна инсталация (АВД-КВИ) към „Рафинерия Плама“ АД не е въведена в експлоатация и не извършва преработка на нефт и нефтени композити до производство на нефтопродукти.

След въвеждане в експлоатация на АВД-КВИ, „Рафинерия Плама“ АД като предприятие с нисък рисков потенциал ще прилага разработения Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии по отношение на безопасната експлоатация на обекта и система за управление на мерките за безопасност с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии.

При проверката не са установени нарушения на изискванията на глава 7, раздел I на ЗООС.

Във връзка със задължения по нормативната уредба за пожарна безопасност на оператора е дадено предписание за осигуряване в обекта на средство за пожарогасене.

Приоритет при провеждане на следваща контролна проверка:

- проследяване и последващ контрол по изпълнение на даденото предписание;
- контрол по изпълнението на задълженията по чл. 105 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив.