



УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 466 MW – производство на топлинна енергия, намираща се в Източна индустриална зона № 128, гр. Плевен.

Дата на извършване на проверката: 24.02.2015 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Източна индустриална зона № 128.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0081/12.02.2015г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 35/2005г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително, № 35/2005г., актуализирано с решение № 35-Н0-И0/2007 г., на оператор “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката работят: ЕПГ №2, газовата турбина с котел утилизатор (ГТКУ) и турбогенератор ТГ2. Води се месечна справка за технико - икономически показатели в електронен вид. Операторът на комплексното разрешително е определил персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията в КР. Представен е списък с включени инструкции изисквани с настоящото разрешителното. За проверявания период няма регистрирани аварийни ситуации. Във връзка с предстоящо изпълнение на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах в атмосферата от големи горивни инсталации, операторът е информирал МОСВ с писмо изх. № 1640/18.12.2014г.

Води се дневник за използваните количества вода. Не са констатирани несъответствия с разрешителните. Операторът не превишава консумацията на електроенергия и топлоенергия на инсталацията по Условие 2, посочени в Таблица 8.2.1., съгласно представената производствена справка на дружеството.

Използваните от дружеството спомагателни материали и горива, класифицирани като опасни се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (ИЛБ) и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дружеството има актуални ИЛБ на наличните на площадката опасни химикали, съгласно Приложение I на Регламент 453/2010 г. Съгласно Условие 8.3.4.3 на КР сярната киселина, натриевата основа и железния хлорид се съхраняват единствено в резервоарите, посочени в таблица 8.3.4.3, с осигурена обваловка. Не са констатирани разливи



в обваловката за отчетния период. Мазутът се съхранява единствено в резервоарите, посочени в Таблица 8.3.4.4. Изградена е бетонна основа на обваловката. През 2014 г. операторът не е използвал мазут като гориво за инсталацията. За проверявания период няма регистрирани аварийни ситуации и разливи на територията на обекта. Извършва се периодично проверка на резервоарите и обваловките с цел недопускане на течове. Води се ежесменен външен оглед на съоръженията от персонала и се води дневник. Не се констатиран несъответствия.

От разрешените точкови източници на емисии в атмосферния въздух, за периода след предходната проверка са експлоатирани енергийни парогенератори ЕПГ № 2 и ЕПГ № 3 (с изпускателно устройство комин № 1) и газова турбина с котел-утилизатор ГТКУ (с изпускателно устройство комин № 3). Операторът извършва собствени непрекъснати (автоматични) измервания (СНИ) на емисиите от азотни оксиди и въглероден оксид на действащите източници. През 2014 г. са представени в РИОСВ – Плевен 12 бр. месечни доклади за резултатите от проведените СНИ. Представен е в РИОСВ – Плевен годишен доклад за СНИ за 2013 г., съгласно чл. 50 от Наредба №6/1999 г. Докладът е утвърден от Директора на РИОСВ. Издадени са 3 бр. протоколи за оценка на резултатите за 2014 г., от 25.03.2014 г. Няма превишения на емисионните норми и ограничения, определени в комплексното разрешително. Представената от оператора информация е в съответствие с изискванията на Инstrukция №1/2003г., след изпълнение на предписания, дадени с писмо на Директора на РИОСВ – Плевен, за допълване на представената информация и отстраняване на несъответствия с формата на Приложение А-1 към инструкцията. Извършени са СПИ на емисии от серен диоксид и прах от източник ЕПГ-3, за I и II полугодие на 2014 г. Представен е доклад по чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за резултатите от проведени СПИ на емисиите на SO₂ и прах от източник ЕПГ-3 за I полугодие на 2014 г. НДЕ за SO₂ и прах са спазени (нулеви емисии). За проведеното в края на 2014 г. второ СПИ, операторът е получил окончателния протокол от изпитване на 23.02.2015 г. Дружеството следва да представи в най-кратък срок в РИОСВ – Плевен доклад за резултатите от последното проведено СПИ, по изискванията на чл. 39 от Наредба №6/1999г. Проведена е проверка от акредитирана лаборатория за правилно калибриране на средствата за СНИ, издаден е сертификат за калибриране. Операторът извършва периодична проверка на площадката за наличието на източници на неорганизиран емисии. През 2014 г. не са констатиран неорганизиран емисии на площадката, в това число и емисии на неприятни миризми. Изискваните инструкции са налични и се прилагат.

Операторът има договор за заустване на отпадъчни води от площадката на инсталацията в канализационната система на гр.Плевен. На площадката на инсталацията работят пречиствателни съоръжения за отпадъчни води - неутрализационна яма и 2 броя шламоутайтели. Пречиствателните съоръжения се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. Периодично се почистват от генерираната утайка. През 2014 г. операторът е провел собствен мониторинг на отпадъчни води по показатели и с честота съгласно комплексното разрешително. Не са констатиран отклонения от нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води по изпитваните показатели. Собственият мониторинг е възложен на акредитирана лаборатория. Протоколите от проведения през 2014 г. мониторинг на отпадъчни води са представени в РИОСВ Плевен.

При проверката не е констатирано наличие на отпадъци, различни от класифицираните по реда на наредбата по чл. 3 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО). Въведена е система за разделното им съхраняване. Обособени са участъци с трайна настилка, осигурени са специализирани съдове и контейнери, сорбент и обваловка при съхранение на течни отпадъци. Опасните отпадъци се съхраняват при ограничен достъп. Определено е отговорно лице. Местата и съдовете за съхраняване на отпадъци са маркирани. Операторът е разработил инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия и инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Заведени са дневници към всяка една от инструкциите,

