



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР РИОСВ - ПЛЕВЕН

### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч

**Стопанисвано от:** Община Луковит

**Дата на извършване на проверката:** 08.09.2016 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Луковит

#### Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Управление на отпадъците.

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г. и Заповед №РД-21/18.01.2016 г. на Министъра на околната среда и водите.

#### Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите;
- ✓ Закон за управление на отпадъците.

#### Извършени дейности:

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и на утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

#### При проверката се констатира, че:

ПСОВ – гр. Луковит е въведена в експлоатация, за което има издадено Разрешение за ползване №СТ-05-688/20.05.2015 г. от ДНСК. ПСОВ се състои от две стъпала - механично и биологично стъпало за пречистване на отпадъчни води на гр. Луковит. Механичното пречистване е съставено от 2 бр. груба решетка, 1 бр. пясъкозадържател, 1 бр. мазниноуловител. Биологичното пречистване е изпълнено посредством 2 бр. биобасейна с денитрификационна и нитрификационна зона, 2 бр. вторични радиални утайтели. Обезводняването на излишната



активна утайка се извършва с 1 бр. стабилизатор на утайката, шнекова преса, 3 бр. аварийни изсушителни полета. За обеззаразяване на пречистената вода има UV – лампа.

По данни на представител на Община Луковит ПСОВ – гр. Луковит предстои да бъде предоставена за експлоатация на „В и К“ АД, гр. Ловеч от 01.10.2016 г.

## **Води**

***I. Контрол по чл.151 ал.4 т.2 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води***

Община Луковит има издадено Решение №1767/11.11.2015 г. за изменение на Разрешително №13140005/18.04.2007 г. за заустване на отпадъчни води от канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Луковит във водоприемник р. Златна Панега, поречие Искър.

В РИОСВ – Плевен, с вх. №2169/04.04.2016 г. Община Луковит е представила Доклад за 2015 г. относно изпълнение на условията заложи в Разрешителното за заустване, съгласно чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.

Община Луковит е подала заявление към БДДР-Плевен с вх. №ПВ1-00067/01.06.2016 г. относно продължаване срока на действие на Разрешителното за заустване на отпадъчни води от обекта.

В момента на проверката ПСОВ, гр. Луковит е в работен режим. Всички съоръжения по пътя на водата и утайката са в техническа и експлоатационна изправност. Количеството пречистени отпадъчни води на изход ПСОВ, в момента на проверката, е около 200 м<sup>3</sup>/час.

При проверката са представени резултати от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води за 2016 г. по показатели съгласно Разрешителното за заустване, които са неразделна част от констативния протокол. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, заложи в разрешителното за заустване.

Канализационната мрежа с ПСОВ, гр. Луковит е обект включен в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2016 г. При проверката са взети водни проби от отпадъчни води на изход ПСОВ непосредствено преди заустване в река Златна Панега, за изпитване в РЛ – Плевен. Видът и броят на пробите са съгласно разрешителното за заустване и решението към него.

## ***Управление на отпадъците***

***Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)***

Към момента на проверката на площадката на ПСОВ, гр. Луковит не се извършват дейности по третиране и/или транспортиране на отпадъци и Община Луковит не притежава документи по чл. 35 от ЗУО за обекта.

Община Луковит е уточнила отпадъците по реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците, които се генерират на площадката на ПСОВ – от механично пречистване на отпадъчни води. Не са внесени за заверка в РИОСВ - Плевен работни листи по чл. 7 на наредбата, поради предстоящо предаване на обекта на В и К оператор, процедурата по което е на финален етап.

При проверката се констатира, че на площадката са осигурени маркирани контейнери за предварително съхраняване на отпадъци от механично пречистване на отпадъчни води. Предварителното съхраняване на генерираните отпадъчни утайки се извършва на изсушителни полета. Осигурено е изолирано помещение за предварително съхраняване на опасните отпадъци.

Отчетността по отпадъци се води по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/20.06.2014 г.), в електронен вариант. Не са внасяни за заверка в РИОСВ - Плевен отчетни книги по чл. 44 от ЗУО, по образци на наредбата за отчетността.



**Заключение:**

При извършената проверка не са установени пропуски или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонент води. По отношение на компонент управление на отпадъците, във връзка с предстоящата промяна в собствеността на обекта, на Община Луковит е дадена възможност за отлагане внасяне за заверка в РИОСВ - Плевен на работни листи за класификация на отпадъци и отчетни книги по чл. 44 от ЗУО до края на месец ноември 2016 г. (в случай, че останат собственик на ПСОВ, гр. Луковит след тази дата).

**Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- Контрол по изпълнение на условията от разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.

