



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води Червен бряг

Дата на извършване на проверката: 20.07.2016 г.

Място на извършване на проверката: с.Горник, общ.Червен бряг

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за водите;
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

Констатации:

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр.Червен бряг е въведена в експлоатация след ДПК, назначена със Заповед на ДНСК София. За строежа има разрешение за ползване от м.декември 2015 г. В ход е процедура по предаване съоръженията на ПСОВ Червен бряг на ВиК ЕООД Плевен, за експлоатация.

ПСОВ Червен бряг включва следните съоръжения: груба и фина решетки, пясъкомасло-задържател, биобасейни, вторичен радиален утайтел, утайкоуплътнител, изсушителни полета, инсталация за механично обезводняване на утайка.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води



Община Червен бряг има актуално разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р.Искър от Канализационна система на гр.Червен бряг (Канализационна мрежа с ПСОВ).

Титулярът на разрешителното е представил в РИОСВ Плевен Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, относно изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване през 2015 г., с приложени протоколи от проведения мониторинг на отпадъчни води в тримесечния период след въвеждане на обекта в експлоатация (м.февруари – м.март 2016 г.), с които са установени незначителни превишения на ИЕО по показателите общ фосфор и нефтопродукти. От м.април 2016 г. ВиК ЕООД Плевен ежесечно представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ Червен бряг. Собственият мониторинг на отпадъчни води се провежда с честота и показатели, съгласно разрешителното за заустване. Не са констатирани отклонения от ИЕО по изпитваните показатели.

Началникът на ПСОВ Червен бряг е уведомил РИОСВ Плевен за необходимостта от отваряне на аварийния канал на пречиствателната станция за извършване на ремонтни работи на вход ПСОВ с писмо вх.№3868/28.06.2016 г. При проверката се пломбира спирателения кран на изход аварийен канал ПСОВ в затворено положение.

В момента на проверката съоръженията на ПСОВ Червен бряг са в техническа изправност и в нормален режим на работа. Количеството отпадъчни води на изход ПСОВ е 120 м³/час. Канализационна мрежа с ПСОВ Червен бряг е включена в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2016 г. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води за първото тримесечие на 2016 г., не са установени превишения на ИЕО по изпитваните показатели. При проверката са взети проби от отпадъчни води на изход ПСОВ, за изпитване в РЛ Плевен.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Към момента на проверката на площадката на ПСОВ Червен бряг не се извършват дейности по третиране и/или транспортиране на отпадъци и Община Червен бряг не притежава документи по чл. 35 от ЗУО за обекта.

Община Червен бряг е уточнила отпадъците, по реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците, които се генерират на площадката на ПСОВ - от механично пречистване на отпадъчни води и стабилизиращи утайки. На площадката са осигурени и маркирани (с наименование на отпадъка) контейнери за предварително съхраняване на отпадъци от механично пречистване на отпадъчни води. Предварителното съхраняване на генерираните отпадъчни утайки (стабилизирана утайка) се извършва на дренажни изсушителни полета.

Отчетността по отпадъци се води в електронен вариант, по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/20.06.2014 г.). Не са внасяни за заверка в РИОСВ Плевен отчетни книги по чл. 44 от ЗУО.

За предаване на отпадъци за последващо третиране е сключен договор с лице, което притежава документи за дейности с отпадъци (за съответния код на отпадъка, съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците), издадени по реда на чл. 35 от ЗУО.

Заключение:

За установените при проверката пропуски по Закон за управление на отпадъците е дадено предписание на Кмета на Община Червен бряг със срок за изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията от разрешителното за заустване;
- Изпълнение на даденото предписание;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.