




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води Белене

Дата на извършване на проверката: 29.09.2016 г.

Място на извършване на проверката: гр.Белене

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за водите;
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

Констатации:

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Белене е въведена в експлоатация след ДПК, назначена със Заповед на ДНСК София. За строежа има разрешение за ползване от м.декември 2015 г. Към момента на проверката съоръженията на ПСОВ Белене не са предадени на ВиК оператор за експлоатация.

ПСОВ Белене включва следните съоръжения: комбинирано съоръжение за механично пречистване (фина решетка, пясъкозадържател, мазнинозадържател), биобасейни, аеробни стабилизатори, буферен резервоар за стабилизирана утайка, аварийни изсушителни полета центрофуга за механично обезводняване на утайка. В технологичната схема на пречиствателната станция е включено отстраняване на фосфор, дезинфекция на отпадъчни води на изход ПСОВ, измерване количеството на отпадъчните води на изход ПСОВ.



Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

Община Белене има актуално разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р.Дунав от Канализационна система на гр.Белене (Канализационна мрежа с ПСОВ).

Титулярът на разрешителното е представил в РИОСВ Плевен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, относно изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване през 2015 г. В РИОСВ Плевен е представен протокол от изпитване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Белене от м.юни 2016 г. При проверката бяха представени протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ за м.септември, в един от които е установено отклонение по общ фосфор.

Към момента на проверката съоръженията на ПСОВ Белене са в техническа изправност и в работен режим. Инсталацията за обезводняване на утайки не работи. Савакът на аварийния канал на изход ПСОВ е пломбиран в затворено положение

Канализационна мрежа с ПСОВ Белене е включена в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2016 г. При проверката са взети съставна средноденонощна и еднократна проби от отпадъчни води на изход ПСОВ, за изпитване от РЛ Плевен.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Към момента на проверката на площадката на ПСОВ Белене не се извършват дейности по третиране и/или транспортиране на отпадъци и Община Белене не притежава документи по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци на обекта.

Генериращите се на площадката отпадъци са уточнени по реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците – от механично пречистване на отпадъчни води и стабилизирана утайка. Община Белене не е внесла за заверка в РИОСВ - Плевен работни листи по чл. 7 на наредбата, поради предстоящо предаване на обекта на В и К оператор, процедурата по което е на финален етап.

При проверката се констатира, че на площадката са осигурени и маркирани контейнери за предварително съхраняване на отпадъци от механично пречистване на отпадъчни води и дренажни изсушителни полета за стабилизирана утайка. Към настоящия момент на изсушителните полета няма отпадъци от утайки, не са вадени и отпадъци от мазнини. За обезводняване на отпадъчната утайка е осигурена центрофуга, която до момента не е въведена в експлоатация.

Отчетността по отпадъци е водена в електронен вариант по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Не са внасяни за заверка в РИОСВ - Плевен отчетни книги по чл. 44 от ЗУО, по образци на наредбата за отчетността. Не са предавани отпадъци за последващо третиране.

Заклучение:

При извършената проверка не са установени пропуски или нарушения, водещи до съществени отклонения от приложимите норми по компонент води. По отношение на фактор отпадъци, във връзка с предстоящата промяна на оператора, на Община Белене е дадена възможност за отлагане внасяне за заверка в РИОСВ Плевен на работни листи за класификация на отпадъци и отчетни книги по чл. 44 от ЗУО до началото на месец януари 2017 г. (в случай, че останат оператор на ПСОВ Белене след края на 2016 г.)

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията от разрешителното за заустване;
- Законосъобразно управление на отпадъци.