



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води Плевен

Дата на извършване на проверката: 21.07.2015 г.

Място на извършване на проверката: с.Божурица, общ.Долна Митрополия

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол относно:

- ✓ Закон за водите;
- ✓ Закон за управление на отпадъците.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на отпадъчни води и управление на отпадъци.

Констатации:

В пречиствателната станция постъпват за пречистване отпадъчни води от канализацията на гр.Плевен и промишлената зона на гр.Долна Митрополия. В периода от предходната до настоящата проверка на площадката на обекта не е извършвано ново строителство и/или реконструкция на съоръжения от пречиствателната станция.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

За Канализационна система на гр.Плевен (Канализационна мрежа с ПСОВ), има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р.Вит, издадено от БДДР Плевен.



ВиК ЕООД Плевен представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ. Мониторингът се провежда с честота и по показатели, определени в разрешителното за заустване. При проведения собствен мониторинг на отпадъчни води през 2016 г. не са констатирани превишения на ИЕО по изпитваните показатели.

Ръководителят на ГПСОВ Плевен е уведомил РИОСВ Плевен за необходимостта от отваряне савака на аварийния канал на пречиствателната станция, поради интензивен дъжд и залпово водно количество на вход ПСОВ с писмо вх.№3979/04.07.2016 г. При проверката се пломбира савака на изход аварийен канал ПСОВ в затворено положение.

Към момента на проверката съоръженията на ПСОВ Плевен са изправни и в работен режим. Генерираната утайка се обезводнява на изсушителни полета. Количеството отпадъчни води на изход ПСОВ е 600 л/сек.

Канализационна мрежа с ПСОВ Плевен е включена в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2016 г. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води за първо тримесечие на 2016 г., не са установени отклонения от нормите по изпитваните показатели. При проверката са взети проби на изход ПСОВ за изпитване от РЛ Плевен.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

1. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Плевен притежава актуално разрешение за дейности с отпадъци № 08-ДО-363-00/ 14.09.2015г. издадено от РИОСВ Плевен. Дружеството третира утайки с код 19 08 05 от пречистване на отпадъчни води от юридически лица и отпадъци - утайки от група 02, съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците. Не се извършва съхраняване на събраните с цел обезвреждане отпадъци - утайки. Същите се вливат директно във входна шахта, след савак, на вход с отпадъчните води довеждани от населените места. Заедно с отпадъчните води от населени места събраните утайки преминават през механично и биологично стъпало на пречистване, в резултат на което се формира една обща утайка, която се подлага на предварително третиране - уплътняване и обезводняване.

2. Отпадъците, генерирани на площадката, се събират и съхраняват разделно. Опасните отпадъци са в изолирани помещения. Отпадъците от решетки и сита, от пясъкозадържатели и от утайки се съхраняват в изсушителни полета, с цел обезводняване. Не е констатирано наличие на отпадъци, различни от класифицираните от дружеството.

3. Дружеството предава отпадъци за последващо третиране по договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредбата за класификация. Водят се отчетни книги за отпадъците, заверени в РИОСВ Плевен, съгласно Наредба №1 / 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Изготвени са и са изпратени в ИАОС годишни отчети за дейностите по третиране на отпадъците за 2015 г.

4. Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.

Заклучение:

ВиК ЕООД гр.Плевен организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Плевен при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията от разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.